ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha: Santa Marta – Magdalena XXX de Agosto de 2018

El suscrito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **NIT:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXX certifica el cumplimiento de los bienes, objeto de la presente Solicitud, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas exigidos en la Invitación Pública No ____**-BICOR-2018:**

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT	CUMPLE	
				SI	NO
PRIMERA DIVISION					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE CONDENSADORAS, COMPRENSOR	Servicio	1		
2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9.000 BTU.	Servicio	1		
3	MANTENIMIENTO TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12.000 BTU.	Servicio	1		
4	MANTENIMIENTO TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18.000 BTU.	Servicio	1		
5	MANTENIMIENTO TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24.000BTU	Servicio	1		
6	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60.000 BTU	Servicio	1		
7	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU	Servicio	1		
8	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18.000 BTU	Servicio	1		
9	MANTENIMIENTO A TODO COSTO CONSISTENTE EN CAMBIO DE TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12.000 BTU	Servicio	1		
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR					
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA.	Servicio	1		
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA.	Servicio	1		

12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA. CENTRAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE CONDENSADORAS, EVAPORADOR, COMPRENSOR CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE CONDENSADORAS, EVAPORADOR, COMPRENSOR	Servicio	1		
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO CENTRAL REF 36.000 BTU CENTRAL,CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA Y LIMPIEZA DE REJILLAS DIFUSORAS ,VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA.	Servicio	1		
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO CENTRAL REF.60.000 BTU CENTRAL, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA Y LIMPIEZA DE REJILLAS DIFUSORAS , VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA	Servicio	1		
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE ARREGLO DE TARJETA ELECTRONICA.	Servicio	1		
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 35MFD Y CORRECCION FUGA DE GAS FREON	Servicio	1		
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE LA UNIDAD MANEJADORA	Servicio	1		
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR	Servicio	1		
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE REINSTALACION.	Servicio	1		
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 45MFD , CORRECCION FUGA DE GAS FREON R22 Y CARGA DE GAS FREON R - 22	Servicio	1		
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITADOR	Servicio	1		
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 55MFD E INSTALACION CAJA ELECTRICA DE DOS CIRCUITOS	Servicio	1		
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CONTACTORES	Servicio	1		
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO	Servicio	1		

	MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITOR				
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO MOTOR VENTILADOR DE LA CONDENSADORA Y ELICE	Servicio	1		
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD	Servicio	1		
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE BLOWER	Servicio	1		
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36.000 BTU CENTRAL , CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE TEMPORIZADOR DE ARRANQUE Y ARRANCADOR SOLIDO	Servicio	1		
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36.000 BTU CENTRAL , CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA DE 36 BTU 50 MFD	Servicio	1		
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36.000 BTU CENTRAL , CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE TEMPORIZADOR DE ARRANQUE Y CARGA DE GAS FREON R 22	Servicio	1		
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36.000 BTU CENTRAL , CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CARGA DE GAS FREON R 22 Y REINSTALACION	Servicio	1		
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO CENTRAL REF.60.000 BTU CENTRAL, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL , CARGA DE GAS FREON R22 Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA	Servicio	1		
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO CENTRAL REF.60.000 BTU CENTRAL, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL INCLUYE CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA BTU 50 MFD	Servicio	1		
	BATALLON CORDOVA				
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA.	Servicio	1		
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA	Servicio	1		
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO EVAPORADOR Y CONDENSADOR, COMPRENSOR, CON HIDROLAVADORA,, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS, DRENAJE Y BANDEJA DE GOTEO DEL CONDENSADOR, REVISION Y AJUSTE DE VENTILADORES, ASPAS Y MOTORES, MEDICION DE PRESIONES DE REFRIGERANTE Y CONSUMO DE ENERGIA, VISITAS TECNICAS DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO POR GARANTIA.	Servicio	1		

37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CARGA DE GAS FREON R22.	Servicio	1		
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 35MFD, Y CORRECION FUGA DE GAS FREON	Servicio	1		
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD, CAMBIO DE BLOWER, CAMBIO DE CAUCHO DEL COMPRESOR	Servicio	1		
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD, CAMBIO DE RODAMIENTO MOTOR Y CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	Servicio	1		
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD	Servicio	1		
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU, CONSISTENTE EN: REVISION GENERAL, INCLUYE CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA 55 MFD, CAMBIO DE RODAMIENTO MOTOR Y CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA.	Servicio	1		

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXX