DISICO S.A.
INGENIERIA

AERBTA-013-2019

Bogotá DC, febrero 05 de 2020

Señores:
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A
Lina Maria Ortiz Fandiño
Ejecutiva Gestion de Negocios
Cra 13 No 26 A 47 Piso 10
Ciudad.

Referencia: Contrato 19001328 H2 DE 2019– Objeto: *"Adquirir, Instalar, Remodelación y poner en servicio Subestación Eléctrica del Aeropuerto El Dorado – Vigencia Futura"*

Asunto: Orden de Desembolso No. 1

Cordial saludo;

Por medio de la presente hacemos entrega de la Orden de Desembolso No. 1, con la siguiente documentación adjunta:

- Orden de Desembolso No. 1.
- Cuenta de Cobro.
- Orden de Compra O.C No. 13026
- Relación de ítems comprados al proveedor.
- Certificación suscrita por el representante legal del FIDEICOMITENTE en la que conste que ha realizado el abono en cuenta de la obligación a su cargo correspondiente al DESEMBOLSO solicitado.
- Rut actualizado 2.020 proveedor.
- Certificación Bancaria proveedor.

Agradecemos la atención que se preste a la presente, quedamos muy atentos a cualquier comentario y/o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Sonia C. Fajardo

Sonia Cristina Fajardo A.
Administración de Proyectos
DISICO S.A.

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	DISICO SA				Cod. Negocio:	316648	Consecutivo Orden de Desembolso: 1
Fecha	03/02/2020	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 532,882,835.00		Periodo Contable (AAAA-MM)
				Patrimonio Autónomo ☑			2020-02

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
860074186-9	DISICO S.A.	2. CELDAS MEDIA TENSION Y TABLEROS BAJA TENSION	CTA COBRO	-	$ 532,882,835	235-08252-6	C	OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del contrato de Obra No. 19001328 H2 celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL y DISICO S.A..

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

DISICO S.A.
INGENIERIA

NIT. 860074186-9

Bogota D.C., Enero 28 de 2020

CUENTA DE COBRO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL
NIT: 899.999.059-3

DEBE A

DISICO S.A- PLANTA INDUSTRIAL
NIT: 860074186-9

LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($532.882.835)

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES 1° PARA LA FABRICACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION– SEGUN ANEXO

Atentamente,

ING. GUILLERMO DOMINGUEZ
Representante legal

DISICO S.A
INGENIERIA
NIT 860074186-9
Grandes Contribuyentes no Autorretenedores

ORDEN DE COMPRA N°13026

PROVEEDOR **NIT:** 860074186 - 9
DISICO S.A
DIRECCIÓN: CR 25 24 A 47
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
TEL: 3174579779 **FAX:**
E-MAIL: MRODRIGUEZ@DISICO.COM.CO
CONTACTO:

DOMICILIO DE EMBARQUE
EMPRESA: DISICO S.A.
DIRECCIÓN: COLOMBIA
TEL: **FAX:**
CONTACTO: Leonel Linares
E-MAIL:

llinares

ENVÍO POR. PROVEEDOR DESPACHA **FECHA ORDEN:** 04/02/2020 **TERMINOS:**

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANT	UDM	VALOR COMPRA	VALOR TOTAL
1	27BPCTMC1.01	Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios.	01/06/2020	1,00	un	16.039.913,87	16.039.913,87
2	27BPCTP1.06	Celda para el transformador de potencia de 300 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE	01/06/2020	1,00	un	6.736.645,13	6.736.645,13
3	27BPCPS1.09	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A con seccionador bajo carga en SF6, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.	01/06/2020	1,00	un	109.091.236,06	109.091.236,06
4	27BPCTMC1.14	Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios.	01/06/2020	1,00	un	16.039.913,87	16.039.913,87
5	27BPCTP1.18	Celda para el transformador de potencia de 350 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE	01/06/2020	1,00	un	6.736.645,13	6.736.645,13

FIRMA AUTORIZADA:

DISICO S.A
INGENIERIA
NIT 860074186-9
Grandes Contribuventes no Autorretenedores

ORDEN DE COMPRA Nº13026

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANT	UDM	VALOR COMPRA	VALOR TOTAL
6	27BPCPS1.21	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida de la Nueva Torre de control.	01/06/2020	1,00	un	130.201.675,69	130.201.675,69
7	27BPCRS1.24	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida.	01/06/2020	1,00	un	13.229.938,00	13.229.938,00
8	27BPCPS1.26	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida de la subestación D	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
9	27BPCCPS1.28	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para el ILS -	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
10	27BPCRC1.34	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida.	01/06/2020	1,00	un	13.229.938,00	13.229.938,00
11	27BPCPS1.36	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el GP - a ubicar en el Shelter del Glide Slope	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
12	27BPCPS1.38	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 15 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el Punto Medio RVR - a ubicar en el Shelter del Glide Slope	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
13	27BPCPS1.40	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el localizador - a ubicar en el Shelter del Glide Slope	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35

FIRMA AUTORIZADA:

DISICO S.A
INGENIERIA
NIT 860074186-9
Grandes Contribuyentes no Autorretenedores

ORDEN DE COMPRA N°13026

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANT	UDM	VALOR COMPRA	VALOR TOTAL
14	27BPCPS2.01	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacio, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida del CGAC.	01/06/2020	1,00	un	130.201.675,69	130.201.675,69
15	27BPCPS2.03	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacio, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida Nueva Torre de Control	01/06/2020	1,00	un	130.201.675,69	130.201.675,69
16	27BPCPS2.05	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación A	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
17	27BPCPS2.07	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación B	01/06/2020	1,00	un	31.763.417,35	31.763.417,35
18	27BPCRC2.09	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar.	01/06/2020	1,00	un	13.229.938,00	13.229.938,00
19	27BPCRC2.11	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar.	01/06/2020	1,00	un	13.229.938,00	13.229.938,00
20	27BPCAT2.13	Celda para alojamiento del transformador de 500 KVA, Norma CS.518	01/06/2020	2,00	un	6.624.466,65	13.248.933,30
21	27BPCTM2.17	Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61439-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios.	01/06/2020	1,00	un	17.634.430,06	17.634.430,06

FIRMA AUTORIZADA:

DISICO S.A
INGENIERIA
NIT 860074186-9
Grandes Contribuventes no Autorretenedores

ORDEN DE COMPRA N°13026

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANT	UDM	VALOR COMPRA	VALOR TOTAL
22	27BPCTM2.19	Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61439-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios.	01/06/2020	1,00	un	17.634.430,06	17.634.430,06
23	27BPTAP2.21	Transferencia automática PLANTA RED de 500 KVA, con interruptores abiertos, enclave electroico y mecanico, con módulo de control de acuerdo a especificaciones técnicas Anexo 2., 480/277 V 60 HZ	01/06/2020	2,00	un	43.731.803,34	87.463.606,68
24	27BPTPM2.23	Tablero tipo metalclad compartimentada, con tres (3) interruptores de 630/800 A tipo abierto, para acople de barras entre subestación A y Subestación B, funcionamiento conforme al Anexo 2, con sistema de control automático por PLC con bobina de minima tensión, cierre apertura, motorizado y control automático, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2- Diagrama unifilar	01/06/2020	1,00	un	62.178.615,41	62.178.615,41
25	27BPTDG2.25	Tablero de distribución general tipo switchboard, de 18 circuitos autosoportado , cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación A 480/277 V, 60 HZ, protección DPS tipo I + II 80 kA 6 y analizador de medida con puerto de comunicaciones.	01/06/2020	1,00	un	34.049.412,30	34.049.412,30
26	27BPTDG2.27	Tablero de distribución general tipo switchboard autosoportado, de 18 cuitcuitos, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación B, 480/277 V, 60 HZ, Protección DPS tipo I + II 80 kA y analizador de medida con puerto de comunicación.	01/06/2020	1,00	un	8.422.410,53	8.422.410,53

FIRMA AUTORIZADA:

DISICO S.A
INGENIERIA
NIT 860074186-9
Grandes Contribuyentes no Autorretenedores

ORDEN DE COMPRA N°13026

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA	CANT	UDM	VALOR COMPRA	VALOR TOTAL
27	27BPCSP2.29	Celda con seccionador de protección, con fusibles del tipo HH para nivel de tensión 4.160 voltios (/,2 KV) para la acometida del sistema ILS	01/06/2020	2,00	un	33.036.102,50	66.072.205,00
28	27BPCT2.30	Celda para transformador de 40 KVA, 480/4160 voltios para el sistema ILS	01/06/2020	2,00	un	4.686.561,24	9.373.122,48
						SUBTOTAL DE LINEAS	1.136.590.220,40
						IVA 19%:	215.952.141,88
						SUBTOTAL CARGO MISCELANEO	0,00
						TOTAL CON IVA: $	**1.352.542.362,28**

FORMA DE PAGO

Se realizarán los anticipos sobre el subtotal de la orden de compra:

1er anticipo correspondiente al 47% de la O.C, por valor de $ 532.882.835 fecha de giro febrero 2020
2do anticipo correspondiente al 6% de la O.C, por valor de $ $ 66,610,354 fecha de giro marzo 2020
3er anticipo correspondiente al 6% de la O.C, por valor de $ 66,610,354 fecha de giro abril 2020
El saldo se realizará con la entrega a satisfacción de los equipos, sobre el cual se aplicarán las retenciones correspondientes.

Sitio Entrega:
Aeropuerto Internacional El Dorado
Subestación A/B, Nuevo Dorado y C/D

FIRMA AUTORIZADA:

ITEM	DESCRIPCION
1,01	Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios.
1,06	Celda para el transformador de potencia de 300 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE
1,09	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A con seccionador bajo carga en SF6, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.
1,14	Celda Tipo metaclad normas IEC/EN o aplicables tal y como son: IEC 60439-1/61439, EN 60439-1/61439 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V existente en la subestación, con interruptor tripolar de 500 Amperios.
1,18	Celda para el transformador de potencia de 350 KVA, incluye accesorios de conexión. Incluye sensor de temperatura, borneras e iluminación interior, norma CODENSA CTS 518-2. De acuerdo a RETIE
1,21	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida de la Nueva Torre de control.
1,24	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida.
1,26	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida de la subestación D
1,28	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 50 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para el ILS -
1,34	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida.
1,36	Celda de protección con seccionador en SF6 minimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el GP - a ubicar en el Shelter del Glide Slope
1,38	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 15 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el Punto Medio RVR - a ubicar en el Shelter del Glide Slope
1,40	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2. En la acometida para hacia el localizador - a ubicar en el Shelter del Glide Slope
2,01	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio,mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida del CGAC.
2,03	Celda de protección switchgear con Interruptor de potencia del tipo vacio, mínimo 15 kV, 3 x 50 A, salida a cable, de acuerdo al Anexo 2.Celda de protección con interruptor en vacío, seccionador bajo carga en gas SF6, 01 relé de protección 50/51, 50N/51N, 03 TCs de protección y medición, 01 TC toroidal para protección homopolar, 03 VTs de protección y medición, 01 analizador de redes. En la acometida Nueva Torre de Control
2,05	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación A
2,07	Celda de protección con seccionador en SF6 mínimo 15 kV y fusibles 3 x 40 A, de acuerdo al Anexo 2.para el transformador de la subestación B
2,09	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar.

ITEM	DESCRIPCION
2,11	Celda de remonte de cables con barras para conexión seccionadores de salida, de acuerdo a diagrama unifilar.
2,13	Celda para alojamiento del transformador de 500 KVA, Norma CS 518
2,17	Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61489-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios.
2,19	Celda Tipo metaclad IEC 60439-1/61439-1, EN 60439-1/61439-1 con especificaciones técnicas de acuerdo al Anexo 2, con salida a cable. Para tren de 480 V en la subestación, con interruptor tripolar tipo abierto de 630 Amperios.
2,21	Transferencia automática PLANTA RED de 500 KVA, con interruptores abiertos, enclave electroico y mecanico, con módulo de control de acuerdo a especificaciones técnicas Anexo 2., 480/277 V 60 HZ
2,23	Tablero tipo metalclad compartimentada, con tres (3) interruptores de 630/800 A tipo abierto, para acople de barras entre subestación A y Subestación B, funcionamiento conforme al Anexo 2, con sistema de control automático por PLC con bobina de mínima tensión, cierre apertura, motorizado y control automático, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2- Diagrama unifilar
2,25	Tablero de distribución general tipo switchboard, de 18 circuitos autosoportado , cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación A 480/277 V, 60 HZ, protección DPS tipo I + II 80 kA 6 y analizador de medida con puerto de comunicaciones.
2,27	Tablero de distribución general tipo switchboard autosoportado, de 18 cuitcuitos, cumplimiento ensayos y certificación de acuerdo a Normas IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y 2, 18 circuitos con interruptores termomagnéticos de caja moldeada (60A - 80A) instantaneos y totalizador. (100-630 A regulable) de acuerdo a diagrama unifilar, instalado en la Subestación B, 480/277 V, 60 HZ, Protección DPS tipo I + II 80 kA y analizador de medida con puerto de comunicación.
2,29	Celda con seccionador de protección, con fusibles del tipo HH para nivel de tensión 4.160 voltios (/,2 KV) para la acometida del sistema ILS
2,30	Celda para transformador de 40 KVA, 480/4160 voltios para el sistema ILS

DISICO S.A.
INGENIERIA

Bogotá, 03 de febrero del 2.020

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO, NELSON RIOS VILLAMIZAR Identificado con C.C. N°. 17.117.269 expedida en la ciudad de BOGOTÁ D.C, en mi condición de representante legal DISICO S.A, certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden N°. 1.

Cordialmente,

NELSON RIOS VILLAMIZAR
Representate Legal
DISICO S.A.

OFICINA PRINCIPAL: Carrera 25 No. 24ª-47 PBX : 7868198 fax: 2692679
ALMACEN: carrera 27 No. 22C-79 **PLANTA:** Calla 23 No. 25-37 E- mail: disico@disico.com.co
Bogotá. D.C -Colombia

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **DISICO S.A.** Identificados con Nit No. **860074186-9** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 26 de Junio de 2014, con la Cuenta Corriente No. **235-08252-6** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **DISICO S.A.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy, 04 de Febrero de 2020 dirigida a **REGISTRO DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES.**

Cordialmente,

JOSE CLEMENTE BOTIA ORTEGON
Gerente Relación Banca Empresarial

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14680560831

(415)7707212489984(8020) 000001468056083 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 7 4 1 8 6	9	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: DISICO S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 25 24 A 47

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
disico@disico.com.co		7 8 6 8 1 9 8	3 1 5 3 2 7 7 9 0 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	1 9 7 9 1 2 2 8	4 1 1 2	2 0 0 2 0 1 1 4				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	3	5	7	9	1	0	1	3	1	4	4	1	4	2	4	8	5	2								

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 1 2 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RIOS VILLAMIZAR NELSON
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO