2029

CONTRATO No. 02-BS-133-2020	HOSPITAL SANTA CLARA
Cruz O. Mantenimientos Ecológicos y Productivos SAS	BOMBAS DE AGUA
Fecha: Dia (15) Mes (04) Año (2021)	
Mantenimiento: Preventivo ( ) Correctivo (X)	

	ACTIVIDAD	Motobomba 1 (6 hp)		Motobomba 2 (6 hp)		Motobomba 3 (7,5 hp)		Motobomba 4 (5 hp)		Motobomba 5 (5 hp)		Motobomba 6 (5 hp)		Motobomba 7 (1/2 hp)		Motobomba 8 (1/2 hp)		Motobomba 9 (1/2 hp)	
		C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
	MARCA:																		
SISTEMA ELÉCTRICO	Potencia HP																		
	Corriente APM																		
	Revisión protección principal. Ajuste terminales																		
	Revisión protecciones térmicas																		
	Revisión contactores																		
	Revisión pilotos																		
	Revisión borneras en motor																		
	Revisión maniobra de arranque																		
	Revisión Switch - flotador																		
SISTEMA MECÁNICO	Calibración de las bombas																		
	Verificación de rangos de presión																		
	Revisión temperatura de carcasa																		
	Revisión estado del eje																		
	Revisión estado del ventilador																		
	Revisión estado del rotor																		
	Revisión empaques de motor																		
	Revisión empaques de bomba																		
	Revisión conexiones flexibles																		
	Revisión válvulas																		
	Revisión tuberías de suministro y/o succión																		
GENERAL	Limpieza y calibración del tanque hidroflow																		
	Estado general de la pintura de los equipos																		
	Limpieza externa de las bombas																		
	Revisión general: ruidos extraños y/o vibraciones																		
	Estado general del entorno																		

Nombre técnico contratista:	Jesús Mª. Cruz
Nombre y firma encargado entidad contratante:	Ricardo Mora

Observaciones: Cambio de:

Tubería galvanizada 3" (4 metros)
Codos galvanizados 3" (2)
Unión galvanizada 3" (1)
Cheque tipo hidro 3"
• Valvula de pie 3"
• Registro cortina 3"
• Presostato 40 psi
• Guardamotor
• Contactor 32 Amp
• Impulsor bronce 5 HP
• Sello mecanico 5 HP
• Eje acero 5 HP
• Embobenado