
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

Bogotá D.C., 15 de junio de 2021

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 2 A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SAMC-091-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2021 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2021

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S, EL DÍA (8/06/2021 11:55:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito), A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II



OBSERVACION1: SE ACLARA SI LAS TEJAS STANDING SEAM SON A DOS CARAS CON POLIURATANO O ES STANDING SEAM SENCILLA SIN POLIURETANO**.**

OBSERVACION2: ¿ACLARAR CUAL ES LA TEJA IMITACION TIPO ESPAÑOLA? ¿EN QUE MATERIAL ES?

OBSERVACION3: REVISAR SI HAY UN ERROR EN ESTAS UNIDADESS, YA QUE GENERALMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA INSTALACION DE TEJAS ES EN METROS CUADRADOS.

RESPUESTA COMITÉ TECNICO ESTRUCTURADOR

OBSERVACION1: Se aclara que los mantenimientos que trata los ítems 15 y 16 corresponden a mantenimiento conforme a la descripción de la ficha o anexo técnico, donde claramente hace referencia a pintura de esmalte.

OBSERVACION2: la teja imitación tipo española **elaborada de fibrocemento** moldeada a mano, que le imprime a la cubierta el aspecto de los techos en teja de barro tradicional.

OBSERVACION. Se aclara que hubo un error en la unidad de medida de los ítems 12-13-14 de la ficha técnica la cual será corregida a través de la respectiva adenda

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
www.ejercito.mil.co
cenacusa@buzonejercito.mil.co
cenacusaquen@gmail.com

ISO 9001 icontec Certificado SC 6532-1 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

12	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA, ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M2
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No5.o equivalente. (Incluye desmonte tejas afectadas, gancho de fijación)	M2
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No7.o equivalente. (Incluye desmonte tejas afectadas, gancho de fijación)	M2

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO