7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR- Fichas técnicas.

ITEMS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CODIGO CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR AGUA PENETRANTE DE 2,5 GALONES Extintores de Agua a Presión, inspección, revisión, recarga y mantenimiento de: • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado • Cambio de Anillos según su respectivo año y color • Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión).	72101516	UNIDAD	57
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR 5 LIBRAS MULTIPROPOSITO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento d Despresurización del extintor ABC Polvo Quín Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Pc Químico Seco • Revisión física del extintor p detectar daños físicos, corrosión u obstruccio obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que instrucciones de operación estén presentes, legil y hacia el frente, cambio de los elementos que es en mal estado • Cambio de Anillos según respectivo año y color • Cambio de Etique (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Age extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha Vencimiento/Identificación de la empresa. postura será frente al manómetro de presión Pintura de cilindros, el color debe corresponde agente extintor.	72101516	UNIDAD	19

3	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR 10 LIBRAS MULTIPROPOSITO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento d Despresurización del extintor ABC Polvo Quín Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Pc Químico Seco • Revisión física del extintor p detectar daños físicos, corrosión u obstruccio obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que instrucciones de operación estén presentes, legil y hacia el frente, cambio de los elementos que es en mal estado • Cambio de Anillos según respectivo año y color • Cambio de Etique (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Age extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha Vencimiento/Identificación de la empresa. postura será frente al manómetro de presión Pintura de cilindros, el color debe corresponde agente extintor.	72101516	UNIDAD	40
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO Inspección, revisión, recarga y mantenimiento d Despresurización del extintor ABC Polvo Quín Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Pc Químico Seco • Revisión física del extintor p detectar daños físicos, corrosión u obstruccio obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que instrucciones de operación estén presentes, legil y hacia el frente, cambio de los elementos que es en mal estado • Cambio de Anillos según respectivo año y color • Cambio de Etique (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Age extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha Vencimiento/Identificación de la empresa. postura será frente al manómetro de presión Pintura de cilindros, el color debe corresponde agente extintor.	72101516	UNIDAD	87
5	MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 20 LIBRAS inspección, mantenimiento y prueba conductividad, mantenimiento de: • Revisión mantenimiento extintores CO2 • Revisión física extintor para detectar daños físicos, corrosió obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas verificar que las instrucciones de operación es presentes, legibles y hacia el frente, cambio de elementos que estén en mal estado • Cambio Anillos según su respectivo año y color • Cambio Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha Vencimiento/Identificación de la empresa. postura será frente al manómetro de presión) • Ba y señalización para extintores de CO2 de 20L	72101516	UNIDAD	77
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS Inspección, revisión, recarga y mantenimiento de: • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o	72101516	UNIDAD	20

	boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado • Cambio de Anillos según su respectivo año y color • Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión			
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150LB SATELITE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento de: • Despresurización del extintor ABC Polvo Químico Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado • Cambio de Anillos según su respectivo año y color • Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). * Pintura de cilindros, el color debe corresponder al agente extintor.		UNIDAD	3
8	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR MULTIPROPOSITO 15LB Inspección, revisión, recarga y mantenimiento de: • Despresurización del extintor ABC Polvo Químico Seco • Prueba hidrostática extintores ABC Polvo Químico Seco • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado • Cambio de Anillos según su respectivo año y color • Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión). * Pintura de cilindros, el color debe corresponder al agente extintor.		UNIDAD	4
9	RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2 50LB inspección, mantenimiento y prueba de conductividad, mantenimiento de: • Revisión y mantenimiento extintores CO2 • Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión		UNIDAD	7

	u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado • Cambio de Anillos según su respectivo año y color • Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 – Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No. 2 – Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión) • Bases y señalización para extintores de CO2 de 50L			

NOTA: El proveedor tiene que disponer de extintores para suplir los que se encuentren en mantenimiento, mientras este dure y sean colocados nuevamente en sus sitios.

PELAEZ REDONDO LUZAN GERARDO
CC. 77094416
NIT: 77094416-3
SSTREDSOLUCIONES@GMAIL.COM
TRANSVERSAL 25A N 19A 02 LOCAL 2