terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2119213602

Estaci?n: CTG Fecha: 11/07/2021
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: AG
Operador: 12751 - VILLADIEGO BORJA FRANCIS

Cliente

Cliente: O2F/GAF / GLOBE AIR FUEL L
Aerolinea: O2F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 432 Destino: BOG
Matricula: ARC432 Aeronave: CESSNA 208 CA

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	06:40	
Conexion	06:40	
Inicial	06:40	4.501.234
Final	06:50	4.501.399

Galones : 165
Temp. (?F): 84
Flow Rate (GPM):34

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45,0
Den (Kg/Gal):2,994
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Fco Villadiego	30	FIRMA / *Signature*
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
SL ZUÑIGA CAMILO	93539480	

IMPRESO POR TRANSMILENIO FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 900 175 457-5 TEL. 430 2110

O.P. 325067 02/20

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2119213614

Estaci?n: CTG Fecha: 11/07/2021
Equipo: RFL13 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: 11
Operador: 12127 - JAVIER HUGO MARRUGO GUER

Cliente

Cliente: O2F/GAF / GLOBE AIR FUEL L
Aerolinea: O2F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 226 Destino: CTG
Matricula: ARC226 Aeronave: BELL 412

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	19:16	
Conexion	19:17	
Inicial	19:20	4.514.964
Final	19:23	4.515.037

Galones : 73
Temp. (?F): 87
Flow Rate (GPM):55,1

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 44
Den (Kg/Gal):3,006
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Hugo M.	24	FIRMA / *Signature*
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / *Signature*
53 Zuleta Joseph	1080181552	

O.P. 325067 02/20

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

NIT 830.095.213-0

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2119213603

Estaci?n: CTG Fecha: 11/07/2021
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: AG
Operador: 12751 - VILLADIEGO BORJA FRANCIS

Cliente

Cliente: O2F/GAF / GLOBE AIR FUEL L
Aerolinea: O2F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 226 Destino: CTG
Matricula: AARC226 Aeronave: BELL 412

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	06:56	
Conexion	06:56	
Inicial	06:57	4.501.399
Final	07:05	4.501.615

Galones : 216
Temp. (?F): 84
Flow Rate (GPM):41,4

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45,0
Den (Kg/Gal):2,994
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Fco Villadiego	30	FIRMA / Signature: Villadiego
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: 03 Zuleta Joseph	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1030185552	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800 176 457 5 TEL. 489 2110

O.P. 335067 6000

terpel

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

NIT 830.095.213-0

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1871 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2119213604

Estaci?n: CTG Fecha: 11/07/2021
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: AG
Operador: 12751 - VILLADIEGO BORJA FRANCIS

Cliente

Cliente: O2F/GAF / GLOBE AIR FUEL L
Aerolinea: O2F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 226 Destino: CTG
Matricula: ARC226 Aeronave: BELL 412

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	07:08	
Conexion	07:08	
Inicial	07:08	4.501.615
Final	07:12	4.501.628

Galones : 13
Temp. (?F): 84
Flow Rate (GPM):15,7

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45,0
Den (Kg/Gal):2,994
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones RETANQUEO

NOMBRE OPERADOR / Operator Name	CÓDIGO / Code	
Fco Villadiego	30	FIRMA / Signature: Villadiego
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLÍNEA/Name of the Pilot or Agent: 03 Zuleta Joseph	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number: 1030185552	FIRMA / Signature

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.

O.P. 335067 6000

terpel

NIT 830.095.213-0

ESTA BOLETA SIRVE SOLO COMO COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO

TERPEL suministra combustibles que cumplen con la calidad establecida en las normas NTC 1899 para JET A-1 y NTC 1671 para Avgas. El suministro se realiza de acuerdo con las normas NTC 4643 para Jet A-1 y NTC 5261 para Avgas. TERPEL será responsable por los daños y perjuicios que le cause al Cliente, por cualquier acción u omisión que resulte de la culpa o negligencia de TERPEL en el manejo y ejecución del suministro de combustible bajo los lineamientos de la normatividad anteriormente citada. La entrega de producto tendrá lugar una vez el combustible pase el adaptador bajo el ala o la conexión o manguera de llenado sobre el ala, dependiendo de la aeronave a ser abastecida. Una vez entregado, TERPEL no asume responsabilidad alguna por el uso o manejo que el Cliente o su representante puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razones de su almacenamiento, transporte o utilización, después de haberlo recibido.

Tiquete:2119213605

Estaci?n: CTG Fecha: 11/07/2021
Equipo: RFL18 - Refueller
Ope.: Suministro Prod: JET A-1
MUELLE: AG
Operador: 12751 - VILLADIEGO BORJA FRANCIS

Cliente

Cliente: O2F/GAF / GLOBE AIR FUEL L
Aerolinea: O2F/ARMADA NACIONAL DE C
Comercializador: TRP/Organizacion T
Forma de pago: CREDITO
No. vuelo: 433 Destino: BOG
Matricula: ARC433 Aeronave: CESSNA 208 CA

Servicio

	Hora	Lectura
Llegada	07:17	
Conexion	07:19	
Inicial	07:19	4.501.628
Final	07:30	4.501.763

Galones : 135
Temp. (?F): 84
Flow Rate (GPM):52,7

Caracteristicas

API Corregido (60 F): 45,0
Den (Kg/Gal):2,994
Presion Dif. Observada (PSI): 1

Pruebas de calidad

Claro/Brillante Cumple
Prueba Quimica Detectora de Agua
Shell Water(R) Cumple

Observaciones _____

NOMBRE OPERADOR / *Operator Name*	CÓDIGO / *Code*	
Fco Villadiego	30	FIRMA / Signature
NOMBRE DEL PILOTO O REPRESENTANTE AEROLINEA/*Name of the Pilot or Agent*	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / I.D. Number	FIRMA / Signature
	1102890173	

IMPRESO POR: FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800 [illegible] TEL. 430 2110

O.P. 525067 05/20