2.4 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Las especificaciones técnicas mínimas y excluyentes dentro de este proceso son las que se encuentran enunciadas a continuación y son de carácter obligatorio:

ITEM	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
1	Extintores ABC 10 Libras -Revisión y mantenimiento (En caso de que la revisión y mantenimiento resulte en la necesidad de adicionar producto o realizar recarga, se debe informar y proceder con la respectiva recarga)	123
2	Extintores CO2 15 Libras- Revisión y mantenimiento (Prueba de conductividad) (En caso de que la revisión y mantenimiento resulte en la necesidad de adicionar producto o realizar recarga, se debe informar y proceder con la respectiva recarga)	24
3	Disposición final de Extintores Solkaflam a nivel nacional (Resolución 3316 de 2019) las ciudades se especificarán al momento de ejecutar el contrato	31
4	Disposición final de Extintores Solkaflam en Bogotá (Resolución 3316 de 2019) oficina principal Puente Aranda y oficina Americas.	13
5	Compra de Extintores CO2 15 Libras con la respectiva base de piso y señalización, para las ciudades de: Cali, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Medellín, Apartadó, Popayán, Pasto, Mocoa, Neiva, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Arauca, Villavicencio, Tumaco, Quibdó.	22
6	Compra de Extintores CO2 15 Libras con la respectiva base de piso y señalización en Bogotá, oficina principal Puente Aranda y oficina Americas.	10
7	Compra estuche para botiquín sin dotar en lona bordado con logo de UNP, palabra primeros auxilios bordado, y en la parte posterior la palabra bordada “Un compromiso con TU vida” (adjunto imagen 1)	13
8	• Señalización con logo de la entidad a nivel nacional • Extintor Multipropósito (16) • Salida de emergencia derecha (10) • Salida de emergencia izquierda (10) • Ruta de evacuación (10) • Camilla de emergencia (6) • Botiquín (27) • Ingreso personal autorizado (18) • Espacio libre de humo (18) • Riesgo eléctrico (17)	

	• Escalera (8) • Alarma contra incendio (15)	
9	• Dotación de botiquines a nivel nacional: • Gasas (5 cajas*100) • Esparadrapo (25) • Bajalenguas (15 bolsas*20) • Venda elástica 2*5 (10) • Venda elástica 3*5 (10) • Venda elástica 5*5 (10) • Venda de algodón 3*5 (10) • Venda de algodón 5*5 (25) • Yodopovidona 120 ml (60) fecha de vencimiento abril 2021 • Solución salina 250 cc (60) fecha de vencimiento abril 2021 • Termómetro digital (15 unidades) • Alcohol 120 ml (50) fecha de vencimiento abril 2021 o posterior • Curas (80 cajas)	
10	• Dotación de botiquín Tipo B • Gasas limpias paquete x 100 (1) • Gasas estériles paquete por 3 (20) • Apósito o compresas no estériles (4 und) • Esparadrapo de tela rollo 4″ (2) • Bajalenguas paquete x 20 (2) • Clorhexidina o yodopovidona (jabón quirúrgico) (1 galón) • Solución salina 250 cc ó 500 cc (5) • Tijeras (1) • Linterna (1) • Tabla espinal larga (1) • Collar cervical adulto (2) • Collar cervical niño (2) • Inmovilizadores o férula miembros superiores (adulto) (1) • Inmovilizadores o férula miembros inferiores (adulto) (1) • Inmovilizadores o férula miembros superiores (niño) (1) • Inmovilizadores o férula miembros inferiores (niño) (1) • Vasos desechables paquete por 25 • Tensiómetro (1) • Elemento de barrera o mascara para RCP (2) • Lancetas (1) • Tirillas (1)	

11	Arnés tipo araña con 8 puntos de sujeción, con secciones reflectivas	3
12	Inmovilizador de cabeza para camilla, ideal para la atención de pacientes con algún riesgo de trauma; adaptable a la mayoría de las camillas rígidas de rescate. Fabricado en un plástico resistente y lavable, relleno de espuma de alta densidad, con correas resistentes y velcro, para fácil y segura sujeción del paciente.	4
13	Diseño, impresión e instalación de Planos de Evacuación para 3 pisos de la oficina principal sede Puente Aranda en Bogotá, tamaño 48 cm de ancho por 65 cm de alto, material poliestireno. Se solicita visita por parte del proveedor para revisar los existentes y tomar como marco de referencia. (Se adjunta imagen 2 de referencia).	3
14	Instalación y cinta antideslizante foto luminiscente de alta carga (10cm) de1cm de ancho (1 metro) + Floorgraphic (Protección peatonal) con cubrimiento de resina.	400 mts
15	Cinta doblez faz adhesiva transparente de 20mm por 5 metros.	4

Imagen 1. Estuche para Botiquín sin dotar.





Imagen 2. Referencia Plano de Evacuación.



Los extintores deben recargarse en las ciudades en donde están ubicados, (los costos de traslado deben correr por cuenta del contratista. La ubicación y cantidad de los extintores es:

CIUDAD	DIRECCIÓN	SK	MP	CO2
Cali	Avenida. 3N No. 50N - 20 Barrio la Flora	2	2	0
Buenaventura	Calle 2 N° 3-01 Edificio de rentas de la Gobernación del Valle	1	1	0
Pereira	Avenida 30 de agosto No. 26-37 piso 3	1	2	0
Armenia	Carrera 13 # 18-31 oficina 401Sociedad de ing del Quindío	0	2	0
Manizales	CARRERA 21 # 22-23 Gobernación de Caldas	0	1	0
Medellín	Calle 19 No. 80A –40 Barrio Belén de la Nubia Migración	2	4	0
Apartadó	Carrera 82b 97-43-47 Barrio Alfonso López	1	2	0
Popayán	Carrera. 5 no. 3-28, Barrio Centro	4	2	0
Pasto	Calle. 17 No 29-70 Piso 3 Barrio Parque Infantil	1	1	0
Mocoa	Calle 8 No 7 – 40 Palacio Departamental Putumayo	0	1	0
Neiva	Calle 8 No. 7A -40 Centro	4	4	0
Ibagué	Calle 58 N° 6 A -29 B/ Barrio Limonar	1	2	0
Barranquilla	Carrera 42 No 54-77 Piso 3 Barrio el Recreo	1	2	0
Cartagena	Carrera 20B No. 29-18, Barrio Pie de la Popa	1	3	0
Montería	Calle 62A No. 7 -101 Barrio Castellana	1	2	0
Cúcuta	Calle 10 No. 3-48, oficina 301 piso 3 Edificio Santander	1	3	0
Bucaramanga	Calle 106 N° 23A-90 Barrio Provenza	4	3	0
Barrancabermeja	Calle 63 # 11-03 Avenida Circunvalar, piscina olímpica oficina Asesora de paz y convivencia	1	0	0
Arauca	Carrera 24 calle 18 y 19 Barrio la Esperanza Alcaldía Municipal de Arauca Piso 1	1	1	0
Villavicencio	Calle 37 # 42-12	4	2	0
Puente Aranda	Carrera 63 # 14-97	6	54	16
Américas	Carrera 58 # 10-51	7	19	4
Vehículos	Calle 17 # 60-72	0	8	2
Tumaco	Cll 11 No 9-2 Alcaldía municipal	0	1	0
Quibdó	Carrera 6 calle 30 Unidad de Víctimas 2 piso Oficina 6	0	1	0

- Las cantidades de elementos para recarga pueden cambiar.

La presente se firma a los **CUATRO (04)** días del mes de **AGOSTO** de **2021**.

Atentamente,



Proponente: SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R SAS
NIT: 901263311-2
Representante Legal: ROGER ENRIQUE QUIROGA VILLARRAGA
C.C.: 80.925.977 de Bogotá
Dirección: Calle 12b #7-22 Bogotá
Celular: 3213239976
Email: suministrosyasesoriassyr1205@gmail.com