

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MANT.
1	Un (1) Electrobomba centrífuga vertical en línea con motor de 25HP / Un (1) Tablero de operación y control arranque estrella-triángulo. / Un (1) electrobomba tipo jockey / Un (1) Tablero de control bomba jockey / Accesorios de interconexión	UND	4
	INCLUYE:		
	Ajuste de tubería y corrección de fugas		
	Revisión de sellos mecánicos de las bombas		
	Limpieza y ajuste de los bornes de los motores		
	Revisión y ajuste de los bornes de los motores		
	Revisión, limpieza y ajuste del tablero de control		
	Encendido y pruebas electrobombas principal y jockey		
	Revisión de los amperajes y voltajes de los motores		

Nota 1: Al final del contrato el contratista deberá entregar la hoja de vida de los equipos en cada mantenimiento ejecutado, los cuales serán mes a mes, de igual manera se requiere un resumen al final del contrato para mantener por periodo la hoja de vida de los equipos con todas las características de los

Nota 2: Analizados los precios cotizados y las condiciones de mercado, se determinó escoger como modalidad la del menor valor cotizado, con el fin de no sobrepasar el valor promedio del mercado y, a su vez no afectar el presupuesto oficial del presente proceso de selección.

Nota 3: Los oferentes al momento de diligenciar la oferta económica no podrán modificar el valor de **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) + IVA, correspondiente a la "BOLSA DE REPUESTOS", por cuanto corresponde a un valor fijo**, destinado por el imct, en el evento en que se requiera la realización de mantenimiento correctivo.