FORMATO / ANEXO No 13
OFERTA TECNICA

Bogota 11 de Agosto 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA
Centro de Materiales y Ensayos
Bogotá D.C.

Proceso de Contratación No. MC-DC-CME-066-2021

GERARDO ANDRES GALVAN MORENO**, en mi condición de Representante Legal de** G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S**,** declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.**

ITEM	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	MANTENIMIENTO DE CABINAS DEL ÁREA DE MATERIALES COMPUESTOS DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS	Filtro de techo micro 600. 10 tiras de 2*1 metro * m2	UND.	20
2		Rollo de filtro paint stop de 0.75*20 mts. para cabina de pintura	UND.	1
3		Prefiltros para grupo extractor de cabina	UND.	12
4		Slime protector antifogueo paredes de cabina *galon	Galon	1
5		Prefiltro para grupo impulsor de 1.00*1.40 mts *m2	UND.	2
6		Mantenimiento, lavado de paredes de cabina..	UND.	1
7		Mantenimiento, limpieza de grupo impulsor y extractor cabina.	UND.	1
8		Mantenimiento revisión eléctrica motores, ajustar conexiones.	UND.	1
9		Mantenimiento. revisión quemador a gas, limpieza de componentes, pruebas	UND.	1

ITEM	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
10	MANTENIMIENTO DE CABINAS DEL ÁREA DE MATERIALES COMPUESTOS DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS	Revisión eléctrica, ajustar contactos eléctricos, pruebas fases de operación.	UND.	1
11		Rollo de filtro paint stop de 0.75*20 mts. para caja de basamento	UND.	1
12		Prefiltros para grupo extractor bandejas internas	UND.	12
13		Prefiltro para puertas de corredera de 0.85*1.00 m	UND.	6
14		Fusibles para tablero de control 10*38 cde 32 amp	UND.	6
15		Correas de repartición para motor a65	UND.	2
16		Mantenimiento. limpieza y ajuste de puertas, cambio de prefiltros	UND.	1
17		Mantenimiento, limpieza grupo extractor y basamento.	UND.	1
18		Revisión eléctrica, ajustar contactos eléctricos, Revisión y pruebas de fases de operación y cambio de fusibles.	UND.	1

En constancia de lo anterior el presente se genera a los Ocho (11) días del mes de Agosto del 2021
Cordialmente,



G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S.A.S
GERARDO ANDRES GALVAN MORENO
CC. 80.850.196 de Bogotá
Representante Legal
NIT: 900.358.505-1