ANEXO 3

PLAN DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA MÁQUINAS DISPENSADORAS MEBOG

Ubicación	Descripción de la actividad	Materiales a utilizar
FUERZA DISPONIBLE	Por no contar con un tablero de distribución de fácil acceso la acometida eléctrica será tomada de la caja de distribución de 4 circuitos y dos polos que debe ser instalada en remplazo de la existente, lo cual no garantiza tener un circuito independiente para la alimentación de las máquinas. En los tramos visibles la instalación se realizara con canaleta plástica que garantice la estética y protección del cableado eléctrico. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. Cable eléctrico: 7 mts cable blanco 7 mts cable Azul 7 mts cable verde 2. Canaleta plástica 4.5 mts 3. Toma corriente doble 4. Contador eléctrico 5. coraza flexible: 1.5 mts 6. Tablero de 4 circuitos, con puesta a tierra, Categoría 12 con dos protecciones de 20A
ESMAD	Por no contar con un tablero de distribución de fácil acceso la acometida eléctrica será tomada de la caja de paso más cercana, lo cual no garantiza tener un circuito independiente para la alimentación de las máquinas. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se realizara la instalación del cableado eléctrico utilizando coraza flexible, en los tramos visibles la instalación se realizara con canaleta plástica que garantice la estética y protección del cableado eléctrico. En los tramos visibles la instalación se realizara con canaleta plástica que garantice la estética y protección del cableado eléctrico. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. Cable eléctrico: 30 mts cable blanco 30 mts cable Azul 30 mts cable verde 2. Canaleta plástica 3.5 mts 3. Toma corriente doble 4. Contador eléctrico 5. coraza flexible: 25 mts
OCTAVA ESTACION DE POLICÍA KENNEDY	Para dar cumplimiento con el requerimiento de contar con un circuito independiente en la acometida eléctrica que suministrara la alimentación de las máquinas, se instalara un circuito independiente por medio de un breaker de 20 AMP desde el tablero de distribución existente. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se utilizaran las canaletas existentes y se instalaran los tramos faltantes requeridos. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. cable eléctrico: 12 mts cable blanco 12 mts cable Azul 12 mts cable verde 2. Canaleta plástica 50 cms 3. Toma corriente doble 4. contador eléctrico

ANEXO 3

PLAN DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA MÁQUINAS DISPENSADORAS MEBOG

Ubicación	Descripción de la actividad	Materiales a utilizar
TERCERA ESTACION DE POLICÍA SANTAFE	Para dar cumplimiento con el requerimiento de contar con un circuito independiente en la acometida eléctrica que suministrara la alimentación de las máquinas, se instalara un circuito independiente por medio de un breaker de 20 AMP desde el tablero de distribución existente. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se realizara la instalación del cableado eléctrico a través del techo falso existente utilizando coraza flexible, en los tramos visibles la instalación se realizara con canaleta plástica que garantice la estética y protección del cableado eléctrico. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. cable eléctrico: 18 mts cable blanco 18 mts cable Azul 18 mts cable verde 2. Canaleta plástica 3 mts 3. Toma corriente doble 4. Contador eléctrico 5. coraza flexible: 13 mts
SIJIN	Para dar cumplimiento con el requerimiento de contar con un circuito independiente en la acometida eléctrica que suministrara la alimentación de las máquinas, se instalara un circuito independiente por medio de un breaker de 20 AMP desde el tablero de distribución existente. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se utilizaran las canaletas existentes. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. cable eléctrico: 6 mts cable blanco 6 mts cable Azul 6 mts cable verde 2. Canaleta plástica 4.5 mts 3. Toma corriente doble 4. contador eléctrico

ANEXO 3

PLAN DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS PARA MÁQUINAS DISPENSADORAS MEBOG

Ubicación	Descripción de la actividad	Materiales a utilizar
SEXTA ESTACION DE POLICÍA TUNJUELITO	Para dar cumplimiento con el requerimiento de contar con un circuito independiente en la acometida eléctrica que suministrara la alimentación de las máquinas, se instalara un circuito independiente por medio de un breaker de 20 AMP desde el tablero de distribución existente. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se utilizaran las canaletas existentes y se instalaran los tramos faltantes requeridos. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. cable eléctrico: 16 mts cable blanco 16 mts cable Azul 16 mts cable verde 2. Canaleta plástica 5 mts 3. Toma corriente doble 4. contador eléctrico
DÉCIMA CUARTA ESTACION DE POLICÍA MARTIRES	Para dar cumplimiento con el requerimiento de contar con un circuito independiente en la acometida eléctrica que suministrara la alimentación de las máquinas, se instalara un circuito independiente por medio de un breaker de 20 AMP desde el tablero de distribución existente. Para llevar esta alimentación hasta el punto designado para la ubicación de la maquina se realizara la instalación del cableado eléctrico a través del techo falso existente utilizando coraza flexible, en los tramos visibles la instalación se realizara con canaleta plástica que garantice la estética y protección del cableado eléctrico. Al igual se realizara la instalación de un contador de energía en un lugar visible, equipo que permitirá determinar el consumo de los equipos instalados.	1. Cable eléctrico: 23 mts cable blanco 23 mts cable Azul 23 mts cable verde 2. Canaleta plástica 10 mts 3. Toma corriente doble 4. Contador eléctrico 5. coraza flexible: 10 mts