PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO

Nº 7355

PROYECTO: Casur Principal	EQUIPO: ASC 4	ESPECIFICACIÓN: Mtto	FECHA: 13-10-20
TECNICO: Nelson Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8 AM
			HORA SALIDA: 5 35PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BASICO			
Revision y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)			
Revision y funcionamiento de Stop de cuarto de maquinas (bancada)		✓	
Revision visual del estado de la maquina		✓	
Poleas		✓	
Bancadas		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estada		✓	
Cables de traccion		✓	
Guaya anti-rotacion		✓	
Revision y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminacion en sala de maquinas		✓	
Revision y funcionamiento de Stop encima de cabina		✓	
Revision y funcionamiento de limite superior		✓	
Acertera en guias y contrapeso		✓	
Revision y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		✓	
Revision y funcionamiento de contactos de puertas de hall		✓	
Revision y funcionamiento de Stop en el Pit		✓	
Revision y funcionamiento de limite inferior		✓	
Revision y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		✓	
Revision y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		✓	
Revision y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		✓	
Nivelacion en los pisos		✓	
Iluminacion y el confort en viaje		✓	
Revision y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecanica		✓	
Revision y funcionamiento del sistema de citofonia / Alarma autónoma / luz o sin luz)		✓	
Revision y funcionamiento en contactores de potencia		✓	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleracion			
Estado y revision de la conexiones del motor			
Verificacion y limpieza del encoder			
Verificacion y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste bomberas de caja de inspección			
Verificacion, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso		✓	
Brackets		✓	
Expansiones		✓	
Clips de cabina y contrapeso		✓	

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificacion y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificacion del cable del gobernador			
Lubricacion de los ejes			
Verificacion y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		✓	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		✓	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		✓	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		✓	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de bomberas			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: SIN novedad.

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: ____ Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MARIN Fecha 27/10/20

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7356

PROYECTO: Cubox U. Rosario	EQUIPO: Asc 1	ESPECIFICACIÓN: Mto	FECHA: 13-10-20
TECNICO: Marco Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8 AM
			HORA SALIDA: 535 pm

MODULO A — BASICO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Revisión y funcionamiento de freno de cuarto de maquinas (cuerpo)		✓	
Revisión y funcionamiento de freno de cuarto de maquinas (manual)		✓	
Revisión nivel de aceite de la maquina		✓	
Poleas		✓	
Rodamientos		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estado		✓	
Cadena de tracción		✓	
Cuarto ventilado		✓	
Revisión y funcionamiento freno de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminación en foso de maquinas		✓	
Revisión y funcionamiento de foso, encima de cabina		✓	
Revisión y funcionamiento de timer superior		✓	
Ajustes en guías y contrapeso		✓	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		✓	
Revisión y funcionamiento de cerradero de puertas de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de foso en la		✓	
Revisión y funcionamiento de timer inferior		✓	
Revisión y funcionamiento freno en cabina del gobernador		✓	
Revisión y funcionamiento amortiguadores de Buffer o e de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de luminarias de Hall y Cabina (con su cubierta)		✓	
Revisión en los pozos		✓	
Iluminación y de cuarto de motor		✓	
Revisión y funcionamiento de Polipasto, eléctrico y/o Barra manganeta		✓	
Revisión y funcionamiento del sistema de alumbrado y alarma autónoma (luz o sin luz)		✓	
Revisión y funcionamiento del rectificador de potencia		✓	

MODULO B — AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Ajuste y estado de puertas de cabina y hall		✓	
Poleas		✓	
Desgaste entre puertas y marcos		✓	
Ajuste de zapatas y excentricas		✓	
Ajuste de los pernos y tornillos		✓	
Ajuste de los rodamientos, Engrasamiento y estado		✓	
Estado de los guayes		✓	
Estado de los pernos		✓	
Estado general de pintura y aseo		✓	
Estado y ajuste de los cabezales y/o deflectores		✓	
Estado de cuelgas y marcos		✓	

MODULO C — OPERADOR Y CONTEO DE POZO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas		✓	
Brazo		✓	
Correa		✓	
Guaya		✓	
Cadena		✓	
Ajuste de micros apertura y cierre de desalineación		✓	
Estado y revisión de la conexiones del motor		✓	
Verificación y limpieza del encoder		✓	
Verificación y limpieza de inductores		✓	
Cojines		✓	
Imanes		✓	
Verificación, estado y ajuste bomeras de cielo de inspección		✓	
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad		✓	

MODULO D — AJUSTE DE TORNILLERIA EN GENERAL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Empalmes de cabina y contrapeso		✓	
Bracket		✓	
Expansiones		✓	
Cielo de cabina y contrapeso		✓	

MODULO E — LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Verificación y limpieza de limitador (superior e inferior)		✓	
Ajuste y verificación del cable del gobernador		✓	
Lubricación de ejes		✓	
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)		✓	
Limpieza y Desengrase en zona zapatas de cabina y contrapeso		✓	
Prueba funcionamiento		✓	

MODULO F — LIMPIEZA GENERAL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de ejes guías en la parte interior de cabina		✓	
Desengrasante y limpieza de las zapatillas		✓	
Limpieza y Retroalimentación de todos los componentes de aseo		✓	
Limpiar de polvo y/o suciedad de acometida		✓	

MODULO G — CONTROL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Verificación y ajuste de poleas		✓	
Limpieza de contactores con sus bobinas		✓	
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador		✓	
Limpieza de las resistencias del variador		✓	

OBSERVACIONES SIN Novedad

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: ____ Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MARIN Fecha: 27/10/20

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO

Nº 7357

PROYECTO: Cusor U. Rosario	EQUIPO: Asc 2	ESPECIFICACIÓN: Mto	FECHA: 13-10-20
TECNICO: Moros Jesus		CIUDAD: Bogota	HORA INGRESO: 8AM
			HORA SALIDA: 5.35PM

MÓDULO A – BÁSICO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)		/	
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (manigueta)		/	
Revisión visual del estado de la máquina			
Poleas		/	
Ejercicios		/	
Fugas de Aceite		/	
Nivel de Aceite y su estado		/	
Cabina de tracción		/	
Guaya anti rotación	/		
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		/	
Cable de gobernador		/	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		/	
Revisión y funcionamiento de Stop externo de cabina		/	
Revisión y funcionamiento de límite superior		/	
Aceitera en guías y contrapeso		/	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		/	
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		/	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		/	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		/	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		/	
Revisión y funcionamiento Mecanismo de Buffer (si lo hay)		/	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		/	
Numeración en los pisos		/	
Iluminación y el contor en vidrio		/	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, intercomp. y/o Banda mecánica		/	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		/	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		/	

MÓDULO B – AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Poleros			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las rematduras. Encauchamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y brillo			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de guayas y marcos			

MÓDULO C – OPERADOR Y CONTEO DE POZO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste bomberas de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D – AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Empalmes de cabina y contrapeso		/	
Brackets		/	
Expansiones		/	
Clips de cabina y contrapeso		/	

MÓDULO E – LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en polea zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F – LIMPIEZA GENERAL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Limpieza de puertas piso interno de hall y cabina		/	
Limpieza de los rieles en la parte inferior de cabina		/	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		/	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		/	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		/	

MÓDULO G – CONTROL	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
Verificación y ajuste de bomberas			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: SIN Novedad

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: ____ Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MARIN ____ Fecha: 27/10/20