PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7495

PROYECTO:	EQUIPO:	ESPECIFICACIÓN:	FECHA:
Cubot Notaria	Asc 1	Mtto	08-10-20
TÉCNICO:		CIUDAD:	HORA INGRESO:
Moros Jesus.		Bogotá	8 AM
			HORA SALIDA: 6PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		✓	
Revisión visual del estado de la máquina		✓	
Poleas		✓	
Bancadas		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estada		✓	
Cables de tracción		✓	
Guaya anti-rotación	✓		
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		✓	
Revisión y funcionamiento de límite superior		✓	
Aceitera en guías y contrapeso		✓	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)	✓		
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		✓	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		✓	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		✓	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		✓	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		✓	
Nivelación en los pisos		✓	
Iluminación y el confort en viaje		✓	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		✓	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		✓	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		✓	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			✓
Plomos			✓
Distancia entre puertas y marcos			✓
Ajuste de patines y excéntricas			✓
Ajuste de las pesas y/o resorte			✓
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			✓
Estado de las guayas			✓
Estado de las poleas			✓
Estado general de pintura y acero			✓
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			✓
Estado de quicios y marcos			✓

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			✓
Brazo			✓
Correa			✓
Guaya			✓
Cadena			✓
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			✓
Estado y revisión de la conexiones del motor			✓
Verificación y limpieza del encoder			✓
Verificación y limpieza de inductores			✓
Cigarros			✓
Imanes			✓
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			✓
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			✓

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso		✓	
Brackets		✓	
Expansiones		✓	
Clips de cabina y contrapeso		✓	

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			✓
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			✓
Lubricación de los ejes			✓
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			✓
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			✓
Polea contrapeso			✓

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		✓	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		✓	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		✓	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		✓	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			✓
Limpieza de contactores con sus bobinas			✓
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			✓
Limpieza de las resistencias del variador			✓

OBSERVACIONES: Revision polea tractora.

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: 1019171941 Nombre y/o Firma de quién recibe: Darío DARIO MARIN Fecha: OCT 10 2020

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7496

PROYECTO: Cusor Notaria	EQUIPO: Asc 2	ESPECIFICACIÓN: Mtto	FECHA: 03-10-20
TÉCNICO: Mario Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8AM
			HORA SALIDA: 6PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)		/	
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		-	
Revisión visual del estado de la máquina		/	
Poleas		/	
Bancadas		/	
Fugas de Aceite		/	
Nivel de Aceite y su estada		/	
Cables de tracción		/	
Guaya anti-rotación		/	
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		/	
Cable de gobernador		/	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		/	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		/	
Revisión y funcionamiento de límite superior		/	
Aceitera en guías y contrapeso		/	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		/	
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		/	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		/	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		/	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		/	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		/	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		/	
Nivelación en los pisos		/	
Iluminación y el confort en viaje		/	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		/	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		/	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		/	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso			
Brackets			
Expansiones			
Clips de cabina y contrapeso			

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina			
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina			
Descontaminar y limpieza de las aceiteras			
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo			
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)			

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: Revision polea se realiza completo Modulo F.

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: 1019171941 Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MADIN Fecha: 13/Oct/2020

Somos Impresores Ltda 295 6077 Bogotá

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7497

PROYECTO: Cubur Notaria	EQUIPO: Asc 3	ESPECIFICACIÓN: Mtto	FECHA: 08-10-20
TÉCNICO: Mateo Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8 AM / HORA SALIDA: 6 PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)	✓		
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		✓	
Revisión visual del estado de la máquina		✓	
Poleas		✓	
Bancadas		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estada		✓	
Cables de tracción		✓	
Guaya anti-rotación	✓		
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		✓	
Revisión y funcionamiento de límite superior		✓	
Aceitera en guías y contrapeso		✓	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)	✓		
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		✓	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		✓	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		✓	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		✓	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		✓	
Nivelación en los pisos		✓	
Iluminación y el confort en viaje		✓	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		✓	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		✓	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		✓	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso			
Brackets			
Expansiones			
Clips de cabina y contrapeso			

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		✓	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		✓	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		✓	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		✓	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: Revision polea tractora.

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: 1010171941 Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MARIN Fecha: OCT/13/2020

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7498

PROYECTO: Cubo principal	EQUIPO: Asc 1	ESPECIFICACIÓN: Mtto	FECHA: 04-10-20
TÉCNICO: Mateo Jesus		CIUDAD: Bogota	HORA INGRESO: 8AM
			HORA SALIDA: 6PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		✓	
Revisión visual del estado de la máquina		✓	
Poleas		✓	
Bancadas		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estada		✓	
Cables de tracción		✓	
Guaya anti-rotación		✓	
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		✓	
Revisión y funcionamiento de límite superior		✓	
Aceitera en guías y contrapeso		✓	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		✓	
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		✓	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		✓	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		✓	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		✓	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		✓	
Nivelación en los pisos		✓	
Iluminación y el confort en viaje		✓	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		✓	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		✓	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		✓	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso			
Brackets			
Expansiones			
Clips de cabina y contrapeso			

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		✓	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		✓	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		✓	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		✓	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: SIN novedad.

Se realiza entrega de llaves SI X NO _____ Identificación: 1010171941 Nombre y/o Firma de quién recibe: DARIO MARIN Fecha: OCT/13/20

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7499

PH Holdings

PROYECTO: Colour Principal	EQUIPO: Asc 2	ESPECIFICACIÓN: Mto	FECHA: 04-10-20
TÉCNICO: Moises Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8 AM
			HORA SALIDA: 6 PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)		/	
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		/	
Revisión visual del estado de la máquina		/	
Poleas		/	
Bancadas		/	
Fugas de Aceite		/	
Nivel de Aceite y su estada		/	
Cables de tracción		/	
Guaya anti-rotación		/	
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		/	
Cable de gobernador		/	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		/	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		/	
Revisión y funcionamiento de límite superior		/	
Aceitera en guías y contrapeso		/	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		/	
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		/	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		/	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		/	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		/	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		/	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		/	
Nivelación en los pisos		/	
Iluminación y el confort en viaje		/	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		/	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		/	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		/	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso			
Brackets			
Expansiones			
Clips de cabina y contrapeso			

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		/	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		/	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		/	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		/	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		/	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: SIN Novedad.

Se realiza entrega de llaves SI X NO ____ Identificación: 1010171941 Nombre y/o Firma de quién recibe: PABLO MARIN Fecha: oct/13/20

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

PH Holdings

INFORME INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Nº 7500

PROYECTO: Cubo principal	EQUIPO: Asc 3	ESPECIFICACIÓN: Mtto	FECHA: 04-10-20
TÉCNICO: Moto Jesus.		CIUDAD: Bogotá	HORA INGRESO: 8AM / HORA SALIDA: 6 PM

MÓDULO A	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
BÁSICO			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (control)			
Revisión y funcionamiento de Stop de cuarto de máquinas (bancada)		✓	
Revisión visual del estado de la máquina		✓	
Poleas		✓	
Bancadas		✓	
Fugas de Aceite		✓	
Nivel de Aceite y su estada		✓	
Cables de tracción		✓	
Guaya anti-rotación		✓	
Revisión y funcionamiento Micro de seguridad en gobernador		✓	
Cable de gobernador		✓	
Existencia de iluminación en sala de máquinas		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop encima de cabina		✓	
Revisión y funcionamiento de límite superior		✓	
Aceitera en guías y contrapeso		✓	
Revisión y funcionamiento de micro de la trampilla de escape (puerta trampa)		✓	
Revisión y funcionamiento de contactos de puertas de hall		✓	
Revisión y funcionamiento de Stop en el Pit		✓	
Revisión y funcionamiento de límite inferior		✓	
Revisión y funcionamiento Micro en pesa del gobernador		✓	
Revisión y funcionamiento Micro-switch de Buffer (si lo hay)		✓	
Revisión y funcionamiento de botoneras de Hall y Cabina (con su display)		✓	
Nivelación en los pisos		✓	
Iluminación y el confort en viaje		✓	
Revisión y funcionamiento de Fotocelda, infrarrojo y/o Banda mecánica		✓	
Revisión y funcionamiento del sistema de citofonía / Alarma autónoma / luz o sin luz)		✓	
Revisión y funcionamiento en contactores de potencia		✓	

MÓDULO B	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE Y ESTADO DE PUERTAS DE CABINA Y HALL			
Ajuste general de puertas de cabina y hall			
Plomos			
Distancia entre puertas y marcos			
Ajuste de patines y excéntricas			
Ajuste de las pesas y/o resorte			
Ajuste de las cerraduras: Enclavamiento y estado			
Estado de las guayas			
Estado de las poleas			
Estado general de pintura y acero			
Estado y ajuste de las zapatas y/o deslizadores			
Estado de quicios y marcos			

MÓDULO C	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
OPERADOR Y CONTEO DE POZO			
Ajuste y funcionamiento de operador en puertas			
Brazo			
Correa			
Guaya			
Cadena			
Ajuste de micros apertura y cierre de desaceleración			
Estado y revisión de la conexiones del motor			
Verificación y limpieza del encoder			
Verificación y limpieza de inductores			
Cigarros			
Imanes			
Verificación, estado y ajuste borneras de caja de inspección			
Verificación, estado limpieza del variador de velocidad			

MÓDULO D	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
AJUSTE DE TORNILLERÍA EN GENERAL			
Empalmes de cabina y contrapeso			
Brackets			
Expansiones			
Clips de cabina y contrapeso			

MÓDULO E	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMITADOR DE VELOCIDAD Y ACUÑAMIENTO			
Verificación y limpieza del limitador (superior e inferior)			
Ajuste y Verificación del cable del gobernador			
Lubricación de los ejes			
Verificación y Ajuste de micro switch (superior e inferior)			
Limpieza y desengrase en porta zapatas de cabina y contrapeso			
Polea contrapeso			

MÓDULO F	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
LIMPIEZA GENERAL			
Limpieza de puertas parte interna de hall y cabina		✓	
Limpieza de los quicios en la parte inferior de cabina		✓	
Descontaminar y limpieza de las aceiteras		✓	
Limpieza y desengrase de todos los componentes del equipo		✓	
Liberar del piso derrame de aceite(Pit)		✓	

MÓDULO G	NO APLICA	REALIZÓ	NO REALIZÓ
CONTROL			
Verificación y ajuste de borneras			
Limpieza de contactores con sus bobinas			
Ajuste y limpieza de todos los terminales de potencia y variador			
Limpieza de las resistencias del variador			

OBSERVACIONES: SIN Novedad.

Se realiza entrega de llaves SI X NO _____ Identificación: 1010 171 941 Nombre y/o Firma de quién recibe: PABLO MARIN Fecha: 04/13/20

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

Versión 01 - Fecha de Aprobación Abril de 2018

PH Holdings

ENTREGA DE TRABAJOS
REPORTE DE VISITA Y/O SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

FECHA		
13	10	20

No. 8469

EDIFICIO: Cubos principal

No. EQUIPO	CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN COMPLETA DEL EQUIPO:	CIUDAD:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:
4			Bogotá	8AM	5 PM

TÉCNICOS: Mateo Jesus.

TÉCNICOS:

Para lo siguiente marque con X la información, según sea la actividad

ENTREGA DE TRABAJO O REPORTE DE VISITA				SOLICITUD TÉCNICA					MEMORANDOS O NOTIFICACIONES	
REPARACIÓN		EMERGENCIA		PRIORIDAD	1 DÍA	A	10 DÍAS	C		
PREVENTIVO					3 DÍAS	B	30 DÍAS	D		

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Se Realiza Modulos A, D y 7 SIN EN contrar Novedad, se Reducen RUIDOS de Recorrido dejando el Ascensor en correcto funcionamiento.

ENTREGA DEL REPORTE A:

NOMBRE: DARIO A. MARIN O. CÉDULA 1010 171941 FIRMA Y SELLO

RECIBE LLAVES DEL EQUIPO SI [X] NO [ ]

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

Versión 01 - Fecha de Aprobación Abril de 2018

PH Holdings

ENTREGA DE TRABAJOS
REPORTE DE VISITA Y/O SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

FECHA		
13	10	20

No. 8470

EDIFICIO: CUBOT U. ROSARIO

No. EQUIPO	CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN COMPLETA DEL EQUIPO:	CIUDAD:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:
T 2			Bogota	8AM	5PM

TÉCNICOS: Mateo Jesus.

TÉCNICOS:

Para lo siguiente marque con X la información, según sea la actividad

ENTREGA DE TRABAJO O REPORTE DE VISITA				SOLICITUD TÉCNICA					MEMORANDOS O NOTIFICACIONES	
REPARACIÓN		EMERGENCIA		PRIORIDAD	1 DÍA	A	10 DÍAS	C		
PREVENTIVO					3 DÍAS	B	30 DÍAS	D		

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Se Realiza Modulos A, D y 7 Se Ajustan Zapatas y Rodamientos de Gia Reduciendo Movimientos en Recorrido de cubina el Ascensor Funciona correctamente no presenta Ruidos de Recorrido.

ENTREGA DEL REPORTE A:

NOMBRE: DARIO A. MARIN O. CÉDULA 10 10 171 941 FIRMA Y SELLO

RECIBE LLAVES DEL EQUIPO SI [X] NO [ ]

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá

Versión 01 - Fecha de Aprobación Abril de 2018

PH Holdings

ENTREGA DE TRABAJOS
REPORTE DE VISITA Y/O SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

FECHA		
13	10	20

No. 8471

EDIFICIO: CUBUT U. ROSARIO

No. EQUIPO	CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN COMPLETA DEL EQUIPO:	CIUDAD:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:
2			Bogota	8A	5PM

TÉCNICOS: MOISES JESUS

TÉCNICOS:

Para lo siguiente marque con X la información, según sea la actividad

ENTREGA DE TRABAJO O REPORTE DE VISITA				SOLICITUD TÉCNICA					MEMORANDOS O NOTIFICACIONES	
REPARACIÓN		EMERGENCIA		PRIORIDAD	1 DÍA	A	10 DÍAS	C		
PREVENTIVO					3 DÍAS	B	30 DÍAS	D		

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Se Realiza Modulos A, D y 7 se Ajustan Rodamiento de guia Reduciendo Movimiento en Recorrido en cabina se ajustan Guias BRAKTS El ASCENSOR funciona correctamente

ENTREGA DEL REPORTE A:

NOMBRE: DARIO A. MARIN Q CÉDULA 1010171441 FIRMA Y SELLO

RECIBE LLAVES DEL EQUIPO SI [X] NO [ ]

Somos Impresores Ltda 235 6077 Bogotá