Fwd: SOCIALIZACIÓN VISITA SECRETARIA DE SALUD UPI LA RIOJA

Equipos Proyecto 7727 <equipos@idipron.gov.co>
Dom 18/04/2021 5:33 PM
Para: Maria Alejandra Romero Fragozo <mariaa.romero@idipron.gov.co>

5 archivos adjuntos (32 MB)
SOPORTES VISITA SALUD-16042021165242.pdf; ACTA 3 VISITA SALUD-16042021170339.pdf; ACTA 2 VISITAS SALUD-16042021170147.pdf; ACTA 1 VISITAS SALUD-16042021170020.pdf; ACTA RIOJA INFRAESTRUCTURA.pdf;

Get Outlook para Android

De: Blanca Liliana Ballesteros Rodriguez <blancal.ballesteros@idipron.gov.co>
Enviado: sábado, 17 de abril de 2021 11:59 a. m.
Para: Carlos Enrique Marin Cala; Direccion General Idipron; Maria Alix Lesmes Olarte; Subdireccion Metodos educativos; Nicholay Luoskathuosky Rodriguez; Audi Flores Segura; saludocupacional; salud; Rocio Mora Rodriguez; Equipos Proyecto 7727; Infraestructura Idipron; Recursos Idipron; Gestion Ambiental; Monica Yimena Jimenez Giraldo; Pablo Emigdio Matallana Cañon; unidad educativa la rioja
Asunto: SOCIALIZACIÓN VISITA SECRETARIA DE SALUD UPI LA RIOJA

Buenos días,

Por medio del presente correo socializo los hallazgos registrados por la Secretaria de Salud el día de ayer 16 de abril en la UPI La Rioja durante visita de inspección de las condiciones de la Unidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

En primer lugar, aclaro que la visita se recibe como parte del seguimiento de dicha entidad a la revisión realizada el día **2 de diciembre del año 2020** donde se generó un concepto de *FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS* los cuales debían ser subsanados en un plazo de 15 días hábiles; información que fue debidamente enviada en su momento por el responsable de UPI Giovanny Cock a las áreas correspondientes.

Sin embargo, pese a la gestión realizada desde la UPI por medio de la socialización y las solicitudes correspondientes a las diferentes áreas, durante el recorrido del 16 de Abril la Secretaria de Salud evidencia que *no han sido subsanados* los requerimientos generados en la visita del mes de diciembre, por lo que el concepto que emite a la UPI el día de ayer es **DESFAVORABLE SIN MEDIDA,**

solicitando nuevamente al IDIPRON sean realizadas las acciones e intervenciones necesarias para subsanar todos los hallazgos.

La indicación final es que al realizar todas las subsanaciones a los requerimientos se debe *solicitar nuevamente* la visita de Secretaria de Salud para lograr un concepto Favorable y así evitar sanciones que puedan implicar hasta el cierre de la Unidad Educativa.

HALLAZGOS EN ESPACIOS LOCATIVOS:

INFRAESTRUCTURA

1. Desprendimiento y deterioro de pintura en diferentes espacios de la Unidad
2. Falta de iluminación en espacio de almacenamiento RAES
3. Ventilación insuficiente en Espacio de Almacenamiento
4. Instalaciones eléctricas que no están adecuadamente instaladas o protegidas
5. Baldosas fracturadas y deterioradas en diferentes espacios de la UPI
6. Presencia de óxido en pisos, baños, cuarto de residuos y diferentes espacios de la UPI
7. Orinal dañado
8. Angeos sueltos y deteriorados en diferentes espacios de la Unidad
9. El tanque de agua de la UPI presenta óxido y deterioro en tapa y paredes, material no sanitario, requiere impermeabilización e instalación de barrera física externa
10. Desagüe sin conexión a la red de alcantarillado (lavandería)
11. Deterioro de techos (zona de almacenamiento, entre otros)
12. Se requiere hermetización de espacios como: tanque de agua, motobombas, cuarto de residuos.
13. Polvo en tubería del techo en el comedor

En Cocina

14. Baldosas en piso con manchas de oxido en cocina y comedor
15. Baldosas porosas en piso de cocina
16. Trampas de grasa con óxido
17. Paredes con deterioro y desprendimiento de pintura
18. Rejilla de sifón rota
19. Uniones de baldosas deterioradas
20. Perillas de lavaplatos deterioradas
21. Angeos deteriorados

EQUIPOS

1. Varios equipos de cocina presentan óxido y corrosión: carro móvil de servido, base de mesa de pre-alistamiento y de servido, base de licuadora industrial, mueble de almacenamiento en bodega de cocina
2. Refrigerador fuera de servicio en el comedor

RECURSOS

1. Lencería deteriorada: cobijas y tendidos
2. Colchones y almohadas averiados que permiten derrame de fluido

GESTIÓN AMBIENTAL

1. Canecas sin tapa: en baños y en cuarto de residuos
2. No presenta último comprobante de recolección de residuos de riesgo biológico

SALUD OCUPACIONAL

1. No se cuenta con señalización en áreas internas de la Unidad

SALUD

1. Presencia de Óxido en piso junto a la Unidad Odontológica
2. Muebles de la Unidad Odontológica con óxido
3. Sistema de Protección de la Unidad Odontológica con deterioro
4. Superficie de lavamanos con óxido
5. Misma observación del tanque de Agua de la UPI
6. Misma observación del espacio RAES

Sin otro asunto, agradezco su atención y pronta respuesta,

Nota: anexo nuevamente las actas de secretaria de salud, y adicionalmente acta generada y enviada por la UPI el 16 de marzo del presente año donde se corroboran varios de los hallazgos generados el día de ayer.

BLANCA LILIANA BALLESTEROS RODRIGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 06
UPI LA RIOJA
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
Tel: 3142041250

Nota Confidencial: La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es co
puede ser utilizada por la(s) persona(s) a las cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cua
difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en el mismo y/o en s