NIT 901.148.532-1

Señores
Instituto Colombiano Agropecuario seccional Risaralda
Contrato RIS.36-MC-005-2021
Septiembre 22 del 2021

Asunto: Solicitud de mejora condiciones equipos de aire acondicionado y adición de tiempo al contrato RIS.36-MC-005-2021.

Mejoras necesarias para las condiciones Técnicas de los equipos de aire acondicionado

Dentro de la ejecución de actividades para la instalación de los equipos de aire acondicionado, referenciamos que el área de auditorio donde se instalaron 2 equipos de aire acondicionado de 24000 Btu se requieren las siguientes Mejoras.



La sala de capacitación cuenta con dos extractores y un aire tipo ventana, donde se requiere realizar el desmontaje y sellar los huecos, dado que por estos orificios se escapará el aire lo que ocasionará que los sistemas pierdan eficiencia por el escape de flujo de aire y filtración del exterior.

Para lo cual recomendamos sellar estos espacios.

Email: direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com - licitacionrefrielectricos@gmail.com refrielectricosingenierias@gmail.com Dirección: Carrera 11 No. 1 D -27 Diego de Ospina Tel. (058) 857 1034 – 317 679 8402 - 315 886 0372 - Neiva - Huila

Para realizar estas actividades se anexa presupuesto requerido.

Oferta

ICA RISARALDA					
	Desmonte Aire Ventana	Und	1	65.000	65.000
	Desmonte Extractor	Und	2	65.000	130.000
	Sellamiento con lamina en board y pintura	Und	3	125.000	375.000
	Reparación de puerta y ajuste	Und	1	105.000	105.000
				Subtotal	675.000
				Iva	128.250
				Total	803.250

En caso de ser aprobada la cotización requerimos su apoyo con ampliar la ejecución del contrato hasta el día 30 de septiembre, para ejecutar las actividades.

Neiva - Colombia

Ing Nandeider Adolfo Nuñez Duran

Dirección de proyectos y Logística

direccionyproyectos@refrielectricosingenierias.com

Dirección Carrera 11 No. 1 D -27

Tel. 3176798402

Neiva - Colombia

"El secreto para contratar a los mejores es: busca a personas que quieran cambiar al mundo"