CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 07587

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CAJAS O CONDULETAS	**DE PASO**	**TAPA TOMACORRIENTE, TAPA REGISTRO Y TAPA LISA**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

METÁLICAS & LIGHTING S.A.S.

Calle 64 No. 56 – 8 Medellín, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.5)

Fecha de Certificación: 17 / 02 / 2020
Fecha de Vencimiento: 17 / 02 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 17 / 02 / 2021 y 17 / 02 / 2022

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2020.02.17 11:13:08 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07587

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 17 / 02 / 2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 / 02 / 2023

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CAJAS O CONDULETAS

FABRICADAS POR METÁLICAS & LIGHTING S.A.S., UBICADA EN LA CALLE 64 No. 56 – 8 MEDELLÍN, COLOMBIA

Tipo		De paso
Referencia		tapa tomacorriente, tapa registro y tapa lisa
Material de construcción y Calibre		Lámina Cold Rolled calibre 20 BWG
Geometría		Cuadrada con Knock outs de ½" y ¾"
Dimensiones internas	**Ancho**	120 mm
	Largo	120mm
	Profundo	50 mm
Volumen interno		720 cm^3
Grado de protección		IK 05 / IP 20
Característica de la pintura		Electrostática
Resistencia a cámara salina		400 horas
Montaje		superficial, semiempotrado o empotrado
Uso		Para instalaciones residencial, comercial e industrial
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.5)

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

AVIVAS