FORMATO
ACTA DE REUNIÓN

Proceso: G3 Sistema de Gestión Institucional
Código: G3-00-FOR-020
Versión: 5

I DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN

Proceso/entidad Convocante	GINRED1	**Fecha de reunión**	17/07/2021
Lugar de reunión	COMPLEJO DIMAR BUENAVENTURA		

Proceso(s) / Entidad(es) que participan

A5 GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.1

Objetivo de la reunión

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO RED CONTRAINCENDIOS COMPLEJO DIMAR BUENAVENTURA CONTRATO DE OBRA NO. 183 – GINRED1 - 2020

Líder de la reunión	CPS EDINSON VANEGAS RIASCOS	**Proceso / Entidad**	A5-GINRED1

Nota: Los asistentes a la reunión se relacionan en el formato G3-00-FOR-021 Listado de Asistencia

ASISTENTES:	CPS EDINSON VANEGAS RIASCOS – SUPERVISOR DEL CONTRATO 183 – GINRED1 - 2020 ALEJANDRO BECERRA – TECNICO INSTALADOS SISTEMA CONTRAINCENDIOS RAFAEL PRADO - ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA

II AGENDA DE LA REUNIÓN

1. RECORRIDO DE VERIFICACION DE EQUIPOS SUMINISTADOS E INSTALADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RD CONTRAINCENDIOS.
2. REALIZACION DE PRUEBA DE FUCIONAMIENTO DE LA RED CONTRAINCENDIOS
3. CONCLUSIONES
4. COMPROMISOS
5. CIERRE DE LA REUNIÓN.

III DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Siendo las 10:00 am del día 17 de julio de 2021, luego de finalizar los trabajos de instalación de los equipos de la red contraincendios en el complejo Dimar Buenaventura, se pudo evidenciar que se encuentran todos los equipos necesarios para el funcionamiento de la red contraincendios instalado y apto para la elaboración de la prueba del sistema.

- Se realizó la explicación por parte del personal que hizo la instalación del sistema contra incendios, indicando el funcionamiento de los tableros y la activación del sistema de manera manual, los tableros estarán activados siempre el sistema se inicia con la apertura de los registros en las mangueras de cada gabinete, de igual manera se realiza la activación de una sirena para alertar al personal.

- Se realizó la prueba del sistema comprobando la presión de la tubería suficiente.

- Al realizar la inspección del sistema y su funcionamiento se evidencia que el sistema cumple con las especificaciones indicadas en el proceso, al activar el mismo este funciono de forma correcta, pero hace falta terminar trabajos de acabados en los gabinetes consistente en la conformación de los espacios aperturados para la ubicación de los gabinetes.

IV CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El sistema contraincendios del complejo Dimar Buenaventura presenta un buen funcionamiento, la prueba muestra buena capacidad del sistema con apertura rápida.
Se solicita al contratista realizar los trabajos de alistamiento de los gabinetes, consistente en la conformación de los espacios aperturados para la ubicación de los mismos.



V PLAN DE ACCIÓN

Compromiso	Responsable	Fecha
Mejorar acabados de los gabinetes	Broka sas	24-07-2021

VI PRÓXIMA REUNIÓN

¿Se evidencia la necesidad de agendar una nueva reunión?	**Si**	**No**	X
Objetivo de la próxima reunión		**Fecha acordada**	
Responsable de agenda próxima reunión	CPS EDINSON VANEGAS RIASCOS (SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA)		

VII APROBACIÓN

ELABORADA POR: (Nombre, cargo y firma)	 CPS Edinson Vanegas Riascos Supervisor del contrato de obra	**APROBADA POR:** (Nombre, cargo y firma)	 CC Jackson Fabián Ramírez Garzón Coordinador Grupo Intendencia Regional INRED1

Dimar	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	Código: G3-00-FOR-02
	Proceso: SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL	Versión: 5

PROCESO / ENTIDAD CONVOCANTE / ACTA N°: A5 - Direccion General Maritima. **FECHA:** 17-07-2021

OBJETIVO:

Prueba de funcionamiento Sistema Contra incendios Complejo Dimar.

						FIRMA
Proceso / Entidad: A5	**Nombres:** Edinson	**CC:** 14'470.790	**Correo Electrónico:** evanegas1@dimar.mil.co	
Grado / Cargo: CPS	**Apellidos:** Vanegas	**Teléfono:** 3159266972		
Proceso / Entidad:	**Nombres:** Alejandro	**CC:**	**Correo Electrónico:**	A. Becerra
Grado / Cargo: Tecnico	**Apellidos:** Becerra	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		
Proceso / Entidad:	**Nombres:**	**CC:**	**Correo Electrónico:**	
Grado / Cargo:	**Apellidos:**	**Teléfono:**		

La política de Protección de Datos Personales de la Dirección General Marítima puede ser consultada en el Portal Marítimo Colombiano www.dimar.mil.co sección Enlaces de Interés, la cual se encuentra acorde con la normatividad nacional en la materia.