CLAUSULADO ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

NÚMERO DE PROCESO: IDIRDON- INC- 118 DE 2019.

NÚMERO ORDEN DE COMPRA/SERVICIO: ORDEN DE SERVICIO 21840119.

NÚMERO DE REQUERIMIENTO: 20181680039733.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SUMIVAC LTDA.

OBJETO: SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CADA CUATRO MESES) POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA EL COMPRESOR MARCA COMPAIR (GARDNER DENVER) TIPO L 22 FS – 09, NO. CD10017937001; CON UNIDAD DE SECADO FO125HS-A23016016 TXU-BO, SERIE NO. 398652150001.

NOTA: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE SOLICITA DISPONIBILIDAD PERMANENTE (7 X 24), EL TIEMPO DE RESPUESTA DEBE ESTAR DENTRO DE LAS TRES (3) PRIMERAS DEL REPORTE POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ALCANCE DEL OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CADA CUATRO MESES) POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA EL COMPRESOR MARCA COMPAIR (GARDNER DENVER) TIPO L 22 FS – 09, NO. CD10017937001; CON UNIDAD DE SECADO FO125HS-A23016016 TXU-BO, SERIE NO. 398652150001, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

Descripción del bien o servicio	*Unidad de Medida**	*Cantidad*
Visitas cuatrimestrales durante la vigencia del contrato, incluye:	Unidad	3
• Revisar el historial de fallos en el sistema de control, • Revisar estado cámara entrada de aire. • Revisar estado de motor del ventilador. • Revisar/limpiar aletas refrigerantes. • Limpiar condensación. • Revisar componentes eléctricos. • Engrasar cojín motor. • Cambiar elementos del separador aceite.		

CLAUSULADO ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

• Puesta a punto válvula inyección de aceite. • Cambio de la válvula termostática. • Puesta a punto de válvula de presión mínima. • Revisar y graduar válvulas e interruptores. • Revisar y limpiar condensaciones. • Revisar y limpiar conducto de retorno. • Revisar y graduar temperaturas y presiones. • Comprobación del estado de mangueras y tuberías para detectar fugas, • Revisión total del sistema de control, • Verificación de línea de barrido, • Comprobar trampa de condensado, • Comprobar el funcionamiento de la válvula reguladora de aspiración, y la válvula sustractiva de piloto, • Comprobar el estado de las correas, • Comprobar protecciones eléctricas y verificación del sistema eléctrico, • Limpiar partes internas del compresor, del secador y cerramiento, • Reemplazo kit de filtros y cambio de aceites, • Revisar pantalla de control automático, • Verificación de funcionamiento y operación del tablero de control automático de los dos (2) compresores. • Hidrolavado del equipo.		

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (01) AÑO.

PLAZO DE REPOSICIÓN: EL PLAZO DE REPOSICIÓN SERÁ DE TRES (3) HORAS.

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO AL CRONOGRAMA SUMINISTRADO POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD.

GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN MES MÁS.

FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD PAGARÁ DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL DEL SERVICIO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA CON EL LLENO DE LOS

CLAUSULADO ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

REQUISITOS LEGALES PREVIA EXPEDICIÓN DEL CUMPLIDO DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. LA ACREDITACIÓN DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PLANILLA ÚNICA DE PAGOS, FORMULARIO, RECIBO DE PAGO U OTRO MEDIO AUTORIZADO POR LA LEY.

OBLIGACIONES GENERALES AL MOMENTO DE PRESTAR LA CUENTA DE COBRO: EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁ ANEXAR:

A. CERTIFICACIÓN BANCARIA

B. PLANILLA DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

C. CUMPLIDO EXPEDIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

D. ENTREGAR MENSUALMENTE INFORME AL SUPERVISOR DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS OBJETO DEL CONTRATO.

E. ENTREGAR INFORME FINAL AL SUPERVISOR DE LA LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS VISITAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR Y LO ESTIPULADO EN EL ALCANCE DEL OBJETO.

VALOR DE LA ORDEN: OCHO MILLONES CERO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MCTE ($8.055.342) INCLUIDO IVA.

REQUISITOS AMBIENTALES Y/O SEGURIDAD OCUPACIONAL:

• AMBIENTAL: LOS TÉCNICOS DEBEN REALIZAR EL CURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DADOS POR LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD LOS DÍAS MARTES A LAS 09:00 A.M.; PARA CADA VISITA SE DEBERÁ ENVIAR CON LA PROGRAMACIÓN COPIA DE LA PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

CLAUSULADO ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

• SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: HACER LLEGAR LAS MSDS (HOJAS DE SEGURIDAD) DE LOS ACEITES Y LIMPIADORES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA LABOR.

• OTRAS: AL MOMENTO DE REALIZAR LOS SERVICIO TÉCNICOS O MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN ESTE REQUERIMIENTO Y/O EMERGENCIAS LAS 24/7 DEBERÁ SER DILIGENCIADO EL FORMATO PERTINENTE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA LOS REGISTROS PERTINENTES.

SUPERVISOR: SANDRA GUTIERREZ.