MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - MINCIENCIAS
OFICINA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES		CUMPLE	NO CUMPLE
	ENTRADA			
1	Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA		
2	Consumo Eléctrico	1400 watts Máx		
3	Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P		
4	Frecuencia de Entrada	60 Hz		
5	Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83		
	ENFRIAMIENTO			
6	Tipo de Enfriamiento	Activo		
7	Flujo de Aire	Evaporador = 329 CFM / Condensador = 311 CFM		
8	Tamaño de Habitación Equivalente	50 m2		
	AMBIENTALES			
9	Capacidad de Enfriamiento	12,000 BTU / 3.5 Kw		
10	Deshumidificador	2.5 litros / hora		
11	Tipo de Compresor	Giratorio		
12	Refrigerante	R410a (no daña al medio ambiente)		
13	Cantidad de Refrigerante	22 oz.		
14	Amperaje Nominal	10.5A		
15	Nivel Acústico (Ruido)	57dB		
16	Longitud del Tubo de Descarga de Aire	3 m		
17	Longitud del Tubo para Suministro de Aire	1,80 m		
18	LEDs de Panel Frontal	Panel de control sensible al tacto con múltiples LED y lectura de temperatura numérica		
	GARANTIA			
19	Garantía	La garantia de fabrica debe ser de minimo un (1) año		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
e-mail:
celular:

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT

ERICK GOERNA A.