ITEM	UBICACION	AMBIENTE	EQUIPO	MARCA	CANTIDAD DE EQUIPOS	REFRIGERANTE	TRABAJO REALIZADO	No COTIZACION	ESTADO DEL EQUIPO	RECOMENDACIONES	FECHA REALIZADO	OT
1		ALMACEN	MINI SPLIT	TOSHIBA	1	NO VISIBLE	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jun	888
2		ALMACEN PAI CUARTOS	MINI SPLIT	DAIKIN	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		26-jun	856
3		ARCHIVO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		29-jun	882
4		ARCHIVO DE LABORATORIO	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	924
5		ASEGURAMIENTO No 1	MINI SPLIT	DAIKIN	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		11-jul	933
6		ASEGURAMIENTO No 2	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		11-jul	981
7		ASEGURAMIENTO No 3	PISO TECHO	DAIKIN	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	930
8		ASEGURAMIENTO No 4	MINI SPLIT	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	931
9		AUDITORIO No 1	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		17-jul	1019
10		AUDITORIO No 2	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		12-jul	927
11		DESPACHO RECEPCION	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jul	1001
12		FISICIO QUIMICOS AGUAS Y ALIMENTOS No 1	MINI SPLIT	STAR LIGT	1	NO VISIBLE	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	859
13		FISICIO QUIMICOS AGUAS Y ALIMENTOS No 2	PISO TECHO	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	858
14		GESTION CONTRACTUAL	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		1-jul	886
15		GRUPO ASEGURAMIENTO	MINI SPLIT	DAIKIN	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		11-jul	980
16		GRUPO DE ARTICULACION	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		9-jul	937
17		GRUPO GESTION JURIDICA	PISO TECHO	AIRE FLEX	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		1-jul	855
18		GRUPO SALUD AMBIENTAL No 1	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		7-jul	929
19		GRUPO SALUD AMBIENTAL No 2	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jul	928
20		JURIDICA	PISO TECHO		1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		19-jul	1014
21		LABORATORIO FISICO QUIMICOS DE AGUA	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		6-jul	923
22		OFICINA DESPACHO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jul	1002
23		OFICINA DESPACHO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO	19-jul	28-jul	1003

24		PAI CAVA	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		10-jun	887
25		PARTICIPACION SOCIAL	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		11-jul	982
26		PLANEACION	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		6-jul	925
27		RECEPCION SUBSECRETARIO	PISO TECHO	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jul	1006
28		SAC EQUIPO No 1	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		17-jul	1018
29		SAC EQUIPO No 2	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		30-jul	1007
30		SAC EQUIPO No 3	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		30-jul	977
31		SAC VENTANILLA UNICA	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		12-jul	985
32		SALA DE JUNTAS - DESPACHO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		28-jul	1005
33	N	SALUD PUBLICA EQUIPO No 1	MINI SPLIT	TRANE	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		13-jul	990
34	I	SALUD PUBLICA EQUIPO No 2	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		14-jul	936
35	V	SALUD PUBLICA EQUIPO No 3	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		14-jul	938
36	E	SALUD PUBLICA EQUIPO No 4	MINI SPLIT	TRANE	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		14-jul	939
37	L	SALUD PUBLICA EQUIPO No 5	PISO TECHO	LENNOX	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		14-jul	971
38		SISTEMAS	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		2-jul	948
39	C	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		17-jul	1020
40	E	GESTION - CALIDAD SISTEMAS	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		17-jul	926
41	N	SUBSECRETARIA	MINI SPLIT	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		9-jul	934
42	T	SUBSECRETARIA DE PROTECCION A LA SALUD	MINI SPLIT	DAIKIN	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		27-jul	1021
43	R	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA No 1	MINI SPLIT	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		1-jul	944
44	A	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA No 2	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		2-jul	946
45	L	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA No 3	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL		BUENO		2-jul	947
							CORRECTIVOS					
46		ABIMA No 1	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2108	BUENO	DESMONTAR E INSTALAR NUEVAMENTE	29-jun	880

47	ABIMA No 2	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2109	REGULAR	REUBICACION DE CONDENSADORA, TIENE POCO ESPACION Y NO TIENE SUFICIENTE TOMA DE AIRE	29-jun	
48	COMUNICACIONES	PISO TECHO	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2110	REGULAR	EQUIPOS VARIAS FUGAS SERPETIN - CORRECCION FUGAS	26-jul	975
49	FINANCIERO No 1	PISO TECHO	LG	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2111	BUENO	CAMBIO DE TUERCAS FLARENS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	2-jul	949
50	GESTION CONTRACTUAL No 1	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2112	BUENO	DESMONTAR E INSTALAR NUEVAMENTE	29-jun	885
51	IVC	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2113	REGULAR	CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE LA MANEJADORA INTERNAMENTE - CAMBIO DE MANEJADORA 180008TU	1-jul	942
52	LABORATORIO FISICO QUIMICO AGUAS	MINI SPLIT	CARRIER	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2114	BUENO	CAMBIO DE TUBERIA, LIMPIEZA DEL SISTEMA Y CARGA COMPLETA REFRIGERANTE	29-jul	950
53	MICROBIOLOGIA DE AGUAS	MINI SPLIT	CARRIER	1	R-23	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2199	BUENO	CAMBIO DE TUBERIA Y SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO Y COMPONENTES ELECTRICOS	30-jul	1010
54	PAI O VACUNACION	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2115	BUENO	CORRECION DRENAJE	30-jul	889
55	SALUD PUBLICA OFICINA DE LA JEFE	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2116	BUENO	CARGA GAS REFRIGERANTE (4) KILOS R-22	19-jul	1023
56	SALUD PUBLICA VENTANA	VENTANA	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2117	BUENO	CORRECCION DE DIAGRAMA ELECTRICO, CAMBIO DE CAPACITORES, TERMINALES Y CABLES ELECTRICOS	28-jul	1008
57	SUBSECRETARIA JEFE MIREYA	MINI SPLIT	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2118	BUENO	CAMBIO DE EVAPORADOR	9-jul	934

58		UNIDAD DE GESTION DE APOYO A LA GESTION No 1	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2119	BUENO	SE REALIZA ACOMETIDA DE SEÑAL MANEJADORA A CONDENSADORA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	23-jul	974
59		UNIDAD DE GESTION DE APOYO A LA GESTION No 2	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2120	REGULAR	CAMBIO DISPLEY	29-jun	884
60		UPS	MINI SPLIT				SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	2121	BUENO	DESMONTAR CASSET Y DARLE GIRO		945
1	ZOONOSIS	ADMINISTRATIVO 1	MINI SPLIT	PANASONIC	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1142
2		ADMINISTRATIVO 2	MINI SPLIT	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1144
3		ADMINISTRATIVO 3	PISO TECHO	SAMSUNG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	9-ago	1147
4		ALMACEN 1	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	9-ago	1149
5		ALMACEN 2	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1140
6		AUDITORIO	MINI SPLIT	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1141
7		CANINOS Y FELINOS	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	9-ago	0
8		CONTROL DE RABIA	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1152
9		DIRECCION	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	6-ago	1143
10		OF. ADMINIST	MINI SPLIT	TRANE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	9-ago	1146
11		QUIROFANO	MINI SPLIT	LG	1	R-22	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	9-ago	1148
1	CUENCO ESTE	PARTE EXT. TRASERA 1	PISO TECHO	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	10-ago	1075
2		PARTE EXT. TRASERA 2	PISO TECHO	LG	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	10-ago	1074

1	U E S L A D E R A		MINI	MIRAGE	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1424
2			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1427
3			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1426
4			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1425
5			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1428
6			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1430
7			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1429
8			MINI	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1431

1	U E S N O R	SALA DE TRABAJO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1305
2		DIGITACION	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1348
3		OFICINA ADMINITRATIVA	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1344
4		ARCHIVO	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1338

5	T E	OFICINA DE LA INGENIERA	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1349
6		RECEPCION 1	MINI SPLIT	CONFORT FRESH	1	R-410A	SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL	N/A	BUENO	N/A	25-ago	1300

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2108

CLIMARTEC INGENIERÍA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL / ABIMA No 1**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Componentes eléctricos y Suministro de tubería	1	310.000	310.000
	SUBTOTAL			**310.000**
	IVA 19%			**58.900**
	TOTAL			**368.900**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2109

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL / ABIMA No 1**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Suministro de 12 mts kit de tubería (5/8 x 3/8), rubatex y cable de señal encauchetado 4 x 14	12	115.387	1.384.648
	SUBTOTAL			**1.384.648**
	IVA 19%			**263.083**
	TOTAL			**1.647.731**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2110

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL / COMUNICACIONES**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Corrección Fuga serpentín	1	410.000	410.000
	SUBTOTAL			**410.000**
	IVA 19%			**77.900**
	TOTAL			**487.900**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2111

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL / FINANCIERO**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Corrección Fuga, cambio de tuercas flarens.	1	140.000	140.000
	SUBTOTAL			**140.000**
	IVA 19%			**26.600**
	TOTAL			**166.600**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2112

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:


- **GESTION CONTRACTUAL No 1 – NIVEL CENTRAL**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Suministro Kid 3 mts de tubería de cobre 3/8 x 5/8 , Rubatex, Cinta vinilo, Soldadura de Plata	1	310.000	310.000
SUBTOTAL				**310.000**
IVA 19%				**58.900**
TOTAL				**368.900**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2113

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **GESTION CONTRACTUAL No 1 – NIVEL CENTRAL**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Suministro Unidad Manejadora, tubería de Cobre ½ x 5/8, rubatex, tuercas flaren de cobre	1	450.000	450.000
	SUBTOTAL			**450.000**
	IVA 19%			**85.500**
	TOTAL			**535.500**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2114

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL - LABORATORIO FISICO QUIMICO AGUAS:**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	TUBERIA POROSA: Suministro de 3mts kit de tubería (1/4 x 1/2), rubatex y cable de señal encauchetado certificado 4 x 14	3	96.973	290.920
2	Limpieza con nitrógeno y 141 b	1	310.000	310.000
SUBTOTAL				**600.200**
IVA 19%				**114.038**
TOTAL				**714.238**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 30 julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2199

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL / MICROBILOGIA**

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Suministro de tubería, control remoto y componentes eléctricos	1	520.000	520.000
	SUBTOTAL			**520.000**
	IVA 19%			**98.800**
	TOTAL			**618.800**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2115

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL - PAI O VACUNACION**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Corrección de drenaje, que causaba humedad	1	80.000	80.000
SUBTOTAL				**80.000**
IVA 19%				**15.200**
TOTAL				**95.200**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2116

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL - OFICINA DE LA JEFE**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Corrección de fuga	4	45.000	180.000
SUBTOTAL				**180.000**
IVA 19%				**34.200**
TOTAL				**214.200**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2117

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL – EQUIPO DE VENTANA**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Reconexión diagrama eléctrico (cambio de capacitores, terminales, cable eléctrico)	1	210.000	210.000
SUBTOTAL				**210.000**
IVA 19%				**39.900**
TOTAL				**249.900**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2118

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL – SUBSECRETARIA JEFE MIREYA**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Suministro Manejadora 12000 BTU, tuercas, rubatex, base.	1	450.000	450.000
SUBTOTAL				**450.000**
IVA 19%				**85.500**
TOTAL				**535.500**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,



Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2119

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL – UNIDAD DE GESTION DE APOYO A LA GESTION No 1**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Suministro de cable encauchetado certificado 4 x 12, terminales	1	250.000	250.000
	SUBTOTAL			**250.000**
	IVA 19%			**47.500**
	TOTAL			**297.500**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2120

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL – UNIDAD DE GESTION DE APOYO A LA GESTION No 2**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Instalación Mini Split	1	450.000	450.000
2	Displey	1	360.000	360.000
	SUBTOTAL			**810.000**
	IVA 19%			**153.900**
	TOTAL			**963.900**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALÍDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Santiago de Cali, 29 de julio de 2021

Señores
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Salud Pública
Calle 4B No. 36-00 Barrio San Fernando
Cali

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía No.4145.010.32.1.0329-2021

COTIZACION No. 2121

CLIMARTEC INGENIERIA S.A.S tiene el gusto de cotizar:

- **NIVEL CENTRAL – UPS**

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Total**
1	Giro de Equipo de Aire Acondicionado tipo Casset, Aislamiento Térmico, Gasmap, Soladura de Plata, Cable encauchetado certificado 4x12	1	350.000	350.000
	SUBTOTAL			**350.000**
	IVA 19%			**66.500**
	TOTAL			**416.500**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE LA OFERTA	8 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA	1 DIA

Atentamente,

Ing. Vladimir Daza
Cel. 3104204159

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0950

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Equino #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 6 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Carrier	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-22	MODELO 42KNL025313	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 0psig	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
laboratorio			
AREA microbiologia de agua	MARCA Carrier	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO 42KNL025313	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISION VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO 24°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Equino se encuentra en vacio y se Observan varias manchas de Aceite en la tubería la cual es de 190mt se sugiere cambio total de tubería por porosidad y realizar barrido y limpieza con 141B y volverlo a cargar

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0942

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 01 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4MYW4524A18	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE 17.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA IVC	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 22°C	MODELO 4MYW4524A18	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se encuentra motor ventilador del evaporador ruidoso se le suministra 5-51 lubricante el brocal de motor sigue con ruido se devuelve Motor internamente con bajos decibelados, se realiza mtto preventivo, equipo queda operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS	Motor ventilador para cambio REF-2WR50F	REF: FN60B-2L A 1500rpm

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Tito Bravo

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0884

LG · TRANE · YORK · mirage · Carrier · SAMSUNG · Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 29 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4MYW4S18A1000AA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 208VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Unidad de atención a Gestantes	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 7	MODELO 4MYW4S18A1000AA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 208VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo externo se encuentra con que no llega la señal a la condensadora se debe mandar a revisar tarjeta

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Janeth Marcela Ramirez Torres

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0945

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSETTE (X) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 01 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO ATUQ36GMLT0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 135PSI	AMPERAJE 4.2		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Cuarto UPS	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO ATUQ36GMLT0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES
Se debe realizar cambio o giro de casset ya hay una bandeja electrica que obstruye el drenaje de la equipo ya que puede causar daños y para mtto futuros se realiza provisional un drenaje mas el mtto preventivo el equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: 01-07-2021 NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio - Juan Carlos
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0885

CLIENTE: Secretaría de Salud Equipo #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAL-18CSA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Gestion Contractual	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO TAL-18CSA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operativo.
Equipo presenta un desnivel se recomienda desinstalar base para darle nivel, se deja aviso provisional para que el equipo deje de gotear

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Alvaro Cano - Alvaro
FIRMA TÉCNICO:

Hector Hurtado
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0975

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 26 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO TV-C362KLA0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 70PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Comunicaciones	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO TV-C362KLA0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mmo preventivo, cuando realicen carga de gas refrigerante R-22 q se debe verificar fugas

REPUESTOS SUMINISTRADOS	

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Miguel Pinzón
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Edo Alvarado H

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire Trabajando para tu bienestar ASOCIADOS

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0881

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Excelencia de Salud Equipo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 29 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Comfort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAC-24-CSA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 24000Btu	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Alcoba #2	MARCA Comfort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO TAC-24-CSA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE —	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se recalibra nuevo ajuste, equipo se sugiere reubicación de condensadora ya que se encuentra en un área muy poco espacio y se retire control remoto

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mercado - cabrera
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire AFILIADOS
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIO@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO TECNICO

Nº 0880

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud Equipo #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 29 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAC-24C/A	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Abierta #1	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO TAC-24-C/A	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo, equipo queda funcional, se coloca cuña provisional ya que el equipo se encuentra desnivelado
Se recomienda instalar base de manejadora para darle Nivel

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADOS

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1010

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud Equipo #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Carrier	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO 42KNL025 313	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 60PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Manejadora de agua	MARCA Carrier	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 18°C	MODELO 42KNL024313	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 11°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza instalacion de tuberia de 3/8 equipo, se realiza cambio de capacitor y cambio de aislamiento, equipo queda funcional nuevo y controlado y se entrega control Remoto Universal

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: Fernando Estrada

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Ricardo Romero
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO
REPUESTO TECNICO
Nº 0889

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410A	MODELO AC036JNCDKC	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 208VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Sala de evaporadora	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AC036JNCDKC	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 208VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza corrección de drenaje que causaba humedad y mantenimiento Preventivo, equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Ospicano - Juan Carlos
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Jairo Contreras

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire afiliado

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO
INFORME TÉCNICO

Nº 1023

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 19 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO KXR-5010GW	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 43000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 60psig	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Oficina de la jefe			
AREA Salud Publica	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO KXR-5010GW	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 17°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, y se realiza carga de refrigerante ya que equipo se encontraba sin carga

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: Francisco Espinosa Ospina

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Francisco - Rodriguez
FIRMA TÉCNICO:

Ana Milena Espinosa Ospina
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO DE MANTENIMIENTO

Nº 1008

LG | TRANE | YORK | mirage | Carrier | SAMSUNG | Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 28 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO LUC123ZDAC	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA N/A		
PRESIÓN BAJA 60	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Sala de cirugía			
AREA cuarto ventana	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 17°C	MODELO LUC123ZDAC	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERÍA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo y se realiza cambio de capacitor y terminales cuarto queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: Juan Milena Espinosa Ospina

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

Juan Milena Espinosa Ospina
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0932

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 9 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO LS-T242CAM	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 60PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Subsecretaria			
AREA Ed jefe Minera	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO LS-T244CAM	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza revision se encuentra Blower sin buje sin eje se requiere cambio total del Blower con medidas de 85cm x 9cm de diametro

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCION

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: 9-07-2021 NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO REPORTE TÉCNICO

Nº 0974

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud Equipo # 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 23 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-410A	MODELO IMM S122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 48000 BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 125 PSIG	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Unidad de gestión de cartera	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 19°C	MODELO IMM S122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220 V	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 48000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza instalacion desconectada de Señal manejadora a Condensadora y se realiza carga completa con R-410A

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio Ochoa
FIRMA TÉCNICO:

Janeth Marcela Ramirez Torres
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ARTESANOS DEL AIRE DESDE 1979 ARTESANO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR AIRE
INFORME TECNICO
Nº 0949

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 1 MES OCT AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO ARUW36GMLHU	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA Flotig	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Financiero	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 22°C	MODELO ARUW36GMLHU	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 15°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se encuentra equipo con 70 psig se procede cargar con R-410A
Se realiza mtto preventivo equipo Epoca funcionando, se realiza carga R-410A y Ajuste de tuercas

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Carlos Polanco
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO:

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0856

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES Oct AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO FTKS09RLV16	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 9000	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Almacen par Covid	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO FTKS09RLV16	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 9000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Sano contenta

40 años acaire ASOCIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0882

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 29 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAC-18CSA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Archivo	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO TAC-18CSA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 21°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo queda OK

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Eduardo Obando H

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

POR CLIENTE
REPORTE TÉCNICO
Nº 0924

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO UM122C7	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Archivo de laboratorio	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN-(✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO UM122C7	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo que dará funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Alexander Montaño
FIRMA TÉCNICO:

Oscar H Muñoz
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-GT-01
REPORTE DE SERVICIO
Nº 0933

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exteriors	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410A	MODELO FTKS09RL216	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 9000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 140 psig	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Aseguramiento	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO FTKS09RL216	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 9000	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES: Se realiza Mto. Preventivo equipo queda Funcionando.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jorge Equeán
FIRMA TÉCNICO:

Christian D. Posada
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0981

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC086JNCDKC	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Aseguramiento	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AC036JNCDKC	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES

Se realiza Mto. Preventivo equipo queda funcionando.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Christian B. Morales
1086438?

Jhancarlo Urrego
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE TÉCNICO

Nº 0930

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 04 MES 02 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO FTKS24RLTLB16	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 115PSIG	AMPERAJE 6.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Aseguramiento	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO FTKS24RLTLB16	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo segun agenda programada

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhonicamo - Orejuela
FIRMA TÉCNICO:

Rosa Claudia Rosero Astudillo
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
3146587412

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0931

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 01 MES 02 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC076JNCDKC	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓	
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Aseguramiento			
AREA Oficina 5	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AC076JNCDKC	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo cada operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

MARIA EUGENIA TORRES
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO
INFORME TÉCNICO

Nº 1019

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (X) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO A2UQ036GMLT0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110 PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #1			
AREA Auditorio	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO A2UQ036GMLT0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Juan Carlos - Hugo Lozano.
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-GC-01
VERSIÓN: 01 FECHA: 06-01-20

Nº 1020

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TNQ366GLT0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 115PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #2			
AREA Auditorio	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO TNQ366GLT0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realizo mto preventivo, equipo queda Operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Angie Cano - Ingeniera
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1001

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES 04 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Cafetin	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4TWW4824A1AA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Despacho Recepción	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO 4MYW4824	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Cénides Gil Ceballos

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO

Nº 1011

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud Equino FZ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 28 MES 02 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410A	MODELO 4MYW48J18A1000AA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18.000Btu	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA	AMPERAJE 7,8A~		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Financiero	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO	MODELO 4MYM48J18A1000AA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE 032299822499	VOLTAJE 220V~	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 18.000Btu	AMPERAJE 7,8A~	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES Se Realiza mantenimiento Preventivo, dejando el equipo operando en optimas condiciones.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: 28-02-21 NOMBRE: Vicente Maldonado L.

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0859

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Equipo # 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO (X) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 7 MES JULIO AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Star light	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE No visible	MODELO No visible	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
tico gomaco de agua S			
AREA y alimento)	MARCA Star Light	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 18°C	MODELO No visible	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

2021-07-07

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE TÉCNICO

Nº 0858

LG · TRANE · YORK · mirage · Carrier · SAMSUNG · Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Equipo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 07 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INMJ 722	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 22000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE 4.8		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
agua y alimentos			
AREA Físico químico de	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO INMJ 722	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 22000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo y limpieza de partes electricas

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: 07-07-2021 NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

2021-07-07

Ayicardo Oscar Romero
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-CO-01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº 1432

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 02 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Panasonic	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO CS-45JZ	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 45000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120psig	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Gestion Contable	MARCA Panasonic	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO CS-45JZ	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 45000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASESORADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0886

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud Equipo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 01 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exteriores	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAI-48CSA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 48000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 220PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
REA Gestión Humana	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°	MODELO TAI-18-CSA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Marcano - Romero
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE TÉCNICO

Nº 0980

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
exterior.			
AREA Grupo Aseguramiento	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO FTKS24RL216	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Grupo Aseguramiento	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20C	MODELO FTKS24RL216	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES

Se realiza mantenimiento de equipo - Preventivo
equipo queda funcional.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

Christian B. Morales
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire Fortalecimiento juntos en bienestar ASELADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0937

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 9 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4TWW4512A1000	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 210VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 60000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Grupo de atención			
AREA SEGA	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO 4MWW4	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE	VOLTAJE	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 60000BTU	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16°C	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-CT-01
INFORME TECNICO
Nº 0855

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 1 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Aire Flex	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-	MODELO TEH072	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE AE19U	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 5TR	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
1300 de Gestion			
AREA Juridica	MARCA Aire flex	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20C	MODELO TEH072	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 5TR	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo a equipo presenta desgaste por tiempo de uso
Se requiere cambio de equipo central de 5TR

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Aurora acuña

Olivares - Juan Carlos
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0929

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (X) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 01 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO ARNW366mLT0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Grupo de Salud			
AREA ambiental	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO ARNW366mLT0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)
OBSERVACIONES Se realiza mtto preventivo equipo queda OK			

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Dorismedezada

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO TECNICO

Nº 0928

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (X) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 27 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Central	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO ARNQ366mLHO	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Giro Salud			
IEA ambiental	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO ARNQ366mLHO	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Dorys Tejada

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire Asociados

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1014

LG · TRANE · YORK · mirage · Carrier · SAMSUNG · Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 19 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO N/A	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE	VOLTAJE 110V AC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 5TR	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Jurídica	MARCA	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO —	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 110V AC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 5TR	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza cambio de Bicker que se encuentra Sulfatado y se procede a cambiar de lugar

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

María Aurora Sanz Cruz
31468485
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0923

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Caimos #3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 26 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INMS 122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Laboratorio físico			
AREA químico de agua)	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 10°C	MODELO INMS122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 11000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES Se realiza mtto preventivo equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENGUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Marcela Noguera
FIRMA TÉCNICO:

Oscar H Nuñez H
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire ASOCIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0857

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Caomo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 6 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 24MS122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 22000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 112 psig	AMPERAJE 4.8		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Micro biologia			
REA de agua)	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO FCCMS122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 22000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo equipo aguas (pungona)

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhon Carlos Rodriguez
FIRMA TÉCNICO:

Lina Maria Cortes
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1002

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 21 MES 01 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TMC-24C3A/12	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220vac	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
REA Oficina derecho	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO TMC-24C3A/12	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220vac	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 24°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza MTTO preventivo equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

Cénides Gil Caballos.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE TÉCNICO

Nº 0887

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 10 MES 06 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R22	MODELO G22LCB	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 22000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 65psi	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
REA PAE Cava	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21C	MODELO G22LCB	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 22000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, cuarto queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Arturo Cabrera
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Jairo Contreras

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-GI-01
SERVICIO TÉCNICO

Nº 0982

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exterior	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4MXW4512AB1000AA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Dependencias Salud	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO 4MXW4512AB1000AA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: 11-07-2024 NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Armando Oneyda
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0925

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 06 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-410A	MODELO UM12117	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220v AC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110 PSIG	AMPERAJE 10.5		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
REA Planeacion	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO UM12C767	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE —	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, cuando queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1006

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO FS736	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
REA Recepcion Subsuelo	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 22°C	MODELO FS736	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhoseno - Romero
FIRMA TÉCNICO:

Dora V. Mejia H.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1018

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (X) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 11 MES 02 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO ATNQ30GPLA4	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Cuarto F. V.			
REA SIAC	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO ATNQ30GPLA4	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo y equipo queda operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhonatan Bolaño
FIRMA TÉCNICO:

Luis Alberto Bastidas
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire Afiliado

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1007

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410A	MODELO	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 120psig	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #2			
AREA SAC	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO -	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU -	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo equipo queda operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio Rivera

FIRMA TÉCNICO:

Victor Hugo Gutierrez I.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0977

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 30 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE Freon	MODELO	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA SAC cuarto #3	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO ARNU24GNLT0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, equipo queda funcionando Se realiza Carga de refrigerante freon

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhon Carlos.
FIRMA TÉCNICO:

Victor Hugo Gutierrez I.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire AFILIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0985

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 12 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO VM182C7	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE 4.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
SAC			
EA Ventanilla cocina	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO VM182C7	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio Oregula
FIRMA TÉCNICO:

Maira A Zambrano Osorio
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
Fortaleciendo juntos nuestro sector
AFILIADOS

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1005

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 28 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO TAC-24CSA/21	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA normal	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Sala de juntas			
AREA Despacho	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO TAC-24CSA/21	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento, equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: ELSY VÁSQUEZ BAHAMÓN

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0990

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 13 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO 2MCW0524G1000	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 25PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #1			
AREA Salud Publica	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO 2MCW0524G1000	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO 72°	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo se encuentra con condensadora que no arranca se verifica q se encuentran 25psig por baja q se requiere cambiar capacitor dual de 60/6 mdf

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio - Orejuela
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915443
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire Afiliado

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0936

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 14 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA EXTERIOR	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓
REFRIGERANTE R 22	MODELO NS036CCRCB	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
equipo 2			
AREA Salud. Publica	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20C	MODELO NS036CCRCB	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 3TR	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES: Se realiza. mat. Preventivo equipo queda funcionel. requiere control

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Oleyda - giraldo
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire AFILIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0938

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Sec. Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 14 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exteriores	MARCA GL	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410A	MODELO AVQ36GK1A0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #3			
AREA Salud Pública	MARCA GL	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AVQ36GK1A	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES

Se realiza mto preventivo
equipo queden. Requiere control

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Oriyuela Mendoza
FIRMA TÉCNICO:

RUBY CASTELLANOS
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire ASOCIADO

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0939

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaría de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 14 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #4			
AREA Salud Pública	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO 2MCW05526 10000	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 10000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 65 PSIG	AMPERAJE .		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Equipo #4			
AREA Salud Pública	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 19°C	MODELO 2MCW05526 10000	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 10000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mercano - Orejuela
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire AFILIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0971

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 14 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
equipo #5			
AREA Exterior.	MARCA lennox	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R22	MODELO LXGWCM4Y0[illegible]	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 48000	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
equipo #5			
AREA Salud. pública	MARCA lennox	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO LXGWCM4Y0[illegible]	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 48000 BTU	AMPERAJE	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Orgucion - Ingeniero
FIRMA TÉCNICO:

Andrés F. Valencia
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0948

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (✓) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 2 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC036MNMDKH	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110PSIG	AMPERAJE 12.5		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Sistema1	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AC036RNMDKH	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda Operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Francisco Javier Castillo
FIRMA TÉCNICO:

Deisy Tatiana Saldaña Ruiz
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC

Nº 0926

LG · TRANE · YORK · mirage · GREE · AMANA · Daikin

CLIENTE: Secretaría de salud — Lacena

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO / INSTALACIÓN / OTRO

FECHA: DÍA 07 MES 08 AÑO 2021 HORA

UNIDAD CONDENSADORA

ÁREA: Cafeteria	MARCA: Lg		
PERTENECIENTE: Cocina	MODELO: UM18CH		
SERIE: —	VOLTAJE: 220VAC		
CAPACIDAD BTU: 18000 BTU	FASES: 1		
PRESIÓN ALTA: 115psig	AMPERAJE: 20		

UNIDAD EVAPORADORA

Cafeteria Salones			
ÁREA: Salones de cursos	MARCA: LG		
CALIBRACIÓN TERMOSTATO: 20°C	MODELO: UM18CH		
SERIE: —	VOLTAJE: 220VAC		
CAPACIDAD BTU: 18000 BTU	AMPERAJE: —		
TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO: 20°C		

OBSERVACIONES:
Se realiza mtto preventivo equipo quede funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		
HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA ____ AM		SALIDA ____ PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO. SÓLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO

VALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA: _____ NOMBRE: _____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
COLABORACIÓN DEL PERSONAL				

TEL: 3006774/3088075/3128815845
CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CALI - VALLE

Escaneado con CamScanner

CLIMARTEC

Nº 0927

LG · TRANE · YORK · mirage · Daikin

CLIENTE: Escuela de Salud — Equipo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO — FECHA: 29 / 09 / 2021

UNIDAD CONDENSADORA

AREA: Exterior	MARCA: Trane
CONDENSADOR: 8 - Ton	MODELO: 4my4w4512p1
SERIE: —	VOLTAJE: 208/3
CAPACIDAD BTU: 96000	PRESION ALTA: —
PRESION BAJA: —	AMPERAJE: 7.21

ACTIVIDADES A REALIZAR

Mantenimiento preventivo	✓
Mantenimiento correctivo	✓
Limpieza evaporadora	✓
Limpieza condensadora	✓
Revisión eléctrica	✓
Revisión de gas	✓
Revisión de drenaje	✓
Revisión de ventiladores	✓
Revisión de motores	✓
Revisión de rodamientos	✓
Revisión de poleas	✓
Revisión de bandas	✓
Revisión de termostato	✓
Revisión de contactores	✓
Revisión de capacitores	✓
Revisión de fusibles	✓
Revisión de breakers	✓
Revisión de sensores	✓
Revisión de válvulas	✓
Revisión de filtros	✓
Revisión de refrigerante	✓
Revisión de aislamiento	✓
Revisión de soportes	✓
Revisión de tornillería	✓
Revisión de pintura	✓
Revisión de limpieza	✓
Revisión de orden	✓
Revisión de seguridad	✓
Revisión de señalización	✓
Revisión de documentación	✓
Revisión de capacitación	✓
Revisión de entrega	✓

UNIDAD EVAPORADORA

AREA: Salones (Segundo piso)	MARCA: Trane
CALIBRACION TERMOSTATO: 20 C	MODELO: 4my4w4512p1
SERIE: —	VOLTAJE: 208/3
CAPACIDAD BTU: 96000	AMPERAJE: —
TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO: 21°C

OBSERVACIONES: Se realiza mtto preventivo equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA ____ AM ____ SALIDA ____ PM

ENCUESTA DE SATISFACCION

DIA A DIA QUEREMOS MEJORAR; AYUDANOS A HACERLO. SOLO LE TOMARA UN (illegible) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALUANOS SEGUN TU EXPERIENCIA

FECHA: _____ NOMBRE _____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
CALIDAD DEL SERVICIO				
ATENCION PERSONAL DE LOS TECNICOS				
CUMPLIMIENTO TRABAJO REALIZADO				
PRESENTACION PERSONAL				

FIRMA TECNICO: _____

TEL: 3088774/3088075/3128915448
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@HOTMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI-VALLE

Escaneado con CamScanner

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0888

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud ventana

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 26 MES 05 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Almacen	MARCA toshiba	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE no visible	MODELO no visible	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 110VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU no visible	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE 9,1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Almacen	MARCA Toshiba	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 16°C	MODELO N/A	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 110VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU No visible	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21.6	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo de equipo queda operacional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Marcos - Cabrera
FIRMA TÉCNICO:

Sandra Concha
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0934

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 9 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Cobertizo	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-22	MODELO LS-T242CAM	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 24000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Subsecretaria	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO LS-T242CAM	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 24000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se encuentra equipo desarmado Se intervino por otro personal que no es Climartec, se identifica que el motor ventilador se encuentra dañado internamente se espera ref del motor ventilado para cotizar, y se requiere cambio

REPUESTOS SUMINISTRADOS	Tubería de cobre un kit de 5/8 x 1/4

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhonatan
FIRMA TÉCNICO:

Jessica Lopez
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire ASOCIADOS
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1021

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Equipo #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 27 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO FTKS09RLV1Z6	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA normal	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Subsecretaria de protección			
AREA a la salud	MARCA DAIKIN	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO FTKS09RLV1Z6	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 9000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 24°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES
Se realizo mto preventivo, equipo acda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Yuri Cano-Orejuela
FIRMA TÉCNICO:

Yuri Velez
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Subsecretaria

40 años acaire ASOCIADO
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE DE SERVICIO

Nº 0946

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud Cgorbo #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET (X) CUARTO FRÍO ( )

FECHA: DÍA 2 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC036MN4DKH	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110/119	AMPERAJE 13.6		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Vigilancia			
AREA epidemiologica #2	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AC036MN4DKH	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operacional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio - Rodriguez
FIRMA TÉCNICO:

Nancy Fernanda G.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire ASOCIADOS

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 0947

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Equipo #2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 2 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC036MN4DKH	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 460VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE 13.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Vigilancia			
AREA Epidemiologica	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 16°C	MODELO AC036MN4DKH	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mato Preventivo equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Alfredo - Luis Miguel
FIRMA TÉCNICO:

Nancy Fantacha G
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

REPORTE TÉCNICO

Nº 0944

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 1 MES 07 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO VM182C7	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE 6.5		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Vigilancia			
AREA Epidemiologica	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO VM182C7	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 17°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda operativo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Alejandro - Juan Carlos
FIRMA TÉCNICO:

Nancy Fontaneda G.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1424

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO(X) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA MIRAGE	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R410	MODELO EMF1215	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE EMF1215706160014	VOLTAJE 220 v AC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA —	MARCA MIRAGE	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C.	MODELO EMF1215	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE EMF1215706160014	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10 °C.	TEMPERATURA DE RETORNO 20 °C	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO TECNICO

Nº 1427

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410	MODELO INM12S	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C	MODELO INM12S	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10 °C	TEMPERATURA DE RETORNO 20 °C.	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo cotando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 1426

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: VES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410	MODELO INM124.	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC.	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C.	MODELO INM124	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10 °C.	TEMPERATURA DE RETORNO 20 °C	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realizo mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR, AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire Asociado

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO TECNICO

Nº 1425

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES LADERA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA Confortfresh.	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410.	MODELO INM123	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC.	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C.	MODELO INM123	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12.000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10°C.	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C.	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO SERVICIO TÉCNICO

Nº 1428

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410	MODELO JNM126	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE	VOLTAJE 220 VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA –		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE –		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C.	MODELO JNM126	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE –	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10 °C.	TEMPERATURA DE RETORNO 20 °C.	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1430

CLIENTE: VES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRED H	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410.	MODELO INM12B	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRED H	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO R-410	MODELO INM12B	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 120 PSI	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo estando desmontado

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1429

CLIENTE: UES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410	MODELO INM127	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220 VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA —	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C	MODELO INM128	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE	VOLTAJE 220 VAC	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10 °C.	TEMPERATURA DE RETORNO 20 °C.	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realizo mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO TECNICO

Nº 1431

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES LADERA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT (X) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
REFRIGERANTE R-410	MODELO INM12B	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (X)	REVISIÓN FUGA DE GAS (X)
SERIE	VOLTAJE 220 VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (X)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA -		
PRESIÓN BAJA 120 PSI	AMPERAJE -		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA -	MARCA CONFORTFRESH	LIMPIEZA SERPENTIN (X)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (X)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20 °C.	MODELO INM12B	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (X)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE -	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (X)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (X)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE -	AJUSTE DE TORNILLERIA (X)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C.	LIMPIEZA DE FLITROS (X)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (X)

OBSERVACIONES Se realiza mantenimiento preventivo estando desmontados

REPUESTOS SUMINISTRADOS	

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire AFILIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1075

LG · TRANE · YORK · mirage · Carrier · SAMSUNG · Danfoss

CLIENTE: Secretaria de Salud Centro

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 10 MES D AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Parte externa trasera	MARCA Confortfresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410	MODELO TOV-36CA-N1	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 120	AMPERAJE 10,2		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Parte externa trasera	MARCA MVB-36CW	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO	MODELO	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 36000	AMPERAJE 1,5	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES Se requiera para su proximo mantenimiento abrir escotilla al blower (carcasa blower) para realizar un mejor mantenimiento y desincrustar, Se realiza Mtto preventivo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Daniel Osorio
FIRMA TÉCNICO:

10/06/21 UESA CENTRO
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1074

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Secretaria de salud Centro

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 10 MES 8 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Parte externa tercer 2	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R410	MODELO ANUQ54GSO	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE	VOLTAJE 220	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 54000	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 98	AMPERAJE 2,2		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Parte externa tercer 2	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO	MODELO ANNQ54GTO	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE	VOLTAJE 220	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 54000	AMPERAJE 1,8	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	TEMPERATURA DE RETORNO	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES Se realiza Mtto preventivo, se recomienda cambio y exclusa para la carcasa del blower para desincrustar

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCION

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Daniel Osorio
FIRMA TÉCNICO:

Juan Sebastian 10/08/2021 UESA CENTRO
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FORMATO DE SERVICIO TECNICO

Nº 1305

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UEI Norte

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INV-18112	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA (EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Sauna de trabajo	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO INV-18112	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10°C	TEMPERATURA DE RETORNO 24°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revision y mantenimiento preventivo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCION

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: Cristhian Saldarriaga

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

Cristhian Saldarriaga
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1348

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UCI Norte

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4NMS172	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 48000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Digitazion	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO 4NMS172	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 48000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 10°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revisión y mantenimiento preventivo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE: Cristhian_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mariano - Romero
FIRMA TÉCNICO:

Cristhian Saldaña
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

Nº 1344

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: UES Norte

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INM3122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSI	AMPERAJE 8.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Ofic. administrativa	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO INM3122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE 0.2	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 21°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revision y mantenimiento preventivo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Romero - Funcarco
FIRMA TÉCNICO:

Cristhian Saldaña
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1338

CLIENTE: UES Norte

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INM5122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 140psig	AMPERAJE 9.1		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Archivo	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO INM5122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revision de mantenimiento Preventivo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Duvican-Romero
FIRMA TÉCNICO:

Cristhian Saldaña
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1349

CLIENTE: UEI Norte

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 22 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INMS122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA/ EVAPORADORA/		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Oficina de la ingeniera	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO INMS122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 20°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revisión y mantenimiento preventivo

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Romeo - Moreno
FIRMA TÉCNICO:

Cristhian Saldaña
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-GC-01
REPORTE TECNICO
Nº 1300

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: (E) None

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 25 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Cocina	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 73M5636	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Recepcion 1	MARCA Comfort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO 73M5636	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza revisión de encuentra equipo con altura de 4mts se requiere escalera para revisión de Condensadores. que se encuentra equipo funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1146

CLIENTE: Zoonosis

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 09 MES 09 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4MYW4S18A1000	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 125	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Oficina admon	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 20°C	MODELO AM4W45J1BA6000	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11C	TEMPERATURA DE RETORNO 21 C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Rechyo CL - RINCON

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1147

CLIENTE: Zoonosis Equino # 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO (X) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 21 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO AC036JXADHC	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 36000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 110Psig	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Administrativo	MARCA Samsung	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO AC036JXADHC	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 36000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Ricardo - Alarcón.
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR-SAT-01
REPORTE TECNICO
Nº 1152

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Canon

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 09 MES 03 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
REFRIGERANTE R410A	MODELO 4TWY3045 1LA1A0	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ( )	REVISIÓN FUGA DE GAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ( )	
CAPACIDAD BTU 42000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 120PSIG	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Control de Radios	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN ( )	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ( )
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21 °C	MODELO 4TWY3045 1LA1A0	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS ( )
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ( )
CAPACIDAD BTU 42000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS ( )
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11 °C	TEMPERATURA DE RETORNO 21 °C	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE ( )

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Rodrigo A. Rincon
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1149

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Zamorano

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 09 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Comfort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-410A	MODELO Inverter	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 110 PSI	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Almacenaje	MARCA Comfort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO Inverter	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mauricio - Rodriguez
FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

FOR - GT - 03
REPORTE TÉCNICO

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Teonois

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 29 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO INMS122	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 11000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Cuartos y Pasillos			
AREA Interiores	MARCA Confort fresh	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO INMS122	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 11000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 18°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, cumple con todos los requerimientos

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire ASOCIADO

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1148

CLIENTE: Zanosis

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 09 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO SP12CM	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA		
PRESIÓN BAJA 65 PSIG	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
Quirofano2			
AREA Quirofano #2	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO SP12CM	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo equipo queda funcional

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1143

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: [illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 06 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA TRANE	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-410A	MODELO 4MYW9MS4J2L4526	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220V	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 70PSI	AMPERAJE 5.7		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Dirección	MARCA Trane	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 21°C	MODELO 4MYW9MS4J2L4526	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 11°C	TEMPERATURA DE RETORNO 21°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo equipo queda operativo.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Romero - primicano.
FIRMA TÉCNICO:

Paola Rodriguez
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

40 años acaire
TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1141

CLIENTE: Zoonosis

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 06 MES 05 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO GIBLCA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 65 psig	AMPERAJE 8.7		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Auditorio	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO N/A	MODELO GIBLCA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO N/A	TEMPERATURA DE RETORNO N/A	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, equipo se encuentra cambio de no enfria la condensadora se requiere escalera de 5mts para ingresar

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

FIRMA TÉCNICO:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1140

CLIENTE: 200NOSIS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DÍA 06 MES 09 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA LG	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
REFRIGERANTE R-22	MODELO No visible	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS ✓	REVISIÓN FUGA DE GAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS ✓	
CAPACIDAD BTU 18000BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA Blowing	AMPERAJE —		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Almacen	MARCA Confort Fresh	LIMPIEZA SERPENTIN ✓	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO ✓
CALIBRACIÓN TERMOSTATO —	MODELO HFR-5006	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ✓	LIMPIEZA DE REJILLAS ✓
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ✓	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN ✓
CAPACIDAD BTU 18000BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ✓	AJUSTE DE CORREAS ✓
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS ✓	BALANCEO FLUJO DE AIRE ✓

OBSERVACIONES
Se realiza mto preventivo, equipo se encuentra hibrido con cables Soldados Se procedera a cambiar cuando sigue sin funcion Se debe realizar una revision mas a fondo y con escalera

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Mercado Romero
FIRMA TÉCNICO:

Paola Rodriguez
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1144

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Zoonosis Campo # 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 06 MES 05 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO G122CA	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA —	AMPERAJE		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Administrativo	MARCA Lg	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 24ºC	MODELO G122CA	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER ( )	LIMPIEZA DE REJILLAS (X)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER ( )	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA ( )	AJUSTE DE CORREAS (X)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO —	TEMPERATURA DE RETORNO —	LIMPIEZA DE FLITROS ( )	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se realiza mtto preventivo, equipo se encuentra sin condensadora no carga para revisar se requiere escalera de 5mts.

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Jhonny Romero

FIRMA TÉCNICO:

Paola Rodriguez

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire

CLIMARTEC
INGENIERIA S.A.S

Nº 1142

LG TRANE YORK mirage Carrier SAMSUNG Danfoss

CLIENTE: Zamosa Cuarto #1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO( ) INSTALACIÓN( ) MINISPLIT ( ) PISO TECHO ( ) CENTRAL ( ) CASSET ( ) CUARTO FRÍO ( )
FECHA: DIA 26 MES 08 AÑO 2021 TÉCNICOS( ) JEFE_____ AYUDANTE_____

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA Exterior	MARCA Panasonic	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
REFRIGERANTE R-22	MODELO CS-YC12M MAV	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO BORNERAS (✓)	REVISIÓN FUGA DE GAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	AJUSTES DE TORNILLERAS (✓)	
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	PRESIÓN ALTA —		
PRESIÓN BAJA 25psig	AMPERAJE 5.5		

UNIDAD ENFRIADORA(EVAPORADORA)		ACTIVIDADES A REALIZAR	
AREA administrativo	MARCA Panasonic	LIMPIEZA SERPENTIN (✓)	LIMPIEZA Y AJUSTES TABLERO ELÉCTRICO (✓)
CALIBRACIÓN TERMOSTATO 77°C	MODELO CS-YC12	VERIFICAR SENTIDO DEL GIRO DEL BLOWER (✓)	LIMPIEZA DE REJILLAS (✓)
SERIE —	VOLTAJE 220VAC	LIMPIEZA BLOWER (✓)	REVISIÓN VÁLVULA DE EXPANSIÓN (✓)
CAPACIDAD BTU 12000 BTU	AMPERAJE —	AJUSTE DE TORNILLERIA (✓)	AJUSTE DE CORREAS (✓)
TEMPERATURA DE SUMINISTRO 16°C	TEMPERATURA DE RETORNO 24°C	LIMPIEZA DE FLITROS (✓)	BALANCEO FLUJO DE AIRE (✓)

OBSERVACIONES
Se requiere excelsa de 5mts para cargar refrigerante R-22 equipo se encuentra en 25 psig, Se realiza mtto preventivo, equipo queda funcionando

REPUESTOS SUMINISTRADOS		

HORARIO DE TRABAJO: ENTRADA_____AM_____PM SALIDA_____AM_____PM

ENCUESTA DE SATISFACCION

DÍA A DÍA QUEREMOS MEJORAR; AYÚDANOS A HACERLO, SOLO LE TOMARÁ UN (1) MINUTO DE SU VALIOSO TIEMPO.

EVALÚANOS SEGÚN TU EXPERIENCIA

FECHA:_____ NOMBRE:_____

	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
PUNTUALIDAD DEL SERVICIO				
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS TÉCNICOS				
CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO				
ATENCIÓN DE NUESTRO PERSONAL				

Orejuela - Romero
FIRMA TÉCNICO:

Paola Rodriguez P
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TEL: 3066774/3088075/3128915445
EMAIL:CONTACTO@CLIMARTEC.COM.CO/CLIMARTECAIRESYSERVICIOS@GMAIL.COM
WEBSITE:WWW.CLIMARTEC.COM.CO
CRA 22 # 13 - 32 CALI - VALLE
ATENDEMOS EN: CALI - EJE CAFETERO - CENTRO DEL VALLE

40 años acaire