SUPERMASTICK PR®

Certificado de Análisis
Certificate of Analysis

Producto: *Product:*	MASILLA SUPERMASTICK CUÑETE x 28 Kg CTG *SUPERMASTICK JOINT COMPOUND PAIL x 28 Kg CTG*	**Fecha de emisión:** *Date of Issue:*	Agosto 09 de 2017 *August 09 of 2017*
Lote: *Batch:*	CSCÑ19617 001 AL 030 *CSCÑ19617 001 AL 030*	**Fecha de Producción:** *Date of Manufacture:*	Julio 15 de 2017 *July 15 of 2017*
Cliente: *Customer:*	SUPERDRYWALL *SUPERDRYWALL*	**Fecha de vencimiento:** *Date of Expiry:*	Enero 15 de 2017 *Enero 15 of 2017*

Nota: Los datos presentados a continuación son el resultado de los controles realizados a una muestra representativa y no eximen al cliente de realizar su propio control en la recepción del producto. La empresa NO se responsabiliza por el uso inapropiado del producto.

Note: The data presented below are the result of the checks carried out on a representative sample and do not release the customer to realize their own control in receipt of the product. The company is NOT responsible for the misuse of the product.

Propiedad *Property*	**Resultado** *Result*	**Especificación** *Specification*
Apariencia *Appearance*	Cumple *Pass*	Limpia, homogénea, cremosa. *Clean, homogeneous, creamy*
Color *Color*	Cumple *Pass*	Blanco *White*
Acabado *Finish*	Cumple *Pass*	Mate *Mate*
Olor *Smell*	Cumple *Pass*	Característico leve *Slight characteristic*
Densidad (18°C), lb/gal *Density (18°C), lb/gal*	13,86	13,14 - 14.10 aprox.
Sólidos, % *Solids, %*	Cumple *Pass*	70 aprox.
Viscosidad Brabender (18°C - 75 rpm), BU *Brabender Viscosity (18°C - 75 rpm), BU*	484	400 mín. - 600 máx.
Adherencia con cinta de papel y lámina de yeso, % *Grip in paper tape and drywall, %*	> 90	80 mín. - 100 máx.

Conclusión: Cumple satisfactoriamente con la norma ASTM C475
Conclusion: Meets satisfactorily the standard ASTM C475

Responsable:
Responsible:

Q. MILEIDIS CARMONA
Departamento de Gestión de Calidad
Quality Department

SUPERMASTICK SAS
NIT 900.842 071-0