CYRA INGENIERÍA SAS

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO
NIT. 900.653.560-1

REPORTE DE VISITA

Nº 8315

Persona encargada: _____

Fecha: 25 - agosto - 2021 Hora de entrada: 8:00 AM Hora de salida: 12:00 AM

Cliente: Caps Libertadores Torre: MA Modelo Ascensor: CYRA

Atención llamada: _____ Mantenimiento: X Trabajo especial: _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MÁQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	X			Breaker Industrial	X			Iluminación - Alumbrado		X	X	Iluminación		X	X
Fotoceldas	X			Iluminación		X	X	Buffer Cabina / Contrapeso	X			Lubricación Guías		X	X
Display cabina	X			Toma corriente	X			Polea limitador de velocidad parte baja	X			Puertas Hall		X	X
Alarma	X			Nivel Aceite		X	X	Polea limitador de velocidad parte alta	X			Aseo anclajes		X	X
Operador Puertas	X			Fusible control	X			Aseo anclajes		X	X	Contrapeso		X	X
Puerta Cabina	X			Tarjetas Electrónicas	X			Seguridades		X	X	Micro pre final / final	X		
Luz emergencia	X			Reles / Contactores	X			Recolector Aceite	X			Banderas / Pantallas	X		
Iluminación	X			Variador potencia	X			Stop	X			Inductores / imanes	X		
Ventilador	X			Cable de tracción	X			Micro estiramiento de Cables	X			Biestables		X	X
Botonera / Pulsadores		X	X	Freno	X							Seguridades puerta Hall		X	X
Llavín		X	X	Seguridades		X	X					Micro de series y Enclavamientos		X	X
Nivelación		X	X	Limitador velocidad	X										
Seguridades		X	X	Máquina Tracción	X										
Caja Techo	X			Máquina gearless	N/A										
Botón Inspección		X	X	Polea Tractora	X										
Citofono		X	X	Polea desviadora	X										
Balaustrada	N/A														
Aseo		X	X	Aseo		X	X	Aseo		X	X	Aseo		X	X

Observaciones: Se hace mantenimiento Preventivo a los Componentes existentes Actualmente en el equipo. "Se estan Realizando Trabajos de funcionamiento y Cumplimiento de la norma (EN EJECUCIÓN). Hasta No finalizar los Trabajo el Equipo No Se Podra en funcionamiento.

Técnico CYRA: MAIKOL GARZON

Persona encargada de la obra: Cargo: Firma: Freddy E. Agustar C.

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Calle 57 No. 13-65 Local 102 Tels. 7498640 - 311 222 27 50 - administrativo@cyraingenieriasas.com - cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com

CYRA INGENIERÍA SAS

CALIDAD Y SERVICIO EN ASCENSO
NIT. 900.653.560-1

REPORTE DE VISITA

Nº 8500

Persona encargada: _____

Fecha: 27 de septiembre de 2021 Hora de entrada: 8:30 am Hora de salida: 11:30 am

Cliente: CAPS - Libertadores Torre: N/A Modelo Ascensor: Cyra

Atención llamada: _____ Mantenimiento: X Trabajo especial: _____

CABINA	B	M	C	SALA DE MÁQUINAS	B	M	C	PIT	B	M	C	POZO	B	M	C
Cortina Luminosa	/			Breaker Industrial	/			Iluminación - Alumbrado	/			Iluminación	/		
Fotoceldas	/			Iluminación	/			Buffer Cabina / Contrapeso	/			Lubricación Guías	/		
Display cabina	/			Toma corriente	/			Polea limitador de velocidad parte baja	/			Puertas Hall	/		
Alarma	/			Nivel Aceite	/			Polea limitador de velocidad parte alta	/			Aseo anclajes		/	/
Operador Puertas	/			Fusible control	/			Aseo anclajes		/	/	Contrapeso	/		
Puerta Cabina	/			Tarjetas Electrónicas	/			Seguridades		/	/	Micro pre final / final	/		
Luz emergencia	/			Reles / Contactores	/			Recolector Aceite	/			Banderas / Pantallas	/		
Iluminación	/			Variador potencia	/			Stop	/			Inductores / imanes	/		
Ventilador	/			Cable de tracción	/			Micro estiramiento de Cables	/			Biestables	/		
Botonera / Pulsadores	/			Freno	/							Seguridades puerta Hall	/		
Llavín	/			Seguridades		X	/					Micro de series y Enclavamientos	/		
Nivelación	/			Limitador velocidad											
Seguridades	/			Máquina Tracción	/										
Caja Techo	/			Máquina gearless											
Botón Inspección	/			Polea Tractora	/										
Citofono	/			Polea desviadora	/										
Balaustrada	/														
Aseo				Aseo				Aseo				Aseo			

Observaciones: El equipo actualmente se encuentra en la ejecución de trabajos para su puesta a punto mecánico y ajuste. No se cuenta con corriente definitiva aún.

Técnico CYRA: Luis Ariza CC 1.101.148.403

Persona encargada de la obra: _____ Cargo: _____ Firma: Freddy E. Ospina C.

B = Bien - M = Mal - C = Corregido

Calle 57 No. 13-65 Local 102 Tels. 7498640 - 311 222 27 50 - administrativo@cyraingenieriasas.com - cyraingenieria@gmail.com
www.cyraingenieriasas.com