Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: OFRECER SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CENTROS VACACIONALES	POLICIA NACIONAL
Código: 3CV-FR-0028		
Fecha: 11-08-2015	CONTROL DE TOMA FISICOQUIMICA DE AGUA POTABLE	
Versión : 0		

CENTRO VACIONAL O RECREATIVO: Galeras

AREA Bebidas Alimentos RESPONSABLE Aguilar Manipulador MES Noviembre

PUNTO DE MUESTREO: Restaurante FIRMA AÑO 2021

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cloro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4																															
3,5																															
3																															
2,5																															
2																															
1,5																															
1																															
0,5																															
pH	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4,5																															
5																															
5,5																															
6																															
6,5																															
7																															
7,5																															
8																															
8,5																															

Observaciones: Registre las novedades encontradas durante la toma de pH y cloro residual.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

DIA: El formato se encuentra numerado de 1 a 31, correspondiente a los dias que puede tener un mes. Las iniciales M corresponde a M: Mañana en las cuales se deben realizar las mediciones.

Cloro-PH: Señale con un punto en el recuadro correspondiente al día y a la jornada el resultado de la medición

NOTA 1: Se toma como referencia el Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano Parametros " Cloro 0,2 y 1,0 mg/litro y pH entre 6,5 y 7,5"