

ACTA No. 28		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1635455 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".		
CIUDAD Y FECHA: TAME – ARAUCA 18-ago-21	HORA INICIO: 13:00	HORA FIN: 14:00
LUGAR: CENTRO DE FORMACIÓN - CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. SUBSEDE TAME	DIRECCIÓN GENERAL CL 15 # 37A-155 TAME ARAUCA BARRIO LOS HELECHOS	
TEMA (S): ENTREGA DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: REALIZAR INSPECCION DE OBSERVACIONES PARA EL RECIBO FINAL DE LAS OBRAS.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>En el municipio de Tame, departamento de Arauca por parte de la interventoría la ingeniera Sandra Carolina Mora, por parte del contratista el ingeniero Ariolfo Tovar, se reúnen para realizar visita y atención de las observaciones presentadas por parte de la supervisión, para dar solución y de esta forma realizar la entrega final a satisfacción de las obras desarrolladas en la regional.</p> <p>Por consiguiente, se realiza recorrido con el fin de revisar las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra civil No. CO.1.PCCNTR.1552507 de 2020, en el centro de GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. SUBSEDE TAME, conforme a las observaciones que se presentaron por parte de la supervisión donde se verificó que: Con referencia a la observación al arreglo de los baños por fugas, se realizó el cambio de arbolitos sanitarios nuevamente de tal manera que se corrigió las observaciones que se realizaron, así como se realizó la calibración del suministro de agua a los sanitarios.</p> <p>Cerrando de esta manera y dando visto bueno a las actividades realizadas en este centro educativo tales como: impermeabilizaciones, organización de circuitos, mantenimientos a la planta eléctrica, acometidas, cambio de ductos y demarcación de tubería, instalación de lámparas, revisión y calibración aires acondicionados, desmonte instalación de cieloraso, pinturas exteriores en agua y en aceite, limpieza de canales, calibración de fluxómetros y mantenimiento a sanitarios, cambio de tableros eléctricos.</p> <p>Es importante aclarar que las cantidades y valores ejecutados en este centro educativo fueron verificados y aprobados contratista interventor. Una vez realizado el recorrido por las instalaciones, a la fecha no se presentan observaciones de las actividades ejecutadas por el contratista de obra y supervisadas por la interventoría, por tal razón, se efectúa la entrega formal al SENA de la del A.1.6 CENTRO DE FORMACIÓN CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - SUBSEDE TAME a plena satisfacción conforme a lo contratado.</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Ninguno		
ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No. 28 DEL DÍA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

[illegible]