Radicación:20211400052131

Popayán, 2021-03-10


Ingeniero:
OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
oscar2211@hotmail.com
Contratista

Ciudad

Asunto: Observaciones y solicitud de reparaciones de imperfectos presentados en elementos estructurales. Contrato de obra N° 2020-180-001721-7 OBJETO: "CONTRATAR LA REUBICACIÓN TRAMO DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO, Y LA CONSTRUCCIÓN UN MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".


Cordial saludo.

En referencia al asunto me permito reiterar las observaciones realizadas a la solicitud de reparaciones de imperfectos de elementos estructurales realizadas de manera verbal durante las visitas de supervisión. Se ha evidenciado presencia de hormigones en las estructuras tales como columnas, viga cinta y vigas de cimentación; traducidas en malas técnicas del uso de la formaleta y vibrado del concreto. Como se evidencia en las siguientes imágenes:



Popayán, 2021-03-10

Radicación:20211400052131



Se solicita se tomen las medidas pertinentes para que se cumpla con las especificaciones técnicas adecuadas de la obra por ejecutar y medidas correctivas en referencia a las estructuras mostradas en las imágenes.

Cordialmente.

María Angélica Delgado

Supervisora del contrato No. 2020-180-001721-7

Proyectó: Maria Angelica Delgado. Profesional Universitario
Revisó: N/A.
Anexo: N/A.
Copia: N/A.
Archivado: Carpeta del contrato No. 2020-180-001721-7