INFORME

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ILUMINACION

CLIENTE:	**DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI**
ACTIVIDAD:	Mantenimiento correctivo iluminación
FECHA EJECUCION TRABAJOS:	agosto 10 de 2021
PERSONAL ITT:	Juan Carlos Andrade
CONTACTO CLIENTE	Gilberto Canizales
DIRECCION:	Calle 21 No. 44-40 – Barrio Puente Aranda

Se realiza el correctivo eléctrico en lo zona oriental el cual incluyo el cambio de tubería a tubería IMC de 1” con sus respectivos accesorios con caja 20x20 tipo intemperie y cableado eléctrico No. 6 con empalmes tubulares No. 6 y empalmes 3M tipo intemperie.









PBX:(57+1) 345-1992

Cra. 3D # 60-15
Bogotá - Colombia

Nit: 800.134.187-6
www.ittingenieria.com

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Se realiza cambio de balasto a luminaria de poste que se encontraba en falla.







Se realiza el cambio de tres (3) Sensor para montaje en techo/pared, 24 VDC con tecnología adaptativa (SmartSet), con fotocelda para manejo de nivel de luz y relé aislado, cobertura: 92,9m2, 360º



PBX:(57+1) 345-1992

Cra. 3D # 60-15
Bogotá - Colombia

Nit: 800.134.187-6
www.ittingenieria.com

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Se realiza el cambio de siete (7) Panel LED redondo de incrustar 11"- 24W DL 100-240V 6500K 100-240V referencia Sylvania P24339-19.





Sin otro particular

Cordialmente

Marina Romero Sierra

PBX:(57+1) 345-1992

Cra. 3D # 60-15
Bogotá - Colombia

Nit: 800.134.187-6
www.ittingenieria.com