Fecha: Bogotá, 2021-11-25

INFORME PARCIAL DE OPERACIONES DE CONFIRMACIÒN METROLOGICA CONTRATO INS-CYT-713-2020

NOMBRE CONTRATISTA	Wire And Wireless Security Systems S.A.S
NIT CONTRATISTA	900.214.382-2
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	28 de diciembre de 2020
FECHA FINAL DEL CONTRATO	30 de junio de 2022
VALOR CONTRATO	$201'400.000 Iva incluido
ADICIONES	-
PRORROGA	-
OBJETO	*Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y de verificación, así como el suministro de repuestos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad, control y eléctricos del Bioterio Barrera ABSL2 y la Planta de Sueros Hiperinmunes de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.*

A continuación, se relacionan los servicios de operaciones de confirmación metrológica realizados:

EQUIPO	MARCA	MODELO	INVENTARIO O NUMERO METROLÓGICO	SERIE	FECHA OCM	NUMERO INFORME	UBICACIÓN	DIRECCION (DP, DISP.,DRSP)	TIPO DE OCM REALIZADA	REPUESTOS	VALOR
Biométrico de uso exterior	Suprema	Bioentry w	BIO-067	NA	14/09/2021	210914067	Puertas exteriores	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Biométrico de uso interior	Suprema	Bioentry w	BIO-068	NA	14/09/2021	210914068	Puertas interiores	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Lector de tarjetas	Suprema	Xpass slim	BIO-069	NA	27/09/2021	210927069	Laboratorio piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Botón no touch	Enforce	Sd-927pck	BIO-070	NA	23/09/2021	210923070	Laboratorio piso técnico	DP	Mantenimiento correctivo	N/A	N/A
Electroimán	NA	S-01T	BIO-071	NA	26/09/2021	210926071	Puertas	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Sistema de esclusas	NA	NA	BIO-072	NA	28/09/2021	210928072	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Fuente de alimentación	NA	12VDC/5A	BIO-073	NA	16/09/2021	210916073	Piso técnico	DP	Mantenimiento correctivo	N/A	N/A
Stopper y botón	STI	Series 2000	BIO-074	NA	19/09/2021	210919074	Salidas de emergencia	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Equipo servidor	Genérico/ACER	Z2660G	BIO-075	NA	28/09/2021	210928075	Cuarto de control	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Swicth	Trendnet/TP-Link	GREENnet	BIO-076	NA	21/09/2021	210921076	Cuarto de control	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A

Panel de incendio	EST	IO1000	BIO-077	NA	22/09/2021	210922077	Cuarto de control	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Anunciador remoto	EST	R-Series	BIO-078	NA	23/09/2021	210923078	Recepción	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Sirena de luz estroboscópica	EST	G1RF-HDVM	BIO-079	NA	27/09/2021	210927079	Laboratorio	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Estación Manual	EST	SIGA 270	BIO-080	NA	16/09/2021	210916080	Laboratorio	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Detector de humo	EST	SIGA PD, SIGA2 PD, HRS	BIO-081	NA	20/09/2021	210920081	Bioterio completo	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Sistema de iluminación	NA	NA	BIO-083	NA	23/09/2021	210923083	Bioterio completo	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
UPS	CDP	UPO22-6	BIO-085	NA	09/09/2021	210909085	Cuarto de control	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Reguladora de voltaje	Spectronic	SGS 60KVA	BIO-086	NA	26/09/2021	210926086	Cuarto de control	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Cajas control de acceso	NA	NA	BIO-090	NA	13/09/2021	210913090	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Cajas Eléctricas	NA	NA	BIO-091	NA	12/09/2021	210912091	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Tableros de control	NA	NA	BIO-092	NA	15/09/2021	210915092	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Tableros de fuerza	NA	NA	BIO-093	NA	15/09/2021	210915093	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A

Sistema de Detección de inundación de agua	NA	NA	BIO-142	NA	09/09/2021	210909142	Piso técnico	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Sistema de enclavamiento de esclusas	NA	NA	SH-091	NA	27/09/2021	210927091	Lab. Sueros	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A
Sistema de Detección de humo	NA	NA	SH-087	NA	08/09/2021	210908087	Lab. Sueros	DP	Mantenimiento preventivo	N/A	N/A

TOTAL: $14’300.000 Incluido IVA

CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS	VALOR	VALOR INCLUIDO IVA
1 (un) Mantenimiento preventivo al Control de Acceso – Bioterio	$1’848.739,5	$2’200.000
1 (un) Mantenimiento preventivo a Detección de incendio – Bioterio	$1’848.739,5	$2’200.000
1 (un) Mantenimiento preventivo al Control de iluminación – Bioterio	$1’848.739,5	$2’200.000
1 (un) Mantenimiento preventivo Detección de inundación – Bioterio	$1’848.739,5	$2’200.000
1 (un) Mantenimiento preventivo a Sistemas eléctricos – Bioterio	$1’848.739,5	$2’200.000
1 (un) Mantenimiento preventivo Sistema de enclavamiento de esclusas – Lab Sueros	$1’386.554,6	$1’650.000
1 (un) Mantenimiento preventivo a Sistema de detección de humo – Lab Sueros	$1’386.554,6	$1’650.000

La factura **Nº W2S2-90** del 21 de diciembre de 2021 contiene cobros de **LOS SERVICIOS** relacionados en dicho informe.

CONTRATISTA

W2S2 WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS S.A.S.

Cesar A. Castro B.
Representante Legal
Wire and Wireless Security Systems SAS

Revisado por:

Personal Dirección Producción

KAREN TORRES

Personal GELP

SUPERVISORES INS

Dr. Francisco Javier Ruíz Gómez.
Coordinador Grupo Animales de laboratorio.

Ing. Mauren Liced López Pineda
Coordinadora Grupo Equipos De Laboratorio Y Producción