Barranquilla, 22 de diciembre de 2021.

Doctor:
RAUL JOSE LACOUTURE DAZA
SECRETARIO GENERAL
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Asunto: Solicitud de aprobación y elaboración de Otrosí al contrato No. 202104492 cuyo objeto es el LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DEL ACUEDUCTO RURAL REGIONAL PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ, COLOMBIA, MOLINERO, AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA-MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos; una vez revisada y aprobada la documentación soporte; ordenar la elaboración del OTROSI No. 1 al contrato No. 202102362, suscrito con **CARMEN XIOMARA ROMERO ZUÑIGA** cuyo objeto es el LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DEL ACUEDUCTO RURAL REGIONAL PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ, COLOMBIA, MOLINERO, AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA-MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Las razones que motivan la presente solicitud se fundamentan en la justificación que el supervisor del contrato presenta en el documento el cual adjuntamos en calidad anexo No. 1

En consecuencia, se solicita prorrogar el contrato por 15 días.

Atentamente,

LADY JOHANNA OSPINA CORSO
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico

Proyectó: Laura Granados Fedullo- Asesora Externa – S.A.P.B

22 DIC. 2021
3:24:5 PM

INFORME DEL SUPERVISOR

Solicitud: Prorroga

Numero de contrato: 202104492

Objeto: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL DISEÑO DEL ACUEDUCTO RURAL REGIONAL PARA LOS CORREGIMIENTOS DE ISABEL LOPEZ, COLOMBIA, MOLINERO, AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA-MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

PRORROGA SOLICITADA: 15 DIAS

Justificación:

1. Se requiere realizar balance de mayores y menores cantidades del presupuesto para lo cual, se analiza en campo las cantidades de km de Levantamiento topográfico de Altimetría y Planimetría para localizaciones y replanteos necesarios para diseño de redes de acueducto, líneas de impulsión, colectores, obras civiles y las cantidades de hectáreas requeridas en levantamiento topográfico de altimetría y planimetría de Lote/Barrios.
2. Se adelantan tramites de servidumbres ante propietarios de predios privados para la realización de las actividades de medición del levantamiento topográfico en los corregimientos del municipio de Sabanalarga.
3. La empresa operadora del servicio de acueducto del municipio de Sabanalarga realizo algunas observaciones, las cuales requerirán de tiempo adicional para su cumplimiento.

Las observaciones son las siguientes:

Corregimiento de Colombia.

- Debe tener más detalle en las curvas de nivel, puntos de referencia y delimitación de linderos del lote dónde estarán ubicadas las estructuras (Tanques, estación de bombeo etc.). Se recomienda para los lotes contar con un intervalo entre curvas de nivel de 0.10 m.

- Se debe incluir más detalle de las dimensiones y profundidades de las estructuras como box coulverts, canales, puentes, alcantarillas, etc., esto con el fin de dimensionar adecuadamente los pasos aéreos de la tubería o cruces de arroyos.

Corregimiento de Isabel López .

- Se debe incluir el levantamiento del Lote del Megacolegio dónde estará ubicado el tanque elevado de Isabel López y demás estructuras. Asi mismo realizar el levantamiento de la vía de acceso al tanque. Por lo tanto, incluir la delimitación del lote, curvas de nivel y puntos de referencia con mayor detalle. Se recomienda para los lotes contar con un intervalo entre curvas de nivel de 0.10 m.

- Se debe realizar con detalle las dimensiones y profundidades de las estructuras como box coulverts, puentes, alcantarillas, etc., esto con el fin de dimensionar adecuadamente los pasos aéreos de la tubería o cruces de arroyos.

Corregimiento de Molinero.

- Se debe incluir el levantamiento del Lote dónde estará ubicado el tanque elevado de Molinero y demás estructuras. Por lo tanto, incluir la delimitación del lote, curvas de nivel y puntos de referencia con mayor detalle. Se recomienda para los lotes contar con un intervalo entre curvas de nivel de 0.10 m.

- Se debe realizar en detalle las dimensiones y profundidades de las estructuras como box coulverts, puentes, alcantarillas, etc., esto con el fin de dimensionar adecuadamente los pasos aéreos de la tubería o cruces de arroyos.

Atentamente,

Fabián Jiménez Martínez
Profesional Especializado