Angel Bioindustrial
Laboratorio de Análisis Industrial y de Alimentos

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2005
12-LAB-034

ica
RES. No 001723

INFORME DE LABORATORIO
VERSIÓN No. 00

EMPRESA	INSTITUTO DE ESTUDIOS COMERCIALES LTDA
SUCUR/SEDE	
CONTACTO	SANDRA CISNEROS
ÁREA	Directora de gestión comunidad
TEL/FAX	3406868
DIRECCIÓN	Carrera 13 # 42-19
CORREO	bienestar@inesco.edu.co

REFERENCIA	**121040042640**
CÓDIGO INTERNO	EPB-536
FECHA TOMA MUESTRA	2021/04/20
FECHA RECEPCIÓN	2021/04/21
FECHA ANÁLISIS	2021/04/21
FECHA RESULTADO	2021/04/23

ORIGINAL

CLORO 0,33

MUESTRA	AGUA POTABLE LAVAMANOS 1 PISO		
MUESTREO REALIZADO POR	CLIENTE	**LOTE**	N/A
CLASE DE EMPAQUE	BOLSA PLÁSTICA	**FECHA TOMA MUESTRA**	2021/04/20
CONDICIÓN	LIQUIDO		

RESULTADO MICROBIOLOGICO DE AGUA

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
* Recuento de bacterias heterotrofas (Aerobios mesófilos) UFC/100 mL	Standard method - 9215	< 100	16 (±1 UFC**)
* Recuento de Coliformes totales UFC/100 mL	Standard method - 9222	0	0 (±1 UFC**)
* Recuento de Escherichia coli UFC/100 mL	Standard method - 9222	0	0 (±1 UFC**)

*** Análisis Acreditado ISO 17025**

RES. 2115/2007. MINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL AGUA POTABLE

NOTA
La muestra analizada cumple con el (los) parámetro(s) evaluado (s) según Regla 1. Aceptación simple.
() La incertidumbre asociada al valor reportado, es expandida con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%
**Regla 1: Regla de aceptación simple y rechazo indeterminado.
Aceptación Simple: Se dará CUMPLIMIENTO, cuando el valor este dentro de la especificación incluyendo la incertidumbre.
Rechazo Indeterminado: Se dará RECHAZO INDETERMINADO, cuando el valor incluyendo la incertidumbre se encuentre por fuera de especificaciones, por lo cual el Cliente según el análisis de riesgo definirá su cumplimiento.
El resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada
No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa del laboratorio.
¹Recipiente o envoltura en la cual se recepcionó la muestra en el laboratorio
El plan de muestreo es realizado por el cliente

SANDRA LORENA PALOMA SOLANO
MICROBIÓLOGA
ANALISTA MB BIOINDUSTRIAL

NANCY LA ROTTA
MICROBIÓLOGA
JEFE DE LABORATORIO MICROBIOLOGÍA (E)

Fecha de impresión: Viernes, 23 de Abril de 2021

--- FIN DEL INFORME---

Informe generado desde el BIOSIP