CRITERIOS TÉCNICOS PARA CONTRATACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO LAB ST

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- Potencial de lesiones o afectaciones a la salud

CRITERIO - SST /TÉCNICO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Decreto 1072 de 2015. Resolución 0312 de 2019.	Certificados emitidos por la ARL.	Contractual.
Certificados de afiliación vigente de SeguridadSocial no mayor a 30 días.	Certificados de afiliación vigente.	Certificados de afiliación vigente	Contractual.
Protocolo de bioseguridad actualizado y avalado por el ente territorial.	Resolución 777 del 2021.	Informe del protocolo de bioseguridad firmado por el profesional responsable. Certificado del ente territorial donde avalan el protocolo de bioseguridad	Precontractual.
Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Decreto 1072 de 2015.	Pago seguridad social.	Contractual.

ASPECTO (S) AMBIENTAL

- Generación de residuos peligrosos
- Consumo de energía
- Consumo de sustancias químicas

CRITERIO AMBIENTAL /TÉCNICO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar informe sobre la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases, filtros y residuos en general, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos. Registro de cantidad, destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.	Decreto 1076 de 2015	Informe de gestión	Contractual
Presentar un archivo historial de los equipos, en donde además de registrar las lecturas de operación, revisiones, cambios, anomalías y diagnósticos de cada unidad, deberá incluir lo siguiente: - Tipo de servicio realizado (mantenimiento correctivo o preventivo). - Identificación del equipo (marca, modelo, ubicación, tipo y cantidad de refrigerante). - Adiciones de refrigerante: fecha, datos del técnico que realiza mantenimiento (nombre y teléfono), cantidad de refrigerante adicionado y motivo. - Informe de la cantidad de refrigerante recuperada durante el mantenimiento; Informe de reparación y eliminación definitiva que	Decreto 1076 de 2015	Informe que contenga los puntos descritos en el criterio	Contractual

contenga: fecha, datos del técnico que lo realiza, registro de la cantidad de refrigerante recuperada y qué hace con ese refrigerante (reciclaje, reúso, envío a centro de regeneración, envío para destrucción).			

Kelly Johanna Ruiz

Elaboro: Kelly Johanna Ruiz (Líder SST CRNR La Salada)

Ferney Betancur Toro

Elaboró: Ferney Mauricio Betancur Toro (Dinamizador ambiental y energético).