



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION	Centro de la Construcción, /4 de Abril de 2022
DEPENDENCIA	Centro de la Construcción
ÁREAS INSPECCIONADAS	Sumideros, canales de aguas lluvia y aguas estancadas
RESPONSABLE	Edgar Salas
INSPECTORES	Laura Sofia Echeverri – Edgar Salas

GENERALIDADES DEL PROCESO

se inspecciona todas las áreas en las que se encuentren aguas estancadas, sumideros y canales de aguas lluvia

1. OBJETIVO

Identificar cuantos sumideros y aguas estancadas son criaderos de zancudos.

2. ALCANCE

Sumideros, canales de aguas lluvia y aguas estancadas

3. ASPECTOS POR RESALTAR

Se identificaron varios focos de larvas de sancudos en la sede santa fe




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

ÁREA	FOTOGRAFÍA	RECOMEDACIÓN
Sumidero parqueadero 1		Verter hipoclorito una vez por semana para matar las larvas
Canal de aguas lluvia entrada principal		Hacer barrido y drenado cada vez que llueva



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDeros CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**


Fuente de la cafetería



Drenar el agua estancada y evitar
que se llene de nuevo,



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN

Lavadero portátil
portería



Retirarlo del lugar



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**






SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN



Sumidero
almacén

pasillo



Verter una vez por semana
hipoclorito de sodio para evitar la
generación de larvas de zancudos



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

Canales de aguas
lluvia pasillo de la
calle 17B



Limpieza y drenado del agua
estancada



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDeros CANALES DE AGUAS LLUVIA,
 CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

<p>estanque de pruebas del laboratorio</p>		<p>Verter una vez por semana hipoclorito de sodio para evitar la generación de larvas de zancudos</p>
<p>Lavadero portátil pasillo laboratorio 2</p>		<p>Retirar del área</p>
<p>Canal de aguas lluvia de las escaleras del segundo nivel cafetería</p>		<p>Verter una vez por semana hipoclorito de sodio para evitar la generación de larvas de zancudos</p>

4. ACCIONES TOMADAS DURANTE LA GESTIÓN DOCUMENTAL



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
**INFORME DE INSPECCIÓN DE LOS SUMIDEROS CANALES DE AGUAS LLUVIA,
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN**

Se hizo un recorrido por todo el centro de la construcción revisando casa uno de los sumideros y canales de aguas lluvias e identificando cuantos de estos tienen larvas de zancudos, se procedió a disponer de hipoclorito y a regar en cada unos de los sumideros de sancudos lo correspondiente a proporción de agua que contiene dicho sumidero.

5. CONCLUSIONES (Resultado del proceso de inspección, proposición lógica final y no una "opinión".)

Regar las plantas

Para eliminar la larva que crece en plantas que acumulan agua entre sus tallos y hojas, se debe mezclar 1 cucharadita (5 ml) de lavandina cada 1 litro de agua pura.

Limpieza de tanques de agua

Es importante limpiar el tanque de agua cada 6 meses. Para esto es necesario vaciar el tanque casi por completo y luego cerrar el pase de agua. Dejar suficiente agua y utilizar un cepillo para quitar el barro de paredes y del fondo. Luego enjuagar bien y retirar el agua sucia.

El control de los sumideros de zancudos es importante controlarlos, debido a que previene la plorifización de esta plaga que afecta a la comunidad educativa,