

MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECHANICO
NIT 13922956-1

*Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas,
plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques*

Bucaramanga Mayo 17 del 2022

Señores:
IDESAN
Ciudad

REF. INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VISITAS REALIZADAS EL 05 DE ABRIL Y 19 ABRIL

Equipo contra incendio conformado por una electrobomba IHM modelo 30 A de 9.0 HP

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 220 – 221 – 221
AMPERAJE 14.0 – 13.7 – 14.1
PRESION DE TRABAJO 80 – 100 PSI
FALLA: Ninguna.

Esta electrobomba se encuentra trabajando normal, flotador relé de protección térmica.

Equipo tanque bajo, tanque alto conformado por dos electrobombas marca IHM modelo 1 - 1/2 A de 1.5 HP

BOMBA #1

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 221
AMPERAJE 8.6 – 8.5
Falla: Ninguna

Esta electrobomba está trabajando normalmente flotadores bajo - aéreo, relé de protección térmica

*Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander*

MILTON RANGEL SANDOVAL
TECNOLOGO ELECTROMECHANICO
NIT 13922956-1

*Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de presión, electrobombas,
plantas eléctricas, tableros de control, lavado y desinfección de tanques*

BOMBA #2

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 221

AMPERAJE 8.6 – 8.4

FALLA: Ninguna

Esta electrobomba está trabajando normal

**Equipo aguas lluvias conformado por una electrobomba BARNES modelo 3 CCE -1
autosebante de 1.0 HP**

DATOS TECNICOS

VOLTAJE 220

AMPERAJE 6.7 - 6.9

FALLA: Ninguna.

Esta electrobomba está trabajando normal.

Planta de emergencia marca Kolher con motor JOHN DEERE

DATOS TECNICOS

NIVEL DE ACEITE NORMAL

NIVEL DE AGUA NORMAL

NIVEL DE ACPM $\frac{3}{4}$

CARGADOR DE BATERIA TRABAJANDO NORMAL

TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRABAJA NORMAL

VOLTAJE 220 – 221 – 220

VOLTAJE DE BATERIA 12

HORAS DE TRABAJO 396.5

Se revisaron todos sus componentes como transferencia, cargador de batería.

Cordialmente:

Milton Rangel

Milton Rangel Sandoval

Calle 112 No 32 .30 Teléfonos 6859550 Cel 3102334330
Barrio El Dorado, Bucaramanga, Santander