FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	Las condiciones técnicas exigidas son las que se discriminan a continuación. Las condiciones técnicas exigidas son las que se discriminan a continuación. 1. Mantenimiento preventivo de 19 aires acondicionados de la Territorial Norte de Santander, consistente en: 2 aires de 36000 BTU 1 aire de 24000 BTU 10 aires de 18000 BTU 1 aire de 12000 BTU 5 aires de 9000 BTU 1. La cantidad de mantenimientos durante la duración del presente contrato es de dos (2) eventos en donde cada uno se deberá efectuar limpieza general, lavado y limpieza de filtros, lavado y limpieza de bandejas, lavado y limpieza de serpentines, revisión de motores, revisión de circuitos eléctricos y lubricación de motores. 2. Actividades a contratar: Mantenimiento preventivo de 19 equipos de aire acondicionado. Suministro e instalación de capacitor de 40 uf-440w a 15 aires acondicionados incluido la mano de obra.

	Suministro e instalación de capacitor de 15 uf-440w a 15 aires acondicionados incluido la mano de obra. Suministro de químico desincrustante de serpentín para los 19 equipos. Mantenimiento preventivo de ups de 6kva.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER**