REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

INVITACIÓN Nº MC-CGMLTI-095 - 2022 OFERENTE MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

EVALUACIÓN TECNICA

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores para la Sede Calle 52 y Sede Fontibón del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de la Regional Distrito Capital.

	ITEM	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Sede CALLE 52 - Cambio de cables de tracción, incluido los terminales y grilletes de seguridad. Materiales: cables de tracción, incluido los terminales y grilletes de seguridad. TIPO ASCENSOR pasajeros (montacargas) costado oriente de la Sede Calle 52 TIPO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	X	
2	Sede CALLE 52 - Ajustes electromecánicos de puertas, Verificación de estado de cables de tracción y compensación, Verificación de Cables gobernadores de velocidad, Verificación Cables de los selectores, Verificación de cable viajero, Inspección de circuitos de seguridades, Alumbrado de las cabinas, Revisión de señales luminosas, Revisión de alumbrados eléctricos MATERIALES REQUERIDOS: Aisladores para contactos, Bandas para los frenos de las máquinas, Bobinas para los contactores y relevos auxiliares, Botoneras de registro para los comandos de cabinas, Botones de registro para las llamadas de Halls, Bujes y rodamientos para operadores de puertas, Colgantes suspensiones para puertas, Contactores auxiliares para los controles, Contactos para cerraduras de puertas, Contactos de carbón y cobre, Contactos para los interruptores principales ,Correas, cremalleras y cadenas para, operadores de puertas, Diodos, Display para indicadores de posición, Fusibles de los tableros de control, Gates switch, Gong de aviso de llegada a nivel, Guayas transportadoras de puertas, Inductores para selectores, Interruptores para límites de seguridad, Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes, Material para iluminación de las cabinas, Memorias, Micro componentes para las tarjetas, electrónicas, Micro conductores integrados, Micro relevos de controles, Micro switch para operadores de puertas de cabinas, Omegas para selectores, Picaportes mecánicos para cerraduras de puertas, Protecciones, Resistencias de mando común, Rodamientos para poleas deflectoras, Señales luminosas (flechas, botones,bombillos), Temporizadores,Tiristores,Transistores, Zapatas para las guías de cabina y contrapesos, Zapatas para puertas de hall y cabinas. TIPO ASCENSOR 2 ascensores marca LG para pasajeros y 1 ascensor marca LG para montacargas de alimentos del restaurante - TIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	X	
3	Sede FONTIBÓN- Ajustes electromecánicos de puertas, Verificación de estado de cables de tracción y compensación, Verificación de Cables gobernadores de velocidad, Verificación Cables de los selectores, Verificación de cable viajero, Inspección de circuitos de seguridades, Alumbrado de las cabinas, Revisión de señales luminosas, Revisión de alumbrados eléctricos MATERIALES REQUERIDOS: Aisladores para contactos, Bandas para los frenos de las máquinas, Bobinas para los contactores y relevos auxiliares, Botoneras de registro para los comandos de cabinas, Botones de registro para las llamadas de Halls, Bujes y rodamientos para operadores de puertas, Colgantes suspensiones para puertas, Contactores auxiliares para los controles, Contactos para cerraduras de puertas, Contactos de carbón y cobre, Contactos para los interruptores principales ,Correas, cremalleras y cadenas para, operadores de puertas, Diodos, Display para indicadores de posición, Fusibles de los tableros de control, Gates switch, Gong de aviso de llegada a nivel, Guayas transportadoras de puertas, Inductores para selectores, Interruptores para límites de seguridad, Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes, Material para iluminación de las cabinas, Memorias, Micro componentes para las tarjetas, electrónicas, Micro conductores integrados, Micro relevos de controles, Micro switch para operadores de puertas de cabinas, Omegas para selectores, Picaportes mecánicos para cerraduras de puertas, Protecciones, Resistencias de mando común, Rodamientos para poleas deflectoras, Señales luminosas (flechas, botones,bombillos), Temporizadores,Tiristores,Transistores, Zapatas para las guías de cabina y contrapesos, Zapatas para puertas de hall y cabinas. TIPO ASCENSOR 1 ascensor para pasajeros marca LG - TIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	X	
4	CERTIFICACIONES – ONAC Ascensores de pasajeros de la Sede Calle 52 y Sede Fontibón, en cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana NTC5926- 1, NTC5926 2 y NTC59263, plasmado en el Acuerdo Distrital 470 del 14 de marzo de 2011 y Resolución 395 de 2012 y el Decreto 663 de 2011.	3	X	
5	El contratista mediante una certificación garantizara que utiliza materiales y repuestos de primera calidad (repuestos originales, no usados, homologados o re-manufacturados).	N/A		X
6	El contratista debe adjuntar una certificación donde garantice que cuenta con una central telefónica y/o número de celular, la cual está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, con el fin de atender las llamadas de emergencia y reportes de fallas, esta certificación debe indica son los números telefónicos	N/A		X
7	Un (01) tecnólogo electromecánico con experiencia mínima de 3 años, deberá adjuntar hoja de vida actualizada, diploma como tecnólogo y certificaciones de experiencia y adicional certificado de trabajo en alturas avanzado y actualizado, Certificado del curso en Espacios Confinados y Certificación de la ARL donde se evidencie el nivel de riego V.	N/A		X
8	Un (01) ingeniero electrónico y/o electromecánico con experiencia mínima de 3 años, deberá adjuntar hoja de vida actualizada, diploma y/o tarjeta profesional, certificaciones de experiencia, Certificado de capacitación en Trabajo en alturas avanzado vigente, Certificado del curso en Espacios Confinados, Certificación de la ARL donde se evidencie el nivel de riego V y Matricula Profesional -COPNIA	N/A		X
9	Un (01) coordinador de trabajo en alturas experiencia mínima de 3 años, deberá adjuntar hoja de vida actualizada, certificaciones de experiencia, Certificado de capacitación en Trabajo en alturas avanzado vigente, Certificado del curso en Espacios Confinados y Certificación de la ARL donde se evidencie el nivel de riego V	N/A		X
10	El interesado deberá adjuntar certificación del representante legal, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, donde indique el número del personal profesional universitario, personal administrativo, tecnólogo y operativo vinculados mediante relación contractual para desarrollar actividades referentes estrictamente con la actividad objeto de la contratación	N/A		X

OBSERVACIÓN: No presento soportes de los Items 5,6,7,8,9 y 10

Bogotá, D.C, 21 de junio 2022

Ervin Duvan Barón Rueda

ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO