Bogotá, D.C.,

PD **Johana Homez**
Profesional de Defensa
Área de Compras y Licitaciones
Hospital militar central

**Asunto: Reevaluación Técnica proceso de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-196-2022-HOMIL**

Con toda atención me permito enviar la evaluación técnica del proceso de menor cuantía cuyo Objeto Es **"PRESTACIÓN SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESO"** así:

**FECHA: 18 de Julio de 2022**

**Reevaluación técnica Proceso de Selección Mínima Cuantía N° MC-196-2022-HOMIL**

**Cuyo objeto es:** PRESTACIÓN SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN PARA EL PROCESO.

**Oferente:** MAINTAINING SOLUTIONS SAS **NIT:** 901.242.384-1

**DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES**

El servicio a adquirir por parte del Hospital Militar Central deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas, y están identificados en la página web http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, por lo cual se permite señalar:

| Código Del Producto | Segmento | Familia | Clases |
|---|---|---|---|
| 47101500 | Equipos y Suministros para Limpieza. | Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales | Equipo para el tratamiento y suministro de agua |

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | MAINTAINING SOLUTIONS SAS<br>**NIT:** 901.242.384-1 | |
|---|---|---|---|
| | | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| **1.** | Carta de compromiso en donde se determine:<br><br>Carta de compromiso: El proponente deberá manifestar expresamente su compromiso de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas, para lo cual deberá presentar la información en detalle de las especificaciones técnicas. El proponente deberá garantizar que cualquier daño en la infraestructura o daño en los equipos será responsabilidad del mismo, si no se manejan cuidadosamente y de acuerdo con lo establecido en el manual de operación. De igual modo se debe comprometer a que responderá por las características del vertimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 631 del 2015 y las normas que le apliquen. | CUMPLE | |
| **2.** | Catálogos o fichas Técnicas de los insumos que manejarían, con sus respectivos cálculos de ser el caso, procedimientos de cómo se aplicarían, las dosificaciones de cada uno, cantidades y tiempo de estimado de consumo de cada insumo y demás documentos que permitan detallar las características del servicio ofrecido en castellano. | NO CUMPLE | Anexa fichas técnicas de o- -Toluidina, hipoclorito de sodia, Comparador de piscinas Max Clean y Manual de Pozos Sépticos. |
| **3.** | Entregar las hojas de vida del personal técnico operativo donde se certifique título en gestión ambiental y/o operación de plantas de tratamiento de aguas. | CUMPLE | |
| **4.** | Entregar hoja de vida del ingeniero ambiental con más de 5 años de experiencia general y 5 años de experiencia especifica en construcción y/o operación de unidades de tratamiento de similar tecnología. | CUMPLE | |
| **5.** | Entregar con las hojas de vida carnet de vacunación por COVID-19 con esquema completo. | NO CUMPLE | |
| **6.** | Entregar carnet de la empresa de todo el personal. | NO CUMPLE | |
| **76.** | **GARANTÍA TÉCNICA**<br><br>El proponente deberá anexar la garantía técnica y termino de respuesta a los requerimientos suscrita por el | CUMPLE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | representante legal o su apoderado, así:<br>- Que ampare la calidad del servicio a adquirir.<br>- Que ampare las especificaciones técnicas del servicio ofrecido.<br>- Que sea por el término de ejecución del Contrato. | | |
| **7.** | **TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA**<br><br>El término de respuesta de la garantía técnica no debe ser superior de 2 días calendario, contados a partir del requerimiento realizado al contratista por parte del Hospital Militar Central. Estarán a cargo del contratista todos los costos en el que deba incurrir para el cumplimiento de su deber de garantía. | NO CUMPLE | |

**REEVALUACIÓN TÉCNICA CONSOLIDADA**

**Concepto:**

El comité técnico evaluador se permite informar que la firma MAINTAINING SOLUTIONS SAS, con Nit 901.242.384-1 **NO CUMPLE** con los requisitos técnicos mínimos exigidos.

Atentamente,

Ingeniera OPS **Angela Juyo López**
Comité Técnico Evaluador
Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental