ADENDA NRO. 01

AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA NRO. SCJ-SIF-SASI-006-2022, EL CUAL CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS EQUIPAMENTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El Secretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Seguridad, Conveniencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto nro. 244 del tres (3) de julio de 2021 y Acta de Posesión nro. 161 del tres (3) de julio de 2021, quien actúa en nombre y representación del Distrito Capital - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera creada con el acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el numeral 2.7 del Pliego de Condiciones, y atendiendo las consideraciones señaladas por la Directora de Recursos Físicos, en relación a la aplicación del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y el artículo 7 de la Ley 2046 de 2020, conforme a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso de contratación y la respuesta dada por la entidad, se procede a expedir la presente **ADENDA NRO. 1** al Proceso de selección abreviada de subasta inversa Nro. SCJ-SIF-SASI-006-2022, en los siguientes términos:

1. Modificar parcialmente el anexo 1 "*especificaciones técnicas*" en lo referente al lote 2 equipos de aire acondicionado, de la siguiente forma:

NOMBRE	DESCRIPCION / ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
Aire Acondicionado	Suministro, instalación y mantenimiento aire acondicionado tipo split Tecnología: convencional. Entrada/salida: Monofásica Tensión eléctrica (voltios): 220 Capacidad de enfriamiento 12.000 btu/h / 3400 w / 1 ton Recubrimiento: anticorrosivo y sistema de autolimpieza para evitar la propagación de moho y bacterias. Intercambiadores: en tubería de cobre con recubrimiento anticorrosivo ruido unidad interior/exterior: máximo 43/51 db(a) Protecciones: seguro de alto voltaje Refrigerante ecológico: R410A Cumplir con la normatividad de etiquetado RETIQ o Energy Star. Indicar el folio y URL donde se pueda consultar. Anexar certificación. Longitud de la conexión entre la unidad interna y la externa: 10 m Mantenimiento preventivo: una vez al año en sitio, durante el tiempo que dure la garantía Cualquier daño, reparación o cambio por garantía podrá requerirse en días hábiles en el horario comprendido entre las 8 am y 6 pm, en sitio, durante el tiempo que dure la garantía. Garantía: 3 años en sitio. anexar certificaciones del fabricante del modelo ofertado, servicio y soporte. Soporte técnico: Garantizar niveles de servicio de posventa para reportar novedades, alarmas y otros e iniciar su gestión. Observaciones: Longitud de la conexión entre la unidad interna y la externa: 10 m Los oferentes deberán considerar visita al sitio en la etapa pre-contractual, para conocer el lugar de instalación del equipo las condiciones de las instalaciones físicas, eléctricas y ambientales así como, las adecuaciones que se deben acometer para la instalación. Esta información deberá estar considerada en la propuesta técnica, administrativa y económica.	4 (2 CESPA Y 2 La Victoria)

El contenido del Anexo 1 que no fue modificado en esta Adenda, continua igual.

ADENDA NRO. 01

AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA NRO. SCJ-SIF-SASI-006-2022, EL CUAL CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS Y AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS EQUIPAMENTOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.

2. Con el propósito de salvaguardar la selección objetiva, se modifica en la plataforma del Secop II el cronograma del proceso el cual quedará así:

PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR ADENDAS	03 de agosto de 2022
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	Las ofertas debes ser entregadas a través del Secop II Antes de la fecha y hora del cierre. Fecha: 04 de agosto de 2022 17:30 horas
APERTURA DE SOBRE DE REQUISITOS HABILITANTES Y TÉCNICOS	Fecha: 04 de agosto de 2022 17:35 horas
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN	10 de agosto de 2022
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN	Hasta el 16 de agosto de 2022 17.00 horas
APERTURA SOBRE ECONÓMICO	Fecha: 18 de agosto de 2022. Hora: 10:00 am
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOPII	Fecha: 18 de agosto de 2022. Hora: 14:00 a 14:30 horas
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTO	23 de agosto de 2022
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de agosto de 2022.
CONSTITUCIÓN GARANTÍA ÚNICA	Plazo máximo dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

Los demás acápites del Pliego de Condiciones, sus anexos que no se modifiquen y no contraríen el presente documento se mantienen incólumes.

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA
Proyectó	Lenin Augusto Pardo Porras – – Abogado - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento	
Revisó:	Sandra Milena Santafé Patiño – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento – SDSCJ	Sandra Yol SMPP.
Aprobó:	Fabián Camilo Acosta Puentes – Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas - SDSCJ	