ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA)	IDENTIFICACION		
		PROYECTO :		
		PROCESO COMPETITIVO:		
		NOMBRE PROPONENTE		
		DIRECCION DEL PREDIO		

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA

ASPECTO	ITEM	CONDICIÓN	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO NECESARIO	REQUISITO NO MINIMO	CUMPLE		N/A	CANTIDAD
						SI	NO		
Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	1	El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida.	X						
	2	El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua potable aérea o subterráneo conectado directamente al sistema de cocina y baños para garantizar su permanente circulación. El tanque de almacenamiento de agua potable cuenta con un volumen de mínimo 1000 litros para garantizar el abastecimiento de agua durante un día de servicio. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el Suministro de agua potable permanentemente a la población atendida.	X						
	3	El inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	X						
	4	El inmueble cuenta con servicio de gas (si aplica) y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	X						
	5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X					
	6	El inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X					
	7	El inmueble cuenta con sistema con Detectores de humo		X					
ación y riesgos antrópicos	8	El inmueble NO se encuentra contiguo a zonas de almacenamiento de combustibles	X						
	9	El inmueble NO se encuentra afectado por su cercanía a focos de contaminación (Rellenos sanitarios, botaderos, plazas de mercado)	X						
Cerramiento y fachada	10	Las áreas ofertadas deben garantizar el control de ingreso y salida de las personas mayores.	X						
	11	Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas y exteriores impiden el acceso de extraños	X						
Instalaciones eléctricas	12	La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando	X						
Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	13	El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida.	X						
Accesibilidad, señalización y señalética	14	Rampas de acceso a los espacios de la unidad operativa	X						
	15	Elementos de transición (rampa o ascensor) para acceder internamente de un espacio a otro de la Unidad Operativa		X					
	16	Si el inmueble cuenta con ascensor, El ascensor está debidamente certificado por la autoridad competente (ONAC)		X					
	17	Todos los espacios de la unidad operativa se encuentran con señalización y señalética		X					
	18	Todas las áreas habitables tendrán una altura mínima de 2.05 m de altura.	X						
Pasillos y corredores	19	Todos los corredores y pasillos se encuentran debidamente señalizados		X					
	20	El ancho de la circulación de los corredores y pasillos es constante y deben tener un ancho mínimo no obstruido de 0.90 mts	X						
	21	Los pasillos, corredores y espacios de movilización en áreas habitables estarán libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro de ese espacio no se podrán ubicar elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de instalaciones).	X						
	22	Los pavimentos de corredores y pasillos serán firmes, antideslizante y sin accidentes.		X					
	23	Todas las circulaciones tienen pasamanos a ambos costados a 90 cm de altura (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior(virtual), con tolerancias de 5cm		X					

Rampas	24	El pavimento de las rampas deberá ser firme, antideslizante y sin accidentes		X					
	25	El espacio de recorrido de la rampa está libre de elementos que la invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamientos)		X					
	26	Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro como mínimo, que no deberá ser invadida por elementos fijos, móviles o desplazables o por el barrido de puertas	X						
	27	El ancho mínimo libre de las rampas es de 0,90 m. (NTC 6047)	X						
	28	Las rampas que salven desniveles superiores a 0,25 m deberán llevar pasamanos		X					
	29	Las rampas tienen pasamanos a ambos lados que cumplan, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final		X					
	30	Las rampas tienen pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura. (Las alturas se miden verticalmente desde la arista exterior(virtual), con tolerancias de 5cm			X				
	31	Todos los espacios de circulación que presenten cambios de nivel superiores a 0.10 m, cuentan con bordillos			X				
Escaleras	32	Las escaleras deben ser estables. No pueden ser de estructura de madera ni tipo caracol	X						
	33	Las escaleras de uso público deberán tener un ancho mínimo de 90 cm, medidos de pasamanos a pasamanos. Para inmuebles con más de 50 cupos el ancho mínimo será de 120 cm	X						
	34	La contrahuella debe tener una altura menor o igual a 18 cm.	X						
	35	Los pisos deben ser antideslizantes, sin relieves en su superficie, con los filos o puntas diferenciadas visualmente.	X						
	36	Los cambios de nivel deberán estar debidamente señalizados.		X					
	37	Las escaleras están debidamente señalizadas.		X					
	38	Las escaleras tienen pasamanos a ambos lados, firmes, continuos en todo su recorrido y con prolongaciones horizontales mayores de 30 cm al comienzo y al final		X					
	39	Las escaleras tienen pasamanos a 90 cm de altura. Continuo y de fácil deslizamiento		X					
	40	Los extremos de los pasamanos son curvados a manera de evitar el punzonado o eventuales enganches		X					
	41	Protección con barandas en zonas de circulación y zonas comunes que puedan evitar riesgo de caída durante su transito		X					
Puertas en general	42	Las puertas están en buen estado, libres de grietas y defectos que dificulten su limpieza y desinfección		X					
	43	La altura libre mínima de puertas en espacios habitables de la puerta es 1.90 m	X						
	44	Las puertas o divisiones deben ser visibles. Si son de material transparente tienen franjas de cintas demarcadoras a una altura de 1.00m con un ancho de 0.20m.			X				
	45	En puertas corredizas, los rieles o guías inferiores están a nivel de piso sin generar riesgo de tropiezo		X					
	46	Las cerraduras están en buen estado de funcionamiento, no presentan filos o bordes, y son de fácil uso para las personas mayores.		X					
Ventanas y vidrios en general	47	Los vidrios están en buen estado: completos, sin roturas, vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta.		X					
	48	La altura de antepechos es mayor o igual a 0.80m. Si este no fuera el caso, cuenta con un suplemento como barandas, rejas u otro (con sus respectivos pasamanos) que cumple con esta altura.			X				
	49	Todos los vidrios y/o espejos de la institución son laminados, templados o tienen película de seguridad o similar completa.		X					
	50	Los materiales de frágil resistencia (claraboyas, marquesinas, lámparas) tienen elementos de protección a los efectos causados por el rompimiento de los mismos.		X					
Muros, Pisos y techos en general	51	En espacios donde habitan las personas mayores, los muros cuentan con bordes y esquinas redondeados o protegidos con esquineros de fácil limpieza y desinfección que protejan a los participantes en caso de accidente			X				
	52	Los biseles o pirlanes están fijos y al nivel del piso.		X					
	53	Los pisos deben ser estables	X						
	54	Los pisos están en buen estado, sin agrietamientos y hendiduras.		X					
	55	Las rejillas y otros elementos instalados en el piso están firmemente asegurados a éste y su proyección es menor o		X					

		igual a 6mm con respecto a la superficie.							
	56	Los techos están firmes y estables, no poseen goteras que afecten el confort del espacio ni presentan desprendimiento de superficie	X						
	57	Los techos están en buen estado de mantenimiento, no presentan hendiduras, grietas, ni humedad, de fácil limpieza y mantenimiento			X				
Oficina de Coordinación	58	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante		X					
	59	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X					
	60	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta Con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X				
	61	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X						
	62	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X						
	63	Los sistemas de iluminación son ahorradores		X					
	64	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X					
Oficina para profesionales en la que garantice la privacidad en la atención a la población	65	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X					
	66	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X					
	67	El espacio destinado para la oficina de coordinación cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.			X				
	68	El espacio destinado para la oficina de profesionales cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X						
	69	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X						
	70	Los sistemas de iluminación son ahorradores.		X					
	71	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X					
Archivo	72	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X					
	73	El espacio destinado para archivo cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los Acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad		X					
	74	El espacio destinado para el archivo cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.		X					
	75	El espacio destinado para archivo cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X						
	76	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos a los funcionarios.	X						
	77	Los sistemas de iluminación son ahorradores		X					
	78	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X					
Habitaciones	79	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante. Así mismo no tendrán cambios de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores.	X						
	80	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad	X						
	81	El espacio destinado para habitaciones cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.		X					
	82	El espacio destinado para habitaciones cuenta con adecuada iluminación y ventilación natural.	X						
	83	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X						
	84	Las habitaciones ofrecen adecuado control de plagas y vectores de acuerdo a las condiciones climáticas del inmueble		X					
	85	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio y los sistemas de iluminación son ahorradores		X					
Espacios para actividades ocupacionales y artísticas (las condiciones para talleres aplican para todos los espacios descritos)	86	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.	X						
	87	El espacio cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado, se permiten los acabados de ladrillo a la vista, en todo caso que la superficie esté libre de humedad	X						
	88	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de		X					

		humedad							
	89	El espacio destinado para Área de talleres cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X						
	90	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado, están adaptadas para los usos que se le va a dar al espacio y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios	X						
	91	Los sistemas de iluminación son ahorradores.		X					
	92	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X					
Área de estar	93	El espacio destinado para Área de estar cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante.		X					
	94	El espacio destinado para Área de estar cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad, en caso de que el acabado de muro sea en ladrillo a la vista, este deberá tener tratamiento especial a una altura de 1.20 m)		X					
	95	El espacio destinado para Área de estar cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad.		X					
	96	El espacio destinado para Área de estar cuenta con adecuada ventilación natural o artificial.	X						
	97	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X						
	98	Los sistemas de iluminación son ahorradores		X					
	99	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio.		X					
Baños para Participantes	100	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Articulo 186)	X						
	101	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197)	X						
	102	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197)	X						
	103	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxidos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados. Así mismo no tendrán cambios bruscos de nivel que pongan en riesgo la seguridad de las personas mayores. (Ley 9 de 1979 Articulo 193)	X						
	104	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir la evacuación efectiva de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 - Articulo 194)	X						
	105	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epoxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195)		X					
	106	El acabado de cielo raso en baños permita la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195)		X					
	107	Cuenta con baños accesibles a usuarios de sillas de ruedas	X						
	108	Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho.	X						
	109	Las duchas disponen de agua fria y caliente durante las 24 horas del dia	X						
	110	En los baños para participantes y para personas con discapacidad, cuenta con barandas o apoyos en baños (lavamanos, sanitarios y ducha)		x					
	111	El espacio destinado para ducha cuenta con acabado de fácil limpieza y desinfección tanto en muros, pisos y cielo raso (Ley 9 de 1979 Articulo 195)	X						
Baños para funcionarios y visitantes	112	Aparatos sanitarios en buen estado (Ley 9 de 1979 - Articulo 186).	X						
	113	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior este puede ser a través de elementos.	X						
	114	El espacio donde se ubican los baños se encuentra con adecuada iluminación (natural o artificial) (Ley 9 de 1979- Articulo 196 y 197).	X						
	115	Los acabados de piso en baño son en baldosa o epóxicas industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados (Ley 9 de 1979 Articulo 193).	X						
	116	Existe sifón con rejilla en piso de baños y sistema de tuberías de drenaje para la recolección y conducción de aguas residuales, con capacidad suficiente para permitir las evacuaciones efectivas de aguas del lavado. (Ley 9 de 1979 - Articulo 194).	X						
	117	Los acabados de muros de los baños son en baldosa o pintura epóxico permitiendo la fácil limpieza y desinfección (Ley 9 de 1979 Articulo 195).		X					
	118	El acabado de cielo raso en baños permite la fácil limpieza y		X					

		desinfección de la superficie (Ley 9 1979 Articulo 195).							
	119	Las puertas de los baños son de al menos 0.80 mts de ancho.		X					
Cocina	120	La cocina cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso.	X						
	121	Los acabados de piso en cocina son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados	X						
	122	Los acabados de muros de cocina son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X						
	123	El acabado de cielo raso de cocina permite la fácil limpieza y desinfección.	X						
	124	La cocina cuenta con media caña en las uniones piso-muro y muro-muro		X					
	125	Debe contar con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem 6,3.		X					
	126	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior)		X					
	127	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.		X					
	128	Las puertas de cocina deben ser de fácil limpieza y desinfección, superficies no porosas, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas		X					
	129	La cocina cuenta con adecuada iluminación	X						
	130	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		X					
	131	El espacio donde se ubica la cocina se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X						
	132	Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI.		X					
Comedor	133	Los acabados de piso en Comedor deben ser impermeables, no porosos, en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados,	X						
	134	Los acabados de muros de Comedor deben ser superficies lisas, no porosas y de fácil limpieza y desinfección.		X					
	135	El acabado de cielo raso de Comedor permite la fácil limpieza y desinfección.		X					
	136	El comedor cuenta con adecuada iluminación	X						
	137	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		x					
	138	El espacio donde se ubica el comedor se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X						
Despensa	139	La Despensa cuenta con sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso		x					
	140	Los acabados de piso en Despensa son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados	X						
	141	Los acabados de muros de Despensa son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección	X						
	142	El acabado de cielo raso de Despensa permite la fácil limpieza y desinfección	X						
	143	La Despensa cuenta con mediacaña en las uniones piso- muro, muro-muro.		x					
	144	Los muros de mesones para manipulación de comida y estructuras de almacenamiento de comida están con superficies de fácil limpieza y desinfección (tanto en la parte superior como inferior)		X					
	145	Las ventanas y otras aberturas deben garantizar hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas.		X					
	146	Las puertas de Despensa deben ser de fácil limpieza y desinfección, no porosos, garantizando hermeticidad para evitar contaminación de los alimentos e ingreso de vectores y plagas		X					
	147	La Despensa cuenta con adecuada iluminación	X						
	148	Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación en caso de rotura		X					
	149	El espacio donde se ubica la despensa se encuentra con adecuada ventilación (natural o artificial), garantizando el flujo de aire desde el interior hacia el exterior, este puede ser a través de elementos mecánicos, ductos, extractores y/o campanas	X						
	150	Los tomacorrientes tienen protección de interruptor para circuitos con pérdida a tierra - GFCI.		X					
Espacio para los Servicios Primarios	151	Los acabados de piso en el Área de Servicios Primarios son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y		X					

		debidamente emboquillados.							
	152	Los acabados de muros en el Espacio para los Servicios Primarios son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección		X					
	153	El acabado de cielo raso en el Espacio para los Servicios Primarios cuenta permite la fácil limpieza y desinfección.		X					
	154	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con mediacaña en las uniones piso-muro, muro-muro y muro - techo.		X					
	155	El Espacio para los Servicios Primarios cuenta con lavamanos.		X					
Espacio de alistamiento de personal	156	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de pisos en buen estado y es antideslizante			X				
	157	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de muros en buen estado estucado y pintado general (pintura de esmalte hasta una altura de 1.20 m), libres de humedad			X				
	158	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con acabados de techo o cielo raso en buen estado libres de humedad			X				
	159	El espacio destinado para el alistamiento de personal cuenta con adecuada ventilación natural o artificial	X						
	160	Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los funcionarios.	X						
	161	Los sistemas de iluminación son ahorradores			X				
	162	La iluminación es suficiente para desarrollar las actividades propias del espacio		X					
Espacios para Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado	163	Los acabados de piso en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o epóxicos industriales y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados		X					
	164	Los acabados de muros en el en el Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección		X					
	165	El acabado de cielo raso en el Área Almacenamiento de elementos de Aseo y Lavado permite la fácil limpieza y desinfección.		X					
	166	El Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado cuenta con poceta debidamente enchapada, con punto hidráulico, sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación		X					
Cuarto de basuras	167	Cuenta con cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos	X						
	168	El cuarto de basuras o la unidad móvil de almacenamiento es hermético (totalmente, incluir espacio bajo puerta y cualquier espacio en el que pueda ingresar vectores o animales) evitando el acceso y proliferación de vectores, insectos, roedores, animales domésticos y suciedad	X						
	169	El área o espacio debe tener paredes, pisos y techos con superficies de fácil limpieza y desinfección	X						
	170	En caso de tener cuarto de basuras cuenta con punto hidráulico y desagüe cercano	X						
	171	El cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento cuenta con adecuada ventilación	X						
	172	La ubicación del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos está aislada del sitio de preparación y almacenamiento de alimentos evitando riesgos de contaminación	X						
	173	El Área del cuarto de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de residuos es suficiente para contener las canecas de almacenamiento de residuos sólidos	X						
	174	En caso de que la Unidad Operativa genere residuos tipo hospitalario esta deberá contar con espacio físico independiente por tipo de residuo		X					
Área de Lavandería	175	Los acabados de piso en el Área de Lavandería son en baldosa o epóxicos industriales, antideslizantes y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados		X					
	176	Los acabados de muros en el en el Área de Lavandería son en baldosa o pintura epóxica permitiendo la fácil limpieza y desinfección			X				
	177	El acabado de cielo raso en el Área de Lavandería permite la fácil limpieza y desinfección.			X				
	178	El Área de Lavandería cuenta con sifón y rejilla en piso o cárcamo de recolección de aguas servidas, con las dimensiones necesarias para su adecuada evacuación	X						
	179	La lavandería está dotada de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas para el lavado y planchado de ropa	X						
Tanque de agua	180	La edificación cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a asbesto cemento	X						
	181	El o los tanques de almacenamiento de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado.	X						
	182	El o los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección	X						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANISTICO E INFRAESTRUCTURA)	IDENTIFICACION		
		PROYECTO :		
		PROCESO COMPETITIVO:		
		NOMBRE PROPONENTE		
		DIRECCION DEL PREDIO		

	183	El o los tanques de almacenamiento de agua están conectados como mínimo con las redes de suministro de agua en cocina y baños	X						
	184	El o los tanques de almacenamiento de agua están Debidamente impermeabilizados y protegidos de infiltraciones de agua.	X						
	185	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007,		X					
Otros	186	Si la edificación cuenta con servicio de gas propano, el lugar de la ubicación de las pipetas es aislado, ventilado y protegido de personas o agentes extraños que puedan causar indebida manipulación	X						

OBSERVACIONES FINALES

CONCLUSION FINAL

La planta física del inmueble es APTA_____ NO APTA_____para la prestacion del Servicio Social.

NOTA 1 : La infraestructura se considera APTA si en el momento de la visita cumple con la totalidad de los numerales marcados como "SI" en la columna Requisito mínimo.
NOTA 2: Los numerales marcados como "NO" en la columna Requisito mínimo, deberán ser verificados en su cumplimiento por el supervisor del contrato en los tiempos estipulados por el proyecto, establecidos en el anexo tecnico

FIRMA DE PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE	FIRMA	MATRICULA PROFESIONAL