

Valledupar 29 DE Agosto 2022

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL CESAR

Referencia: **INFORME DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SEGÚN CONTRATO N° 20001532022**

ITEM	EXTINTOR	CANT.	CAPACIDAD	SERVICIO	AGENTE EXPULSOR	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO
1	SOLKAFLAM	27	3.700 GR	MANTENIMIENTO	NITROGENO	AGO 2022	AGO 2023
2	AGUA PENETRANTE	10	2,5 GALONES	RECARGA Y MANTENIMIENTO	NITROGENO	AGO 2022	AGO 2023
3	POLVO QUIMICO	1	150 LIBRAS	RECARGA Y MANTENIMIENTO	NITROGENO	AGO 2022	AGO 2023
4	AGUA PENETRANTE	1	50 GALONES	RECARGA Y MANTENIMIENTO	NITROGENO	AGO 2022	AGO 2023

MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM DE 3.700 GRAMOS Extintores de SOLKAFLAM, inspección, revisión, y mantenimiento de Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado Cambio de Anillos según su respectivo año y color Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No 2Fecha de Vencimiento Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión FUERON PINTADOS TODOS CAMBIO DE MANGUERAS Y PRUEBAS HIDROESTATICAS
RECARGA Y MANTENIMIENTOEXTINTOR AGUA PENETRANTEDE 2,5GALONES Extintores de Agua a Presión, inspección, revisión, recarga y mantenimiento de Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado Cambio de Anillos según su respectivo año y color Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No 2Fecha de Vencimiento Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión SE REALIZO PRUEBAS HIDROESTATICAS Y SE PINTARON
RECARGA Y MANTENIMIENTOEXTINTOR 150 LIBRAS MULTIPROPOSITO TIPO SATELITE Inspección, revisión, recarga y mantenimiento de Despresurización del extintor ABC Polvo Químico Seco Prueba hidrostática extintores ABC PolvoQuímico Seco Revisión física del extintor



para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado Cambio de Anillos según su respectivo año y color Cambio de Etiquetas Etiqueta No1 Identificación del producto Agente extintor, Etiqueta No 2 Fecha de Vencimiento/Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión Pintura de cilindros el color debe corresponder al agente extintor SE PINTARON Y SE REALIZO PRUEBA HIDROESTATICA
RECARGA Y MANTENIMIENTOEXTINTOR AGUA PENETRANTEDE 250 GALONES Extintores de Agua a Presión, inspección, revisión, recarga y mantenimiento de Revisión física del extintor para detectar daños físicos, corrosión u obstrucciones obvias o boquillas bloqueadas, y verificar que las instrucciones de operación estén presentes, legibles y hacia el frente, cambio de los elementos que estén en mal estado Cambio de Anillos según su respectivo año y color Cambio de Etiquetas (Etiqueta No.1 Identificación del producto/Agente extintor, Etiqueta No 2Fecha de Vencimiento Identificación de la empresa. Su postura será frente al manómetro de presión SE REALIZO PRUEBAS HIDROESTATICAS Y SE PINTARON

Proceso de recarga:

1. LLENADO CON AGENTE EXTINTOR
2. LLENADO CON AGENTE EXPULSOR
3. CAMBIOS DE EMPAQUES
4. MANTENIMIENTO GENERAL
5. LUBRICACION
6. PRUEBAS DE INMERSION







UNIFORMES Y EXTINGUIDORES DEL CARIBE

NIT - 77169055-1











Carrera 11 N° 17-72 Local -2 Celular 310 714 56 67 Tel: 5 74 96 94
E-mail: extincaribe@hotmail.com - Web: www.extintoresdelcaribe.com







Atentamente:

