FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL ITFIP DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
Salón de multimedia Piso 3			
1	Aire acondicionado mini Split de 24,000 btu inverter, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	1
Sala de bilinguismo 1			
2	Aire acondicionado mini Split de 24,000 btu inverter, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	1
Punto Vive Digital			
3	Aire acondicionado mini Split de 24,000 btu inverter, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	1
Data center y Datos			
4	Aire acondicionado mini Split de 24,000 btu inverter, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	3
Sala Electrónica			
5	Aire acondicionado mini Split de 24,000 btu inverter, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	6
Oficina de registro y Control			
6	Aire acondicionado convencional a 220v de 36000 BTU, fancoild, condensador y control remoto. Incluye instalación, vigilante de fase supresor de pico con instalación.	UNID	1

El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones previstas en el documento de estudios previos.

SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE
Vicerrectora Administrativa