Dirección Regional Suroccidente

Of. 0595-GRAF-DRSR-2022
Santiago de Cali, 2022-10-03

Ingeniero
CARLOS GUILLERMO CABAL
CGC TRANSFORMADORES S.A.S

Asunto: Informe Contrato 022-DRSR-2022

Cordial Saludo Ing. Cabal:

Haciendo seguimiento al cronograma enviado por usted el día 20 de septiembre, Le informamos lo siguiente:

1. Necesitamos que nos envíe la seguridad social de las personas que estarán trabajando el día sábado 8 de octubre del presente año en los mantenimientos preventivos y correctivos de la subestación y planta eléctrica de la ciudad de Cali sede San Fernando.


2.Confirmar fecha y hora de los mantenimientos preventivos y correctivos de la planta y subestación eléctrica que se llevaran a cabo en la Unidad Básica de Palmira

3.Confirmar fecha y hora de los mantenimientos preventivos y correctivos de la planta eléctrica que se llevaran a cabo en la Unidad Básica de Tumaco

4. Es de resaltar que está pendiente la puesta en marcha y el correcto mantenimiento de la pantalla de mando de la planta eléctrica de la unidad básica de Buenaventura, el cual no quedo funcionando después de la intervención realizada el día 1 de octubre del presente año.



5. Cambio e instalación de la batería de la planta eléctrica de la unidad básica de Tuluá que está funcionando provisionalmente con una batería por fuera de la estructura de la planta eléctrica.



Así las cosas, Ingeniero Cabal, Esperamos una pronta respuesta para la solución de estos puntos.

Atentamente,

WILSON JAROLD PRADO GONZALEZ
Asistente con funciones de mantenimiento

ANDRES FELIPE MARTINEZ SANCHEZ
Asistente con funciones de mantenimiento

Proyectó: Wilson Jarold Prado Gonzalez, Asistente GRAF.