INFORME DE RESULTADOS SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN
Septiembre 2022

PROGRAMA	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
CAPACITACIONES	Capacitación a los servidores públicos del IDPC en torno al Plan de preservación Digital a largo plazo. Jornadas de sensibilización al personal de la empresa servilimpieza en torno al Programa de saneamiento ambiental.		Armonizar las temáticas de las acapacitaciones con las relacionadas en el PIC
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS	Visita de reconocimiento y verificación del buen estado de la infraestructura de los espacios de almacenamiento de documentos de archivo	En la sede Palomar del Príncipe se solicitó el mantenimiento de los módulos de estantería rodante que vienen presentando fallas en su apertura dificultando el acceso a los documentos y generando un riesgo de accidente laboral .	Seguimiento a la solicitud para acortar los tiempos de respuesta.
ALMACENAMIENTO	El sistema de alamacenamiento de planos del Archivo BIC favorece la apariciión de deterioros sobre los soportes documentales		Contemplar la adquisición de mobiliario adecuado para el almacenamiento de planos.
SANEAMIENTO AMBIENTAL	Verificación de las planillas de cumplimiento de las actividades de limpieza diaria en el Archivo BIC y en el Archivo Central de casas Gemelas. Borrador de solicitud de saneamiento Ambiental al Archivo de Bogotá.	El desarrollo de las tareas diarias de limpieza permiten que los espacios de alamacenamiento se encuentres en estado óptimo para la solicitud del proceso de saneamiento ambiental al archivo de Bogotá. Presentación de borrador de solicitud del porceso de saneamiento ambiental al Archivo de Bogotá.	Radicación de la solicitud.
MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES	Se realizó el análisis de los resultados obtenidos por un equipo en cada sede, reportando el cumplimiento de los rangos establecidos en el Acuerdo 049 de 2000 en el Archivo BIC, pero fluctuaciones superiores a lo señalado en dicho acuerdo en el Archivo Central del Casas Gemelas.	Los equipos fueron entregados al área de almacen para el mantenimiento requerido por la falta de baterias y el proceso de calibración.	subsanar los inconvenientes ocasionados por la falta de baterías para reanudar la medición de condiciones ambientales lo mas pronto posible en el mes de octubre