JAMES RIVEROS TELLEZ
NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

Bogotá junio15 de 2022

Señores
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
CONTRATO No 434 2022
ARQUITECTA: MARTHA USECHE
SUPERVISORA

"OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y DE SOPORTE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LOS PISOS 2 Y 3 DE LAS INSTALACIONES DE LA JURISDICCIONESPECIAL PARA LA PAZ JEP"
Ciudad.
ACTA INFORME MANTENIMIENTO No 1


Cordial saludo:
Por la presente me permito rendir el primer informe de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado relacionados en el anexo No 1 de las especificaciones técnicas mínimas de la invitación JEP-IPNF-006-2022; CONTRATO 434-2022,

1) Se realizó mantenimiento a las 2 condensadoras y 21 equipos de aire acondicionado instalados en las áreas del 2 y 3 piso de la entidad.
2) Este mantenimiento fue asistido directamente por el representante legal de JAMES RIVEROS dentro de los plazos establecidos para tal fin, y con acompañamiento del funcionario de mantenimiento de la jep.
3) Se elaboraron las hojas de vida de cada uno de los equipos.

Estos equipos se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, para el área de multimedia control de equipamiento ROM es necesario despegar el área de material de cartón ya que genera temperatura y expide partículas que pueden afectar el funcionamiento de las unidades manejadoras y el racks de comunicaciones y video ya que esta área se puede ver afectada.
SE ADJUNTA:

A) Actas de mantenimiento de los equipos asignados a las áreas del 2 y tercer de la entidad
B) Actas de mantenimiento de las condensadoras
C) Ordenes de servicio (hoja de vida equipo) # 0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0540-0541-0542-0543-0525-0526-0528-0529-0530-0524-0544-0545-0546-0547-0548
D) Anexo Fotográfico

Cordialmente,



JAMES RIVEROS TELLEZ
CONTRATO No 434-2022

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS-0524

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA 5	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD	**PREVENTIVO** X		**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KYQ1M274-06-2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☐ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA BRUJ746TPC4 SERIAL 906KCYQ1M274-2019

ORDEN DE SERVICIO Nº 0524

Fecha: Junio 13 / 2022

Cliente: JEP

Dirección: SALA POLIVALENTE — SAMJ Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO AA # 1

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | 434/2022 Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

1-OS-0525

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA POLIVALENTE	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCNL1M287/06/2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

(2)

- UPS ☐
- PLANTA TELEFÓNICA ☐
- PLANTA ELÉCTRICA ☐
- MANTENIMIENTO P ☒ C ☐
- SERVICIO TÉCNICO ☐
- INSTALACIÓN ☐
- GARANTÍA ☐
- IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO Nº 0525

SERIE
MARCA 40GKCNLIM287/06 SERIAL HWUA ARMJVJGTPCV

Fecha: JUNIO 13/2022

Cliente: JEP

Dirección: SALA EQUIVALENTE Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A.A. #1

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

4/34/2022

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

2-OS-0526

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA POLIVALENTE	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCTB1M257/06 /2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☑ C ☑
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MODELO
MARCA BRNO2Y6TPCY SERIAL 906KCTB1M257 / 06/2019

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0526

Fecha: JUNIO 13 / 2022

Cliente: JCP

Dirección: SALA POLIVALENTE PISO 3 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO AA #1

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

434/2022
Contrato No.

Recibí Conf.

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

3-OS-0528

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA POLIVALENTE	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCHG1M273/06/2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

(3)

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO • P ☐ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA ARUU24GTPCY SERIAL 906KCHCMN273106 2019

ORDEN DE SERVICIO Nº 0528

Fecha: JUNIO 13 / 2022

Cliente: JEP

Dirección: SALA POLIVALENTE PISO 3 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO # 1 A A.

VALOR REPARACIÓN $

434 / 2022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

4-OS-0529

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA POLIVALENTE	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCRV1M285-06/2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

(4)

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MODELO
MARCA BRUV 246 TPCY SERIAL 906CR5JM285/06/2019

ORDEN DE SERVICIO Nº 0529

Fecha: JUNIO 15 2022 / JUNIO 13 / 2022

Cliente: JEP

Dirección: SALA POLIVALENTE Teléfono:

Servicio a realizar

VALOR REPARACIÓN $

4342022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

5-OS-0530

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA POLIVALENTE	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 907KCGW1MV95 07/2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,



JAMES RIVEROS

TECNICO

Recibe,



JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO · P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MODELO
MARCA BRUV246TPC4 SERIAL 907KC6W1HV9507/2019

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0530

Fecha: Junio 13/2022.

Cliente: JEP KM67 #63.44

Dirección: SALA POLIVALENTE Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A A

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No. 134-2022 | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS- 0532

CLIENTE	JEP	FECHA	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	TELEFONO	
UBICACIÓN	PISO 2 BALCON	EQUIPO	CONDENSADORA
MARCA	LG	REFRIGERANTE	410 A
CAPACIDAD	222000 BTU	PREVENTIVO X	CORRECTIVO

UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) PISO 2

MARCA LG

MODELO ARVV241BTE5

SERIE 907KCRN1R73607/2019

	SI	NO
LIMPIEZA SERPENTIN	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220
AMPERAJE COMPRESOR	7.3	7.2	7.3
AMPERAJE MOTOR CONDENSADORA	7.2/3	60	7.3

PRESION REFRIGERANTE SUCION	PSIG	4/4/4.2
PRESION REFRIGERANTE DESCARGA	PSIG	4.4

CONDENSADORA

MARCA LG

MODELO

SERIE

	SI	NO
LIMPIEZA SERPENTIN	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION FILTROS, CAMBIO/LAVADO	X	
REVISION BLOWER	X	
REVISION DRENAJE Y BANDEJA	X	
REVISION BOMBA CONDENSADOS	X	
TEMPERATURA	X	
REVISION, LUBRICACION	X	

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

REVISION TERMOSTATO	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	208	208	208
AMPERAJE MOTOR	7.3	7.3	7.3

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION EN NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG MULTIV SERIAL ARUV241BTE

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0532

Fecha: Junio 14 2022

Cliente: J.E.P.

Dirección: SALA ESPEJO 01 PISO 2 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO CONDENSADORA #2 INVENTARIO 1417111063
EQUIPO EN FUNCION NORMAL. SERIE #907KCPY10736/67 2019

VALOR REPARACIÓN $

4 34 2022

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

Control No.

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS 0533

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA DE DESCANSO	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 907KC2P1MV93

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA L G SERIAL A B W 2 Y C 4 P C Y

ORDEN DE SERVICIO Nº 0533

Fecha: Junio 14 de 2022.

Cliente: J. E. P.

Dirección: Sala Descanso Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A.A Modelo 907 K F Z P I M V. 9 3

(1) Primer Mantenimiento —

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ	Autorizado por	434 / 2022 Contrato No.	Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS 0534

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA # 4	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV18GTQC4

SERIE 905KCNLOF055

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 905KCNLOFOJJ

ORDEN DE SERVICIO Nº 0534

Fecha: Junio 14 / 2022

Cliente: J.E.B

Dirección: Sala # 4 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO # 1 AIRE ACONDICIONADO

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

434/2022
Contrato No

Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORÍAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONÍA I P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS 0535

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA # 3	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV18GTQC4

SERIE 905KCFTOF059

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 905KCFT0F059

ORDEN DE SERVICIO Nº 0535

Fecha: JUNIO 13 / 2022

Cliente: J.E.R.

Dirección: SAN # 3 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO. A/A MODELO# ARNU18GTQCY
PRIMER MANTENIMIENTO.

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | 434/2022 Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

O S 0536

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA # 2	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV18GTQC4

SERIE 905KCDGOF050

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS
TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA L G SERIAL 905KCQ60FQVD

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0536

Fecha: JUNIO 17 / 2021

Cliente: J-E8

Dirección: SAN # 2 Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO A A MODELO ARNU 18 GTQC4
PRIMER MANTENIMIENTO

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

434/2022
Contrato No

Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

O S 0537

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA # 1	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV18GTQC4

SERIE 905KCWCOF057/05/2019

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 905KCWC0F0537/05/19

ORDEN DE SERVICIO Nº 0537

Fecha: Junio 13 2022

Cliente: J E B.

Dirección: Sala #1 Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A A Modelo # ARNW 18 GTQCY
Primer Mantenimiento

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

434/2022
Contrato No.

Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

OS 0538

CLIENTE	JEP	FECHA	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	TELEFONO	
UBICACIÓN	PISO 3 BALCON	EQUIPO	CONDENSADORA
MARCA	LG	REFRIGERANTE	410 A
CAPACIDAD	222000 BTU	PREVENTIVO	X
		CORRECTIVO	

UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA) PISO 3

MARCA LG

MODELO ARVV241BTE5

SERIE 907KCRN1R734

	SI	NO
LIMPIEZA SERPENTIN	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220
AMPERAJE COMPRESOR	7.3	7.2	7.3
AMPERAJE MOTOR CONDENSADORA	7.2/3	60	7.3

PRESION REFRIGERANTE SUCION	PSIG	4/4/4.2
PRESION REFRIGERANTE DESCARGA	PSIG	4.4

CONDENSADORA

MARCA LG

MODELO

SERIE

	SI	NO
LIMPIEZA SERPENTIN	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION FILTROS, CAMBIO/LAVADO	X	
REVISION BLOWER	X	
REVISION DRENAJE Y BANDEJA	X	
REVISION BOMBA CONDENSADOS	X	
TEMPERATURA	X	
REVISION, LUBRICACION	X	

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFÓNICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

REVISION TERMOSTATO	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	208	208	208
AMPERAJE MOTOR	7.3	7.3	7.3

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION EN NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG Condens SERIAL 907KCRW127347

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0538

Fecha: Junio 13 de 2022

Cliente: J.E.S.

Dirección: PISO 3 Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento condensadora piso 3 Modelo ARUU 241 BTE.V. primer mantenimiento

VALOR REPARACIÓN $

43Y/2022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFÓNICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

1- OS 0539

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALFREDO MOLANO	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 907KC5F1MV94

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P/☑ C/☑
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LC SERIAL 907KC20X300524

ORDEN DE SERVICIO Nº 0539

Fecha: Junio 13 / 2022

Cliente: J.E.B

Dirección: Sala Alfredo Molano Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento Equipo de A. Modelo # AR W24 CR8 C4

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | 434/2022 Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

2-OS0540

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALFREDO MOLANO	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCAS1M288

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☐ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA L G SERIAL 906KCQS R.238

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0540

Fecha: Junio 13/2022

Cliente: J. E. B

Dirección: Sc 45 ALFREDO MOLANO Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A A Modelo 18 mil 24 Cnpc V

VALOR REPARACIÓN $

4342022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

3-OS0541

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALFREDO MOLANO	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV36GTNC4

SERIE 906KCKJOF289

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRIMER MANTENIMIENTO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☑ C ☐
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA L G SERIAL 906KCKJOF289

ORDEN DE SERVICIO Nº 0541

Fecha: Junio 13 / 2022

Cliente: J.E.B.

Dirección: SAN ALFREDO MODULO Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
MODULO ARNU36GTNC4

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

4/34/2022

Contrato No.

Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

1-OS-0542

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	CONTROL EQUIPAMIENTO ROOM	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV48GTMC4

SERIE 901KCHE16945

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA RETIRAR MATERIAL DE CARTON INFLAMABLE YA QUE PERJUDICA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RACK DE COMUNICACIÓN Y VIDEO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

JAMES RIVEROS

TECNICO

Recibe,

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 901KCHE1G445

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0542

Fecha: JUNIO 13 /2022

Cliente: J E P.

Dirección: CONTROL DE EQUIPAMIENTO Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO A A. MODELO ARDU36TUC4
MANTENIMIENTO AA No 1 MODELO PISO TECHO

VALOR REPARACIÓN $

434 2022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

2OS-0543

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	CONTROL EQUIPAMIENTO ROOM	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV48GTMC4

SERIE 901KCYQ16946

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

SE RECOMIENDA RETIRAR MATERIAL DE CARTON INFLAMABLE YA QUE PERJUDICA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RACK DE COMUNICACIÓN Y VIDEO

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 901KCRLD16596

ORDEN DE SERVICIO Nº 0543

Fecha: Junio 13 / 2022

Cliente: J.E.B.

Dirección: control equipment room Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A.A Modelo ATNU48GTM4 Primer Mantenimiento.

VALOR REPARACIÓN $

434 / 2022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

1OS-0544

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALBERT COMAS	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV36GTNC4

SERIE 906XCJZOF296

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 906YCJ20F296
M: ARNU36GTNC4

ORDEN DE SERVICIO Nº 0544

Fecha: 13 JUNIO / 2022

Cliente: JEP.

Dirección: SALA ALBERT CAMUS Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento A A TIPO CASSETTE.

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ

Autorizado por

434/2022
Contrato No

Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERÍA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

2-OS-0545

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALBERT COMAS	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 904KCGW17743

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0545

MARCA LG SERIAL 904KCGW17743
H+ARUV246TRC4

Fecha: Junio 13 | 2022

Cliente: JEP

Dirección: Sau ALBERT CORUS Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento ≠ 1 Aire Acondicionado

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No. | Recibí Conf.

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

3-OS-0546

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALBERT COMAS	**EQUIPO**	**TIPO CASETTE**
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 904CLH17744

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS
TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 904CWH17744
M. ARTNV24GTPC4

ORDEN DE SERVICIO Nº 0546

Fecha: Junio 13/2022.

Cliente: J.E.P.

Dirección: Sala Alberto Cond S. Teléfono:

Servicio a realizar Mantenimiento Aires Acondicionado tipo techo

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | 434/2022 Contrato No. | Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P.
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

CTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

4-0547

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALBERT COMAS	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV246TPC4

SERIE 906KCYU1MD90

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☒ C ☒
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 906KCYU1MD50
MO: MNWU24GTPC4

ORDEN DE SERVICIO
Nº 0547

Fecha: Junio 13/2022

Cliente: JEB

Dirección: Sala Alberto Combo Teléfono:

Servicio a realizar: Mantenimiento A.A tipo cassette y ductos

VALOR REPARACIÓN $

JAMES RIVEROS TELLEZ	Autorizado por	434/2022 Contrato No.	Recibí Conforme

JAMES RIVEROS TELLEZ

NIT. 19.322.393-0

MANTENIMIENTO - INGENIERIA TELEFONICA - ASESORIAS - REDES
CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONIA ANALOGA Y DIGITAL
PLANTAS ELECTRICAS Y TELEFONICAS - TELEFONIA I.P
AIRES - UPS MULTIMARCAS
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES

ACTA DE MANTENIMIENTO
CONTRATO DE MANTENIMIENTO # 434/2022

5-0548

CLIENTE	JEP	**FECHA**	13 JUNIO 2022
DIRECCIÓN	CRA 7 # 63-44	**TELEFONO**	
UBICACIÓN	SALA ALBERT COMAS	**EQUIPO**	TIPO CASETTE
CAPACIDAD		**PREVENTIVO** X	**CORRECTIVO**

UNIDAD INTERIOR EQUIPO TIPO CASSET DE CUATRO VIAS

MARCA LG

MODELO ARNV24GTPC4

SERIE 906KCUK1M286

	SI	NO
LIMPIEZA GENERAL	X	
LUBRICACION MOTORES	X	
REVISION, VERIFICACION DE FUGAS	X	
REVISION VENTILADOR	X	
REVISION PARTE ELECTRICA, CONTACTORES, RELEVOS, CAPACITORES, PRESOSTATOS	X	

	L1	L2	L3
VOLTAJE	220	220	220

OBSERVACIONES:

EQUIPO EN FUNCION NORMAL

REPUESTOS SUMINISTRADOS:

Entrega,

Recibe,

JAMES RIVEROS

TECNICO

JAMES RIVEROS TELLEZ

INGENIERÍA TELEFÓNICA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ASESORÍAS - REDES - CABLEADO ESTRUCTURADO - CCTV - TELEFONÍA - UPS
PLANTAS TELEFÓNICAS - PLANTAS ELÉCTRICAS - IMPRESORAS - TELEFONÍA I.P.
AIRE ACONDICIONADO

Carrera 12 No. 23 - 41 Local 101 • Tel.: 601 703 6370 - Cel.: 301 641 8577
E-mail: jamesri30@gmail.com • Bogotá, D.C.

UPS ☐
PLANTA TELEFÓNICA ☐
PLANTA ELÉCTRICA ☐
MANTENIMIENTO P ☑ C ☑
SERVICIO TÉCNICO ☐
INSTALACIÓN ☐
GARANTÍA ☐
IMPRESORA - FOTOCOPIADORA ☐

HOJA VIDA EQUIPO

MARCA LG SERIAL 906KCUK1M2286 A2LWU84GDPL4

ORDEN DE SERVICIO Nº 0548

Fecha: Junio 13/2022

Cliente: J.E.P

Dirección: Sala ALFRED COMIS Teléfono:

Servicio a realizar MANTENIMIENTO TIPO COMPLETO.

VALOR REPARACIÓN $

4/34/2022

JAMES RIVEROS TELLEZ | Autorizado por | Contrato No | Recibí Conforme