

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ.

Se requiere que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército contrate con una persona natural o jurídica que esté en la capacidad de ofrecer los bienes que a continuación se relacionan.

1. SUMINISTRO DE EXTINTORES							
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNID.	CANT.
		NOMBRE	CAPACIDAD	APLICACIÓN			
1		EXTINTOR TIPO ABC	5 libras	Boquilla	TIPO IV POLVO QUÍMICO SECO ABC Mezcla de Fosfato Monoamónico y Sulfato de Amonio. Polvo Cristalino fino que fluye fácilmente, homogéneo de color amarillo o azul. Retardante del fuego para papel, Maderas, Textiles y otros materiales a base de celulosa. Color amarillo, etiqueta de instrucciones legible con pictogramas.	UN	1
2			10 libras	Manguera		UN	1
3			20 libras			UN	1
4			30 libras			UN	1
5	 H2O 2.5 gls	EXTINTOR AGUA A PRESIÓN	2.5 galones	Manguera	CLASE A, AGUA A PRESIÓN PRESURIZADO CON NITRÓGENO. Provisto de válvula estampada en bronce para control de descarga, con manómetro indicador de presión, manguera para control de descarga, cilindro fabricado en acero inoxidable, tapas (campanas) superior e inferior troqueladas. Color verde o plateado, etiqueta de instrucciones legible con pictogramas.	UN	1
6			18 galones			UN	1
7		EXTINTOR SOLKAFLAM	1400 gramos	Manguera	Agente limpio 123 con clasificación para fuegos ABC. Agente limpio y no contaminante del medio ambiente, para la protección de equipos eléctricos y electrónicos delicados. No conductor de electricidad, no causa termo choque con equipos Eléctricos sensibles. Cumple con la norma Técnica ICONTEC 652 para sistemas automáticos y equipos Contra Incendio. Color blanco, etiqueta de instrucciones legible con pictogramas.	UN	1
8			2500 gramos			UN	1
9			3700 gramos			UN	1
10			7000 gramos			UN	1
11		EXTINTOR TIPO CO2	5 libras	HORN	Agente DIÓXIDO DE CARBONO, efectivo para fuegos de clase B producido por líquidos inflamables y no es conductor de electricidad. El dióxido de carbono, es un gas limpio, no contaminante. Color rojo etiqueta de instrucciones legible con pictogramas.	UN	1
12			10 libras	Manguera y HORN		UN	1
13			15 libras			UN	1
14			20 libras			UN	1

1. SUMINISTRO DE EXTINTORES							
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNID.	CANT.
		NOMBRE	CAPACIDAD	APLICACIÓN			
15		EXTINTOR SATELITE	150 libras	Manguera de alta presión de 3/4 x 5 mts, boquilla de control de descarga	TIPO IV POLVO QUÍMICO SECO ABC Mezcla de Fosfato Monoamónico y Sulfato de Amonio. Polvo Cristalino fino que fluye fácilmente, homogéneo de color amarillo o azul. Retardante del fuego para papel, Maderas, Textiles y otros materiales a base de celulosa. Color amarillo, etiqueta de instrucciones legible con pictogramas.	UN	1
16		GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR PEQUEÑO	Extintor 20Lbs y 10 Lbs		Gabinete metálico para extintor, fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22, procesado en pintura base anticorrosiva de color rojo, puerta frontal en lámina y vidrio, chapa con llave de seguridad y agujeros posteriores para sujeción a la pared. Medidas 60x30x20 cm	Und	1
17		GABINETE METÁLICO PARA EXTINTOR GRANDE			Gabinete 77 x 77 x 22 cm sobre puesto fabricado en lámina Coll Rolled calibre 22, procesado en pintura base anticorrosiva de color rojo, puerta frontal en lámina y vidrio, chapa con llave de seguridad y agujeros posteriores para sujeción a la pared	Und	1
18		HACHA PICO EN ACERO DE 4 1/2 LB			Hacha pico de 41/2 Lb para gabinete contra incendios elaborada en acero con cabo de madera.	Und	1
19		SOPORTE METÁLICO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR	Extintor 20Lbs		Soporte metálico tipo pedestal para extintor de 20 Lbs, con terminación en pintura electrostática blanca, posee bases en caucho que permite mayor adherencia al piso, para uso en oficina	Und	1

1. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES							
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNID.	CANT.
		NOMBRE	CAPACIDAD	APLICACIÓN			
1		MANTENIMIEN	5 libras	Boquilla	1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite.	UN	1
2		O Y RECARGA	10 libras	Manguera		UN	1
3		DE EXTINTOR	20 libras			UN	1

1. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES							
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNID.	CANT.
		NOMBRE	CAPACIDAD	APLICACIÓN			
4		TIPO BC	30 libras		2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1
5		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO ABC	5 libras	Boquilla	1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite. 2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1
6			10 libras	Manguera		UN	1
7			20 libras			UN	1
8				30 libras			UN
9		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR AGUA A PRESIÓN	2.5 galones		1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite. 2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1
10			18 galones	Manguera		UN	1
11		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR SOLKAFLAM	1400 gramos		1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite. 2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1
12			2500 gramos			UN	1
13			3700 gramos			UN	1
14				7000 gramos	Manguera		UN
15		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2	5 libras	HORN	1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite. 2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1
16			10 libras			UN	1
17			15 libras			UN	1
18				20 libras	Manguera y HORN		UN
19		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR SATELITE	150 libras	Manguera de alta presión de 3/4 x 5 mts, boquilla de control de descarga	1. Examen completo y reparación o reemplazo de los repuestos que necesite. 2. Reposición total del agente de extinción y presurización. 3. Prueba hidrostática al cilindro. 4. Reemplazo de etiquetas. Debe indicar el mes y año en que se ejecutó el mantenimiento y la persona o empresa que realizo el servicio.	UN	1

1. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES							
ITEM	IMAGEN	DESCRIPCIÓN			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNID.	CANT.
		NOMBRE	CAPACIDAD	APLICACIÓN			
21		SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA PARA EXTINTOR 10, 20 LBS ROSCA GRUESA	5 – 10 - 20 LBS		Suministro y cambio de Mangueras para extintores portátiles de PQS, de 5, 10 y 20 LBS	Und	1
		SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA PARA EXTINTOR CO2	5 – 10 - 20 LBS		Suministro y cambio de Mangueras para extintores portátiles de tipo corneta para extintores de co2 de 5, 10 y 20 LBS	Und	1
		SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANOIMETROS DE IDENTIFICACION DE PRESION PARA EXTINTOR			Suministro y cambio de Manómetro indicador de presión de 1.2 y 1.7 para extintores portátil.	Und	1

Firma Proponente

Nombre:

Documento Identidad: