

		CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL		 <div>La vivienda y el agua son de todos</div> <div>Minvivienda</div>	
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS SAMPUES-SUCRE					
NUMERO DE CONTRATO:		2220571	PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CONTRATISTA:		CONSORCIO CONEXIONES CARIBE			
INTERVENTOR:		CONSORCIO VELNEC-BRAIN			
DESCRIPCIÓN		CUMPLE		OBSERVACIONES	
		Sí/Bueno	No/Deficiente		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS					
Retiro de escombros		NA		Durante la ejecución del proyecto no se tiene contemplado la generación de residuos.	
Material Reutilizable		N.A.		Los Materiales utilizados actualmente, no aplican para el proceso de reutilización	
Manejo residuos líquidos, combustibles y aceites		N.A.		No se evidencian en el desarrollo del proyecto	
Orden y aseo frente de trabajo		X		Se realizan jornadas de orden y aseo al iniciar y finalizar con las actividades de trabajo	
Baterías sanitarias o Baños Portátiles			N/A	Debido al alcance del proyecto no se tuvieron en cuenta durante su ejecución	
MATERIALES DE OBRA					
Señalización de materiales de obra			X	Se deben mejorar las condiciones de almacenamiento del material acopiado en obra, teniendo en cuenta que debe cubrirse y señalizarse.	
Acopio adecuado			X	Se deben mejorar las condiciones de almacenamiento del material acopiado en obra, teniendo en cuenta que debe cubrirse y señalizarse.	
MEZCLAS DE CONCRETO					
Protección del suelo durante fundidas concreto		X		Durante la fundida se protege el área con plástico o película PE	
Protección del suelo durante mezclas de mortero/concreto insitu		X			
CONTROL RUIDO					
Se realizan actividades por intervalos de tiempo		X		Se mantienen horarios de trabajo en los cuales se encuentran establecidas jornadas de descanso (merienda-almuerzo), también se realizan pausas activas en el intervalo de la jornada laboral. Debido a que la ejecución del proyecto se desarrolla en espacios abiertos no fue necesario tener en cuenta el factor de riesgo de ruido ya que este no supera los 80db permitidos y tampoco es continuo.	
Trabajos nocturnos		N.A.		No se han desarrollan trabajos nocturnos durante la ejecución del proyecto.	
CONTROL MATERIAL PARTICULADO					
Utiliza medios de mitigación de material particulado		N.A			
Humectación del frente de trabajo		N.A.			
Protección Sistema de drenaje		X		Adecuado Manejo de Aguas y Canales	
OBSERVACIONES					
RECOMENDACIONES					
1. Señalizar y proteger los materiales de las viviendas y puntos de acopio.					
<div></div> <div>Elaboró: Ing. Roberto Méndez-Méndez</div> <div>Arq. Carlos López Peñaloza DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div>					