FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	Las condiciones técnicas exigidas son las que se discriminan a continuación. 1. Mantenimiento preventivo de 19 aires acondicionados de la Territorial Norte de Santander, consistente en: 2 Aires de 36000 BTU 1 Aire de 24000 BTU 10 Aires de 18000 BTU 1 Aire de 12000 BTU 5 Aires de 9000 BTU 2. La cantidad de mantenimientos durante la duración del presente contrato es de dos (2) eventos en donde cada uno se deberá efectuar limpieza general, lavado y limpieza de filtros, lavado y limpieza de bandejas, lavado y limpieza de serpentines, revisión de motores, revisión de circuitos eléctricos y lubricación de motores. 3. Actividades a contratar: Mantenimiento preventivo de 19 equipos de aire acondicionado. Suministro e instalación de capacitor de 40 uf-440w a 15 aires acondicionados incluido la mano de obra. Suministro e instalación de capacitor de 15 uf-440w a 15 aires acondicionados incluido la mano de obra. Suministro de químico desincrustante de serpentín. Gas refrigerante de 22 por Libra. Gas refrigerante de 410ª por Libra.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE LA TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER DEL INVIAS.**