ENTOS
MANEJO DE PLAGAS
¡Sabemos lo que hacemos!

Bogotá D,C. 19 de septiembre de 2022

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR
LICEOS DEL EJÉRCITO
Ciudad

Ref. *prestar el servicio de "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES".*

Cordial saludo,


A continuación, se mencionará cada una de las obligaciones específicas acatadas por el presente contrato solicitado a la **RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES** junto con el registro fotográfico de las actividades realizadas por el personal técnico y operativo en las instalaciones indicadas teniendo en cuenta el cumplimiento solicitado en la sede SANTA BÁRBARA el día 01 de septiembre de 2022.

No	***Obligaciones específicas***	***Acciones Realizadas***
1	El oferente certificará en documento independiente que asumirá los gastos correspondientes al transporte de los servicios y los bienes que se deriven de los mismos conforme al objeto del presente contrato hasta el lugar de ejecución del contrato.	Se adjunta archivo correspondiente al certificado solicitado conforme a objeto presente del contrato.
2	El oferente certificará en documento independiente que cumplirá con las fechas y horas estipuladas por el supervisor del contrato para la prestación del servicio.	Se realizan las actividades acordes a las fechas y horarios estipulados. Así mismo se adjunta, correspondiente certificado.
3	Garantizar el cumplimiento de la garantía técnica teniendo en cuenta la calidad de los bienes y/o servicios del presente proceso, condiciones técnicas frente a reclamos por cualquier defecto de calidad, garantía técnica de 6 meses siguientes al suministro de repuestos y/o prestación de servicios	Se cumple el tiempo de garantía solicitado por el cliente.

A continuación, se detalla registro fotográfico de la orden del servicio y constancias firmadas el cual fué realizado en la sede SANTA BÁRBARA demostrando en el mismo la ejecución de las actividades solicitadas junto con la firma del técnico que realizó el servicio como el cliente que se encontraba en el área:

SEDE SANTA BÁRBARA

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES RECIBE SERGIO RINCON



ENTOS
MANEJO DE PLAGAS

INSPECCIÓN Y CONSTANCIA DE SERVICIO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
NIT. 900.990.333-0
DIR. CRA 112 A -142 46 Bogotá
Tel: 3214390282 E-mail: mgsl.admon@gmail.com

NRO.: MGF- 9

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: LICEO SANTA BARBARA - (LICEOS DEL EJERCITO)
DIRECCIÓN: KILOMETRO 3 VIA BOGOTA - USME ESCUELA DE ARTILLERIA
NOMBRE CONTACTO: SARGENTO CAMARGO
NIT.: 900.138.043-3
TELÉFONO: 3145772960
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: MILITAR

DATOS TÉCNICO

NOMBRE: JUAN ANDRÉS CADRA ARIAS
DOCUMENTO IDENTIDAD: 1.022.337.091 DE BOGOTA

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

FECHA RECOGIDA: 1 SEPT. 2022 HORA:
FECHA ENTREGA: HORA:

SERVICIO SOLICITADO

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES: X
PINTURA DE EXTINTORES:
OTROS:

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Inspección en sitio	SI	NO	CANT.	N/A
1. ¿Todos los tarros a fluorero son legibles?	✓			
2. ¿El extintor se encuentra señalizado?	✓			
3. ¿El extintor se encuentra libre de obstáculos?	✓			
4. ¿El soporte se encuentra rotos o en mal estado?		✓		
5. ¿El extintor se encuentra retirado a 10 cm del piso?	✓			
6. ¿Se encuentra la fecha de fabricación o de la última prueba hidrostática realizada?	✓			
7. ¿El extintor ha sido recargado o revisado hace menos de un año?	✓			
8. ¿Se encuentran los datos del proveedor?	✓			

Recolección de extintores	SI	NO	CANT	N/A
9. Presenta abolladuras en la pintura del extintor	✓			
10. ¿El extintor presenta rastros de corrosión o daño?	✓			
11. ¿La lectura del manómetro marca la zona óptima?	✓			
12. ¿El extintor presenta golpes o abolladuras?	✓			
13. ¿Presenta soldaduras o parches de latonería?		✓		
14. ¿Hay componentes en mal estado?		✓		
15. ¿El extintor indica que tipo es?	✓			
16. ¿El extintor indica la fecha de uso?	✓			

RECOGIDA DE EXTINTORES: X
DEVOLUCIÓN DE EXTINTORES:

ABC		BC		CO2		SOLKAFLAM		TIPO K		AGUA	
5 LBS		5 LBS		5 LBS		2500 GR		2500 GR		2.5 GL	
10 LBS		10 LBS		10 LBS							
20 LBS		20 LBS		20 LBS							
15 LBS		15 LBS		15 LBS		3700 GR		3700 GR		2.5 GL ACERO	
30 LBS		30 LBS		30 LBS		7000 GR		7000 GR		25 GL	
150 LBS		150 LBS		100 LBS		9000 GR		9000 GR		SATELITE	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

OBSERVACIONES:

Sergio Rincón
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

Radicado No. **166** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB-CELIC-LSB

Bogotá, D.C, 2 de septiembre del 2022

Señor Teniente Coronel
RONALD LIBARDO CHAVES MARTINEZ
Subdirector Liceos del Ejército
Bogotá. D.C

Asunto: Entrega extintores

Respetuosamente me dirijo al señor Teniente Coronel Subdirector de los Liceos del Ejército, con el fin de entregar a la empresa autorizada de recoger los extintores para realizar la recarga, relacionados así:

Nº Extintor	Tipo de Extintor	Capacidad Del extintor	Ubicación	Fecha de vencimiento	Foto
1	MULTIPROPÓSITO	30 LB	Aledaño a Grado 5°B		
2	MULTIPROPÓSITO	20 LB	Aledaño a Grado 6B°		
3	MULTIPROPÓSITO	30 LB	Aledaño al baño de hombres en el Bloque de Bachillerato		

2022 AÑO DEL LIDERAZGO, LA MORAL COMBATIVA Y LA CONTUNDENCIA OPERACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

4	MULTIPROPÓSITO	10 LB	Aula de Música		
5	SATÉLITE	150 LB	laboratorio de Química		
6	MULTIPROPÓSITO	30 LB	laboratorio de Química		
7	MULTIPROPÓSITO	20 LB	Aledaño a Grado 3°A		
8	MULTIPROPÓSITO	9000 GR	Sala Profesores Bachillerato		
9	SOLKAFLAM	9000 GR	Sala Sistemas Bachillerato		
10	SOLKAFLAM	9000 GR	laboratorio de Inglés		

2022 AÑO DEL LIDERAZGO, LA MORAL COMBATIVA Y LA CONTINUIDAD OPERACIONAL EJC
Escuela de Artillería Km. 3 vía Usme - Bogotá
Celular 3508265811

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO

11	SOLKAFLAM	9000 GR	Sistemas de Primaria		
12	SOLKAFLAM	9000 GR	Secretaría		
13	SOLKAFLAM	3.7 KG	Coordinación Convivencia		
14	AGUA	2.5 GL	Biblioteca		

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente.

OSCAR ANDRÉS ÁLVAREZ BERMÚDEZ
Rector

Elaboró: Sd. Mayor Veronica Ramirez
Secretaria Tesorería

Revisó: Claudia Yaneth Osorio Daury
Coordinadora Académica

Visto: Ruth Angela Borgos Castañeda
Coordinadora de Convivencia

2022 AÑO DEL LIDERAZGO, LA MORAL COMBATIVA Y LA CONTUNDENCIA OPERACIONAL ESC
Escuela de Artillería Km. 3 vía Usme - Bogotá

Se realiza recarga de extintores para la prestación del servicio la cual contiene las siguientes actividades:

- Recarga de acuerdo a especificaciones técnicas de cada extintor
- Cambio de retenedores
- Cambio de calcomanía genérica
- Cambio anillos de verificación de servicio y garantía
- Cambio de manómetros
- Servicio técnico las 24 horas
- Recarga con vigencia no inferior a un año

Se relaciona cantidad de extintores intervenidos

TIPO DE EXTINTOR	CANTIDAD	LIBRAS
MULTIPROPÓSITO	3	30 Lb
MULTIPROPÓSITO	2	20 Lb
MULTIPROPÓSITO	1	10 Lb
SATÉLITE	1	150 Lb
MULTIPROPÓSITO	1	9000 GR
SOLKAFLAM	4	9000 GR
SOLKAFLAM	1	3.7 KG
AGUA	1	2.5 GL
TOTAL DE EXTINTORES	**14**	

Nota: Sede Liceo Santa Bárbara se intervienen extintores de tipo **MULTIPROPÓSITO, SATÉLITE, SOLKAFLAM Y AGUA** la cual corresponden a la cantidad mencionada en el anterior cuadro. Así mismo, se relacionan las libras correspondientes a cada uno de ellos**.**

OBSERVACIONES

- Se ejecutan los servicios de recarga y mantenimiento de extintores sede LICEO SANTA BÁRBARA sin ninguna novedad.

- Se realizan actividades conforme a la solicitud mencionada en el contrato establecido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

- Se considera la garantía técnica del servicio por seis (6) meses luego de la prestación del servicio prestada.

Andrés salamanca
Coordinador de proyectos

Rafael Murcia Guzmán
Representante Legal