ANEXO "B"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

EL abajo firmante manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL GANCA Y EGSAM.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE (GANCA)				
1	49241712	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	**MANTENIMIENTO PTAR**	
1,1			Mantenimiento preventivo bombas semisumergibles 220V trifásica de 3HP, consistente en: desconexión eléctrica, desmonte, desacople tubería de descarga, extracción, desarme, cambio de rodamientos, barnizado, cambio sello mecánico e impeler, arme conexión eléctrica, puesta en servicio, pruebas de funcionamiento.	2
1,2			Cambio flotadores	2
1,3			Extracción y adecuación canastillas pozo de cribado	50
1,4			Limpieza pozo de cribado extracción de solidos	1
1,5			Limpieza pozo de bombas extracción de solidos	1
1,6			Cambio de bacterias anaerobias para un año de servicio del equipo (galones)	1
ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA (EGSAM)				
2			**MANTENIMIENTO PTAR**	
2,1	49241712	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	Servicio de mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales limpieza de filtros de zeolita y retrolavado, extracción de lodos y disposición final	1



De ustedes atentamente,

Nombre del Proponente: LENYCHETH RODRIGUEZ
cedula: 37658917