
Nombre Formulario	**Reporte de mantenimiento V01**
Fecha Visita	**2022-07-01 13:48:16**
Usuario	**Tecnico602**
Fecha de generación	**2022-07-01**
Mapa	
Reporte Nº	**31283**
Técnico	**Fabio Prada**
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	**inci imprenta**
Torre	**NO**
HORA DE ATENCIÓN	**12:00 pm**
TIPO DE MANTENIMIENTO	**PREVENTIVO**
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	**Si**
CONTROL	**CHEQUEO DE FUSIBLES|LIMPIEZA DE CONTROL|INSPECCIÓN DE RELEVOS|AJUSTE DE CONTACTORES**
PRUEBAS DE CIRCUITOS	**INSPECCIÓN CIRCUITOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN CIRCUITOS DE SEGURIDAD**
MAQUINA DE TRACCIÓN	**RECORRIDO FRENO|VIBRACIÓN Y RUIDO|DESGASTE RANURAS DE LA POLEA DE TRACCIÓN|NIVEL DE ACEITE|ESTADO DE GUAYAS DE TRACCIÓN**
REGULADOR DE VELOCIDAD	**REVISIÓN CONTACTO ELÉCTRICO|REVISIÓN PRESIÓN ENTRE PESA Y CABLE**
Va realizar PUERTAS DE HALL	**Si**
PUERTAS DE HALL	**INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS|INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN DE PATINES|AJUSTE DE CERRADURAS|LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN BOTONERAS HALL|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES DE SEGURIDAD|INSPECCIÓN DE RESORTES DE CABECEROS|INSPECCIÓN DE INDICADORES Y LINTERNAS**
Va realizar CABINA	**Si**
Va realizar REVISIÓN EXTERNA	**Si**
REVISIÓN EXTERNA	**INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CABINA|INSPECCIÓN DEL VENTILADOR|INSPECCIÓN DE ZAPATAS Y NIVEL DE ACEITE|LIMPIEZA EXTERNA DE CABINA|INSPECCIÓN DE CORREDERA DE PATINES|INSPECCIÓN CHASIS DE CABINA**

Va realizar REVISIÓN INTERNA	**Si**
REVISIÓN INTERNA	**REVISIÓN PUERTAS Y FOTOCELDAS|LIMPIEZA INTERNA DE CABINA|REVISIÓN ILUMINACIÓN|REVISIÓN DE BOTONERA**
Va realizar CONTRAPESO	**Si**
CONTRAPESO	**INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ACEITERAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN CABLES DE TRACCIÓN|INSPECCIÓN CONTRAPESO**
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	**Si**
FOSO DE AMORTIGUADORES	**LIMPIEZA GENERAL DEL PIT|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES INFERIORES|INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN PESA DEL REGULADOR|INSPECCIÓN DE CADENA DE COMPENSACIÓN|LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL SEGURO (MICRO)|INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL PIT|INSPECCIÓN DE LOS BUFFER|PARADA DE EMERGENCIA**
REPUESTOS	**No**
DESEA TOMAR FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**se realiza limpieza encima de cabina y operador de puertas de cabina**
DESEA TOMAR OTRA FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**se encuentra el foso con agua**
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	**al llegar al edificio se encuentra el ascensor funcionando se realiza el mantenimiento preventivo mensual con la novedad que el foso tiene bastante agua. el ascensor queda funcionando**
Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	



Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO	
Hora de salida	**01:48 pm**