
Nombre Formulario	**Reporte de mantenimiento V01**
Fecha Visita	**2022-06-01 10:35:06**
Usuario	**Tecnico302**
Fecha de generación	**2022-06-01**
Mapa	
Reporte Nº	**30289**
Técnico	**Henry Vargas García**
EDIFICIO Y/O CONJUNTO	**INCI**
Torre	**SI**
Numero de torre	**CEDE. Central**
HORA DE ATENCIÓN	**09:00 am**
TIPO DE MANTENIMIENTO	**PREVENTIVO**
Va realizar CUARTO DE MAQUINAS	**Si**
CONTROL	**AJUSTE DE CONTACTORES|CHEQUEO DE FUSIBLES|LIMPIEZA DE CONTROL|INSPECCIÓN DE RELEVOS**
PRUEBAS DE CIRCUITOS	**INSPECCIÓN CIRCUITOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN CIRCUITOS DE SEGURIDAD**
MAQUINA DE TRACCIÓN	**NIVEL DE ACEITE|ESTADO DE GUAYAS DE TRACCIÓN|RECORRIDO FRENO|VIBRACIÓN Y RUIDO|DESGASTE RANURAS DE LA POLEA DE TRACCIÓN**
REGULADOR DE VELOCIDAD	**REVISIÓN CONTACTO ELÉCTRICO|REVISIÓN PRESIÓN ENTRE PESA Y CABLE**
Va realizar PUERTAS DE HALL	**Si**
PUERTAS DE HALL	**INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES DE SEGURIDAD|INSPECCIÓN DE RESORTES DE CABECEROS|INSPECCIÓN DE INDICADORES Y LINTERNAS|INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS|INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTACTOS DE PUERTAS|INSPECCIÓN DE PATINES|AJUSTE DE CERRADURAS|LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN BOTONERAS HALL**
Va realizar CABINA	**Si**
Va realizar REVISIÓN EXTERNA	**Si**
REVISIÓN EXTERNA	**INSPECCIÓN DE CORREDERA DE PATINES|INSPECCIÓN CHASIS DE CABINA|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE EXCÉNTRICAS|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CABINA|INSPECCIÓN DEL VENTILADOR|INSPECCIÓN DE**

	ZAPATAS Y NIVEL DE ACEITE|LIMPIEZA EXTERNA DE CABINA
Va realizar REVISIÓN INTERNA	**Si**
REVISIÓN INTERNA	**REVISIÓN DE BOTONERA|REVISIÓN PUERTAS Y FOTOCELDAS|LIMPIEZA INTERNA DE CABINA|REVISIÓN ILUMINACIÓN**
Va realizar CONTRAPESO	**Si**
CONTRAPESO	**INSPECCIÓN CONTRAPESO|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ZAPATAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN ACEITERAS DE CONTRAPESO|INSPECCIÓN CABLES DE TRACCIÓN**
Va a realizar FOSO DE AMORTIGUADORES	**Si**
FOSO DE AMORTIGUADORES	**INSPECCIÓN DE LOS BUFFER|PARADA DE EMERGENCIA|LIMPIEZA GENERAL DEL PIT|INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LIMITES INFERIORES|INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN PESA DEL REGULADOR|INSPECCIÓN DE CADENA DE COMPENSACIÓN|LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL SEGURO (MICRO)|INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL PIT**
REPUESTOS	**No**
DESEA TOMAR FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**Tarjeta del control**
DESEA TOMAR OTRA FOTO	**Si**
TOME FOTO	
Observación de la foto	**Contactores del control**
OBSERVACIÓN GENERAL DEL ASCENSOR	**La administración dice que el ascensor está quedando entre pisado y lo reinician para poder sacar personas encerradas en el cuarto piso hay una lámina que impide abrir la puerta del ascensor se hace el mantenimiento al ascensor**
Firma TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	



Firma ADMINISTRADOR (A) ENCARGADO DEL EDIFICIO	
Hora de salida	**10:35 am**