ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente

Nombre del cliente
CADE CANDELARIA Cll 60A Sur # 28-80 -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #313263

Fecha/Hora
30/09/2022 às 08:46

Descripcion
Mantenimiento UPS 20KVA .

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA


1) MARCA:	TRIPPLITE
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) SERIE	20934
4) MODELO	SmartOnline 3Ph.
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.

7) REGISTRO FOTOGRAFICO:














2683













8) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Edinson Alexander Solano, Documento: 1030577066**
9) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**