PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CADE KENNEDY -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea309857**

Informacion de la actividad		
Fecha	26/09/2022 a 11:49	
Descripcion	Mantenimiento preventivo UPS 15 KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	15KVA
SERIE	BF481FBB03
MODELO	POWERWERE 9155
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	211 VAC
ENTRADA B-C:	211 VAC
ENTRADA C-A:	N/A
ENTRADA A-N:	124 VAC
ENTRADA B-N:	124 VAC
ENTRADA C-N:	N/A
ENTRADA N-T:	0
SALIDA A-B:	208 VAC
SALIDA B-C:	208 VAC
SALIDA C-A:	N/A
SALIDA A-N:	120 VAC
SALIDA B-N:	120 VAC
SALIDA C-N:	N/A
SALIDA N-T:	0
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	5 A
ENTRADA B(AMPERIOS):	5 A
ENTRADA C(AMPERIOS):	N/A

SALIDA B(AMPERIOS):	7.1 A
SALIDA C(AMPERIOS):	7.0 A
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups EATON POWERWERE de 15 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	1275 (12V7.5Ah)
NUMERO DE BATERIAS:	16 x 2 (16 baterías por 2 bancos) 32 unidades de baterias en total
REGISTRO FOTOGRAFICO:	




















Voltaje de salida: L-LV
207
ESC


Corriente de salida A
7.4 5.1
ESC


Freq. de salida Hz
60.0
ESC


Poder de salida kVA
0.8 0.9
ESC


Voltaje de batería V
209
ESC


Tipo:
POWERWARE 9155
ESC


Número de serie:
BF481FBB03
ESC













FIRMA DEL SUPERVISOR:

Firmado por: Hugo Ledesma, Documento: 80728389

FIRMA DEL TECNICO

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941